

«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

" ____ " _____ 2017 г.

Дата 22.03.2017 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _____ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ТПр 978/17

Регистрационный номер ДОУ ТПр 978/17 дата регистрации ДОУ 22.03.2017

1. Заявитель: ООО «ВЛ-Парк» телефон: 2589638375727

2. Наименование объекта: Индивидуальные жилые дома с инфраструктурой

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Зима Южная, ул. Амурская, д. 7

4. Заявленная мощность (кВт): 4000

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- 110/6 Де-Фриз, №ф. 6(10) кВ «25»,

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:
0 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество			
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ								
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	1317			
				КЛ ААБл 3*240	300+100			
1.2.	Установка опор (шт.)	<table><tr><td></td><td>ж/б</td></tr><tr><td>деревянные</td></tr><tr><td>на ж/б приставке</td></tr></table>		ж/б	деревянные	на ж/б приставке	одностоечная	33
				ж/б				
			деревянные					
			на ж/б приставке					
			одностоечная с 1 уклоном	10				
одностоечная с 2 уклонами								
1 укос	6							
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			СИПЗ 1*185 ААБл3*240	4128,8 430			
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			РЛНД 10/630	4			
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)				6			

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):



12. Примечания: к месту расположения ЭПУ заявителя ВЛ Парк , ранее построен ф-30 ПС Де-Фриз под заявителя Лысенко 3000кВт , в тот же район требуется мощность 4000кВт под заявителя ВЛ Парк. Расстояние по прямой до границы уч-ка заявителя от пс Де-Фриз 1250м, от оп.№122 ВЛ 6 кВ Ф8 Шмидтовка 340м; от пс Шмидтовка около 1900м
Произвести проектирование ВЛ и КЛ 6 кВ от ПС Де-Фриз вывести новый фидер №25 вторым подвесом по существующему ф-30 пс Де-фриз , с установкой дополнительных

промежуточных опор , для сокращения длин пролетов , фидер проходит по территории снт
Полюшко и Альбатрос требуется согласование и проектирование . Отправить на проект.

Начальник АРРЭС

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the initials of the signatory.

Матюхин Д.А.