

Начальнику СПРиТП _____

от начальника сетевого района II г. Вяземского РЭС Терещенко О.И.

Дата 31.07.2018 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования № ТПр 2941/18

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2941/18 дата регистрации ДОУ 31.07.2018

1. Заявитель: Хлапов Владимир Николаевич телефон: 8-962-502-88-83

2. Наименование объекта: земельный участок

Фактический объект: земельный участок

3. Адрес объекта: Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Отрадное, ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 27:06:0020620:50

4. Заявленная мощность (кВт): 100

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Вяземская, №ф. 6(10) кВ « 19 », ТП № 916, ТМ 6-10/0,4 400 кВА; № ф. 0,4 кВ 1, № опоры 25.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:
280 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	
				КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б		однотоечная	
		деревянные		однотоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке		однотоечная с 2 укосами	
				1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)				
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)				
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)				
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)				
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)				
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ					
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛИ	350
				КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	х	ж/б	однотоечная	
			деревянные	однотоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	однотоечная с 2 укосами	
				1 укос	1
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		СИП 4х95	350
		2 провода			
		4 провода			
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода	
				в 4 провода	

