




**Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора - главный инженер филиала
АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»
 **В.М. Паршин**
« 10 » сентября 2018г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8
на закупку трансформатора трехфазного масляного герметичного исполнения
ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1 для технологического присоединения

- 1. Наименование оборудования:** Трансформатор трехфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1.
- 2. Назначение оборудования:** Для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей.
- 3. Заказчик:** АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО».
- 4. Количество:** 1 шт.
- 5. Технические данные:**

Параметр	ТМГ-630/10/0,4
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	630
Напряжение обмоток ВН, кВ	10
Напряжение обмоток НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток	Y/Yн-0
Вид и пределы регулирования ВН	ПБВ (±2х2,5%)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха °С	-45+40
Комплектация катками	Да
Напряжение короткого замыкания, %	Согласно каталогу продукции завода изготовителя
Потери короткого замыкания, Вт	
Потери холостого хода, Вт	
Ток холостого хода, %	
Габаритные размеры (L×B×H), мм	

- а) На вводах (шпильках) трансформатора по стороне ВН, НН установить контактный зажим, материал-латунь ЛС-59-1, покрытие – О-Вн.
- б) Покраску трансформатора производить методом напыления, срок службы антикоррозийного покрытия не менее 20 лет (цвет – серый).
- 6. **Дополнительные условия:** Оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
- 7. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1-ом экземпляре, техническое описание и инструкции по монтажу и эксплуатации в 1-ом экземпляре.
- 8. **Год выпуска:** 2018-2019гг. (новый).
- 9. **Срок поставки:** 2019г.
- 10. **Гарантия на поставляемое оборудование:** Не менее 60-ти месяцев.
- 11. **Доставка:** Станция Биробиджан 1, Дальневосточная ж/д.

Начальник СПРиТП
филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

10.09.2018

Грунин В.Н.

Согласовано:

И.о.начальника СТЭ
филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

Готовченко Н.В.

Начальник СИЗПИ
филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

Дубогрызлов Г.В.