



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»

Свидетельство СРО от 13 декабря 2010 года
№П-0110-02-2010-0096

*Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ,
с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")*

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1298-11-10/18

*г.Благовещенск
2018*

СОСТАВ ПРОЕКТА

Лист	Наименования	Примечание
1	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
3-6	Пояснительная записка	4 листа
	Чертежи основного комплекта	
7	План электрической сети	
9-16	Объем работ	8 листов
20	Конструктивное выполнение элементов заземляющих устройств. Закрепление опор в грунте	
	Спецификация материалов для строительства ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ	9 листа
	Сметная документация	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначения	Наименования	Примечание
	Ссылочные документы	
Шифр 3.407.1-143.3	Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ	
ОТР.03.61.16	Комплексная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 100, 160, 250, 400 кВА киоскового типа	
Серия 3.407-150	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ	
ПУЭ 7 издание	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ 32144-2013	Нормы качества электрической энергии в системах электропитания общего назначения	
РД 34.20.185-94	Руководящие материалы по проектированию электропитания городских электрических сетей	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве часть 1	
СНиП 12-01-2004	Организация строительства	
СНиП 1.04.03-85	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений	
ВСН 33-82	Инструкции по разработке проектов организации строительства	

Взам. инв.№



Подп. и дата

Инв.№ подл.



1298-11-10/18

СОСТАВ ПРОЕКТА

Стадия	Лист	Листов
РП	1	16
Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Проверил	Соловьева				08.18
Разработал	Прилипенко				08.18

Обозначения	Наименования	Примечание
	"Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики (Якутия) по ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз", выполненное в 2009 г. ГУ "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Войекова" Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды	
	Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации АО "ДРСК"	
ГОСТ 28249-93	Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ	
25.0017	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"	
3.407.1-143	Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м	
	Прилагаемые документы	
1298-11-10/18-СО	Спецификация материалов и оборудования	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							<div>1298-11-10/18</div> <div>Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")</div> <div>Рабочая документация</div> <div>Общие данные</div>		
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
									РП	2	31
	Проверил	Соловьева				08.18			Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
	Разработал	Прилипенко				08.18					

Общая пояснительная записка

1 Исходные данные

1.1.1 Основанием для разработки рабочего проекта "Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")" является технические условия № 15-09/111/1156 от 30 марта 2018 г и техническое задание от 29 май 2018 г.

1.1.2 Проект предусматривает строительство ВЛ-0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Дачная" до границы участка заявителя.

1.1.3 Электрический адрес технологического присоединения:

- элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на проектируемых ЛЭП-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, фидер 10 кВ № 14 ПС 110/10 Дачная и фидер 10 кВ № 5 ПС 110/10 Дачная.

2 Конструктивное исполнение

1.2.1 Для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя, расположенного в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Амурская область, Благовещенский р-н, с. Чигири, кадастровый номер земельного участка 28:05:131020:247, мощностью 150 кВт, предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и проектирование ТП 0,4/10 кВ. Проектирование строительства выполнено в соответствии с нормами ПУЭ (издание 7)

1.2.2 Сооружение проектируемой ВЛ-10 кВ предусмотрено с использованием железобетонной промежуточной опоры (П20-1Н) и анкерной (ответвительной) опоры (А20-1Н) по типовому проекту З.407.1-143.1 с применением стоек СВ-105-5, с навеской провода СИП-3. Строительство трансформаторной подстанции 2КТПН-400/10/0,4 кВ принято в соответствии с серией ОТП.С. 03.61.23. с ТМГ-10/0,4 кВ(400 кВА). КТП установить на расстоянии не менее 10 м от стен жилых домов.

Выбор сечения проводов произведен по экономической плотности тока:

$$I_p = \sqrt{(P^2 + Q^2)} / (\sqrt{3} \cdot 0,38) = \sqrt{(150^2 + 45^2)} / (\sqrt{3} \cdot 0,38) = 239 \text{ А}$$

$$P = 150 \text{ кВт}; Q = P \cdot \tan \varphi = 150 \cdot 0,3 = 45 \text{ квар};$$

Взам. инв.№		<p>железобетонной промежуточной опоры (П20-1Н) и анкерной (ответительной) опоры (А20-1Н) по типовому проекту 3.407.1-143.1 с применением стоек СВ-105-5, с навеской провода СИП-3. Строительство трансформаторной подстанции 2КТПН-400/10/0,4 кВ принято в соответствии с серией ОТП.С. 03.61.23. с ТМГ-10/0,4 кВ(400 кВА). КТП установить на расстоянии не менее 10 м от стен жилых домов.</p> <p>Выбор сечения проводов произведен по экономической плотности тока:</p> $I_0 = \sqrt{(P^2 + Q^2)} / (\sqrt{3} \cdot 0,38) = \sqrt{(150^2 + 45^2)} / (\sqrt{3} \cdot 0,38) = 239 \text{ А}$ $P = 150 \text{ кВт}; Q = P \cdot \tan \varphi = 150 \cdot 0,3 = 45 \text{ кВар};$							
Подп. и дата									
Инв.№ подл.									
								1298-11-10/18	Лист
									3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Длительно допустимый ток для провода СИП-2 3х70+1х70 не более 240 А.

$$I_p \leq I_{дл. доп}; \quad 239 \text{ А} \leq 240 \text{ А}.$$

В нормальном режиме провод нагрузку выдерживает.

Выбор автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ:

$I = S/U$, где S – нагрузка по результатам замеров, U – напряжение сети.

$$I = 156,6 \cdot 10^3 / (380 \cdot \sqrt{3}) = 239 \text{ А}.$$

По представленному расчету выбираем автоматический выключатель марки ВА88-35 (250 А).

Выбор ТП производится:

$$S_{тр} = \sqrt{(P^2 + Q^2)} / n \cdot k_{онт} = \sqrt{(150^2 + 45^2)} / (2 \cdot 0,7) = 112 \text{ кВА}$$

$n=2$ (число устанавливаемых трансформаторов);

$$k_{онт} = 0,7;$$

$\tan \varphi = 0,35$ (для сети 0,4 кВ по Приказу № 380);

Ближайшая мощность трансформатора составляет 160 кВА, но в связи с ростом перспективной нагрузки (жилищная застройка) к установке предлагается трансформатор ТМ-400/10/0,4.

Выбор КТПН по указанным данным: 2КТПН-400/10/0,4-У2.

Инв. № подл.	Подп. и дата						
						1298-11-10/18	Лист
							4
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док	Подп.	Дата		

Защита от перенапряжений, заземление

На опорах ВЛ – 0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозových перенапряжений. Заземление расставляется на опорах с периодичностью до 100 м (через одну опору).

На опорах ВЛ – 10 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозových перенапряжений. Заземление расставляется на каждой опоре.

Надежность электроснабжения

Потребитель электрической энергии по надежности электроснабжения относится ко II категории. Электроснабжение потребителей II категории предусмотрено в соответствии с ПУЭ. п.1.2. Надежность электроснабжения обеспечивается выполнением решений, принятых в проекте.

Охрана окружающей среды

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемые ВЛ сооружаются для передачи электроэнергии напряжением 10 и 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную).

В нормальном режиме эксплуатации ВЛ 10 и 0,4 кВ воздействие на атмосферный воздух с точки зрения его загрязнения не оказывается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									1298-11-10/18	Лист
										5
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата					

Безопасность труда. Противопожарные мероприятия

Безопасность труда в строительстве и эксплуатацию электроустановок следует производить в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

При невозможности обеспечения нормируемых ПОТ ЭЭ расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением элементов действующих электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы с энергоснабжающей организацией.

Организация строительства

Раздел составлен на основании:

- СП.48.13330.2014 "Организация строительства";*
- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";*
- ВСН 33-82* -Минэнерго СССР "Инструкции по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика).*

Нормативная продолжительность строительства объектов энергетики в соответствии со СНиП 1.04.03-85, определенная методом интерполяции, составляет 2 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца. С учетом строительства на территории Амурской области ($K=1,2$), в городских стесненных условиях жилой застройки ($K_{ст}=1,1$) продолжительность строительства составит 2,5 месяца.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№								
									Лист	
									6	
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	1298-11-10/18				



Примечание:

- По территории и на выходе с подстанции "Дачная" осуществляется прокладка кабеля 10 кВ;
- От ПС 35/10 кВ "Дачная" до опоры 10 кВ №13 и от опоры №22 до №29 осуществляется реконструкция;
- От опоры 10 кВ №14 до №21 опоры осуществляется строительство.

Условные обозначения:

Масштаб 1:2000

- - проектируемая ж/б опора 0,4 кВ
- v—v— - существующая линия 0,4 кВ
- ⊥ - заземляющее устройство
- - проектируемая ж/б опора 10 кВ
- - существующая ж/б опора 10 кВ
- ◆ - линейный разъединитель
- ▨ - объект заявителя
- - КТП
- ▤ - ПС "Дачная"
- - проектируемая КЛ-10 кВ в траншее
- ⚡ - траншея кабельная
- - концевая муфта
- - основной кабель 10 кВ
- - резервный кабель 10 кВ
- - кабель в трубе

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ВЛ-10 кВ

№	Типовой проект	Наименования опор, обозначение	Кол-во	№ по плану	Примечание
Опоры ВЛ - 10 кВ					
1	Л57-97.04	Концевая опора КтБ10	4	1,2,27,28	СВ105-5
2	Л57-97.01	Промежуточная опора ПДтБ10	11	3,5,6,7,9,12,15,18,19,20,24,25	СВ105-5
3	Л57-97.04	Анкерная опора АДтБ10	1	13	СВ105-5
4	Л57-97.10	Угловая анкерная опора УАДтБ10 на угол поворота ВЛ до 60°	11	4,8,10,11,14,16,17,21,22,23,24	СВ105-5

1298-11-10/18

Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")

Рабочая документация



Стадия	Лист	Листов
РП	7	31

План электрической сети 10 кВ

Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Проверил	Соловьева				08.18
Разработал	Прилипенко				08.18

Разъединитель РДЗ-110Б/1000 НУХЛ 1
Трансформатор напряжения НКТ-110-83 У1 (А,В,С)
Трансформатор тока ТФЗМ-110Б У1 (А,В,С)
Элегазовый выключатель: ВГТ-110 II*-40/2500 ХЛ1
Ограничители перенапряжения 110 кВ: ОПН-110/680/77-10 III УХЛ1 ОПН-110/680/83-10 III УХЛ1
Силовой трансформатор Т1: ТДН-10000/110/10 Т2: ТДН-10000/110/10



Тр-р с/нужд 1 сек. 10 кВ	Ввод 10 кВ Т1	ТН-10	ТН-10	Ф 4 Чигири	Ф 5 резерв	Ф 6 Чигири	Ф 7 Кирпичный завод	Ф 8 резерв	Секционный выключатель	Секционный разъединитель	Ф 11 Шидловский	Ф 12 резерв	Ф 13 Плодопитомник	Ф 14 Чигири	Ф 15 Чигири	ТН-10	ТН-10	Ввод 10 кВ Т2	Тр-р с/нужд 2 сек. 10 кВ
-	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	-	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	-	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	-	ВВ/ТЕЛ- 10-20/1000	-
ТМ-25/10	ТОЛ-10 (А,В,С) 600/5	НАМИ-10-95 УХЛ2	ТОЛ-10 (А,С) 200/5	ТОЛ-10 (А,С) 300/5	ТОЛ-10 (А,С) 200/5	ТОЛ-10 (А,С) 150/5	ТОЛ-10 (А,С) 300/5	ТОЛ-10 (А,С) 100/5	ТОЛ-10 (А,С) 600/5	-	ТОЛ-10 (А,С) 200/5	ТОЛ-10 (А,С) 300/5	ТОЛ-10 (А,С) 200/5	ТОЛ-10 (А,С) 300/5	ТОЛ-10 (А,С) 150/5	ТОЛ-10 (А,С) 200/5	НАМИ-10-95 УХЛ2	ТОЛ-10 (А,В,С) 600/5	ТМ-25/10
-	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	-	-	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	ОПН-10/13,7- 10/400 (I) УХЛ2	-	-
-	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	втыч. типа	-

От ячейки № 5 до опоры
№ 1 осуществляется
прокладка кабеля



От ячейки № 14 до опоры
№ 1 осуществляется
замена кабеля

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

1298-11-10/18					
Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Рабочая документация				Стадия	Лист
				РП	8
				Листов	31
План электрической сети 10 кВ				Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
Проверил	Соловьева			08.18	
Разработал	Прилипенко			08.18	

ОБЪЕМ РАБОТ



<i>№№ по порядку</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
	<i>Монтажные работы КЛ 10 кВ (Строительство) Ф-5 ПС "Дачная"</i>			
1	<i>Разработка грунта под кабель</i>	<i>м³</i>	<i>23,1</i>	<i>33х1х0,7</i>
2	<i>Устройство постели при одном кабеле в траншее</i>	<i>м</i>	<i>33</i>	<i>33х1х0,1</i>
3	<i>Устройство постели на последующий кабель</i>	<i>м</i>	<i>33</i>	<i>33х1х0,1</i>
4	<i>Прокладка кабель до 35 кВ при подъеме в ячейку РУ 10 кВ</i>	<i>м</i>	<i>10</i>	<i>2 шт.х5 м</i>
5	<i>Прокладка кабель до 35 кВ при подъеме на опору</i>	<i>м</i>	<i>24</i>	<i>2 шт.х12 м</i>
6	<i>Прокладка кабель до 35 кВ в траншее</i>	<i>м</i>	<i>66</i>	<i>2 шт.х33 м</i>
7	<i>Покрытие кабеля сигнальной лентой</i>	<i>м</i>	<i>33</i>	
8	<i>Покрытие кабеля сигнальной лентой каждого последующего</i>	<i>м</i>	<i>33</i>	
9	<i>Закрытие кабеля швеллером при подъеме на опору</i>	<i>м/кг</i>	<i>3/49,5</i>	<i>1 м=16,5 кг</i>
10	<i>Монтаж и изготовление скобы для крепления швеллера</i>	<i>т</i>	<i>0,03</i>	
11	<i>Засыпка траншей под кабель</i>	<i>м³</i>	<i>23,1</i>	<i>33х1х0,7</i>
12	<i>Установка муфты концевой кабельной в ячейке РУ 10 кВ</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	
13	<i>Установка концевой муфты кабельной на опоре</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	
14	<i>Установка ограничителя перенапряжения</i>	<i>компл.</i>	<i>1</i>	<i>1 компл.=3 шт.</i>
15	<i>Подключения КЛ 10 кВ (три жилы)</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>ААБл 3х240</i>
16	<i>Указатель месторасположения трассы кабеля</i>	<i>шт</i>	<i>3</i>	
1	<i>Комплекс пуско-наладочных работ для введения объекта в эксплуатацию</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	

<i>Взам. инв.№</i>						
<i>Подп. и дата</i>						1298-11-10/18
						<i>Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")</i>
	<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч</i>	<i>Лист.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Инв.№ подл.</i>	Рабочая документация					
	Объем работ по КЛ 10 кВ					
	<i>Проверил</i>	<i>Соловьева</i>		<i>08.18</i>	Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
	<i>Разработал</i>	<i>Прилипенко</i>		<i>08.18</i>		

ОБЪЕМ РАБОТ



№№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-14 ПС "Дачная"			
1	Развозка по трассе ж/д стоек	шт	16	
2	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	4	
3	Развозка по трассе материалов оснастки простых опор	шт	4	
4	Установка угловой анкерной двухцепной ж/д опоры ЧАДтБ10 ВЛ 10 кВ с двумя подкосами	шт	4	
5	Установка переходной промежуточной двухцепной ж/д опоры ППДтБ10 ВЛ-10 кВ без подкосов	шт	3	
6	Установка промежуточной двухцепной ж/д опоры ПДтБ10 ВЛ-10 кВ без подкосов	шт	1	
7	Установка надставки ТС на ж/д опору ВЛ-10 кВ	шт	8	
8	Подвеска изолированного провода СИПЗ 1х120 ВЛЗ 10 кВ (в три провода)	км	0,36	
9	Забивка вертикальных заземлителей опор длиной по 3 метра ручным способом	шт	8	
10	Комплекс пуско-наладочных работ для введения объекта в эксплуатацию	шт	1	
	Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-5 ПС "Дачная"			
1	Развозка по трассе ж/д стоек	шт	4	
2	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	2	
3	Установка анкерной концевой одноцепной ж/д опоры КтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом	шт	2	
4	Установка надставки ТС на ж/д опору ВЛ-10 кВ	шт	2	
5	Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400	шт	3	
6	Подвеска изолированного провода СИПЗ 1х120 ВЛЗ 10 кВ (в три провода)	км	0,97	
7	Устройство пересечений	шт	10	
8	Установка ОПН-10	компл	1	
9	Подключение ВЛ 10 кВ (три провода)	шт	8	СИПЗ
10	Забивка вертикальных заземлителей опор длиной по 3 метра ручным способом	шт	2	
11	Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителем	шт	3	Сталь круг. Ф 10 мм, L=5 м
12	Комплекс пуско-наладочных работ для введения объекта в эксплуатацию	шт	1	

Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						
1298-11-10/18						
Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")						
Рабочая документация						Стадия
						Лист
						Листов
						РП
						10
						31
Объем работ по ВЛ 10 кВ						Филиал АО "ДРСК"
						Амурские электрические
						сети ГРП

Проверил	Соловьева		08.18
Разработал	Прилипенко		08.18



ОБЪЕМ РАБОТ				
№№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	<i>Строительно-монтажные работы ТП</i>			
1	Планировка площадки под КТПН	м ²	40	
2	Подсыпка ПГС под фундамент КТПН	м ³	20	
3	Установка фундамента под КТПН с укладкой 4-х приставок ПТ 33-4	шт	2	
4	Монтаж КТПН 10/0,4 кВ в комплекте с двумя трансформаторами ТМГ	шт	1	
5	Установка вертикального заземлителя, до 5 метров	шт	10	Сталь круг. ф 16 мм
6	Разработка грунта под горизонтальный заземлитель	м ³	15,45	
7	Устройство горизонтального заземлителя	м	59	ф 18 мм
8	Засыпка траншей под горизонтальный заземлитель	м ³	15,45	
8	Устройство металлосвязи между заземлителем и КТПН	шт	2	сталь полосовая 40x4 мм L=9 м
9	Устройство металлосвязи между заземлителем и ж/б приставками ПТ 33-4; КТПН и нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора	м	11	сталь полосовая 40x4
	<i>Пусконаладочные работы</i>			
1	Трансформатор силовой	шт	1	
2	Испытание сборных и соединительных шин	шт	3	
3	Измерение мегаомметром сопротивление изоляции обмоток	шт	3	
4	Измерение токов утечки ОПН	шт	3	
5	Испытание коммутационных аппаратов напряжением до 35 кВ	шт	1	
6	Измерение полного сопротивление цепи "фаза-ноль"	шт	3	
7	Измерение сопротивлению растеканию тока ЗУ	шт	1	
8	Проверка наличия цепи между заземлителя и заземленными элементами	кол. точек	10	
9	Измерение сопротивление изоляции провода	шт	3	

Инв. № подл.

						1298-11-10/18					
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")					
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация		Стадия	Лист	Листов	
								РП	11	31	
Проверил	Головьева				08.18	Объем работ по строительству КТПН		Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП			
Разработал	Прилипенко				08.18						

ОБЪЕМ РАБОТ	
-------------	--

№№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтажные работы ВЛ 0,4 кВ (Строительство)			
1	Установка траверсы	шт	2	
2	Установка кронштейнов	шт	24	
3	Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ	км	0,37	
4	Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода)	шт	2	
1	Комплекс пуско-наладочных работ для введения объекта в эксплуатацию	шт	1	По числу объектов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
							1298-11-10/18			
	Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")			
						Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов	
							РП	12	31	
			Проверил	Соловьева		08.18	Объем работ по ВЛ 0,4 кВ		Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
			Разработал	Прилипенко		08.18				

ОБЪЕМ РАБОТ

№№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Подготовительные работы ВЛ/КЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"			
1	Вырубка деревьев диаметром до 16 см	шт	290	
2	Разделка древесины до 16 см	шт	290	
3	Трелевка древесины до 16 см	шт	290	
4	Вырубка деревьев диаметром свыше 32 см	шт	46	
5	Разделка древесины свыше 32 см	шт	46	
6	Трелевка древесины свыше 32 см	шт	46	
7	Подрезка крон деревьев	дер.	23	
8	Вырубка кустарника	м ²	1740	290м x 6м
9	Погрузка порубочных остатков	т	122	
10	Вывоз на свалку	т	122	
11	Разгрузка порубочных остатков	т	122	
12	Сдача на городскую свалку	м ³	389	
13	Планировка площадей бульдозером для подъезда техники	м ²	2160	360м x 6м
	Демонтажные работы КЛ 10 кВ			
1	Отключение КЛ 10 кВ (три жилы)	шт	2	ААБл 3х70
2	Демонтаж кабеля до 35 кВ при подъеме в ячейку РУ 10 кВ	м	10	2 шт. x 5 м
3	Демонтаж кабеля до 35 кВ при подъеме на опору	м	24	
4	Демонтаж кабеля до 35 кВ из траншеи	м	50	
5	Погрузка демонтируемых материалов	т	0,37	
6	Вывоз на базу РЭС	т	0,37	
7	Разгрузка демонтируемых материалов	т	0,37	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	7				Разгрузка демонтируемых материалов		м		0,37	
							1298-11-10/18					
							Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")					
	Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата						
							Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов		
								РП	13	31		
								Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП				
	Проверил	Соловьева			08.18	Объем работ по ВЛ/КЛ 10 кВ						
	Разработал	Прилипенко			08.18							

1298-11-10/18

Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ,
реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский
район, (ООО "Омнибус")

Рабочая документация

Стадия	Лист	Листов
РП	13	31

Объем работ по ВЛ/КЛ 10 кВ

Филиал АО "ДРСК"
Амурские электрические
сети ГРП

ОБЪЕМ РАБОТ				
№№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Подготовительные работы ВЛ/КЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"			
	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ			
1	Отключение ВЛ 10 кВ (три провода)	шт	12	
2	Демонтаж неизолированного провода АС ВЛ-10 кВ (в три провода)	опор	12	
3	Демонтаж одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	шт	1	
4	Демонтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосам	шт	6	
5	Демонтаж одностоечных ж/б опор без подкосов	шт	5	
6	Демонтаж линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400	шт	1	
7	Погрузка демонтированных материалов	т	25	
8	Вывоз на базу РЭС	т	25	
9	Разгрузка демонтированных материалов	т	25	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							1298-11-10/18				
									Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")				
			Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация		Стадия	Лист	Листов
											РП	14	31
											Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
			Проверил	Соловьева				08.18	Объем работ по ВЛ/КЛ 10 кВ				
			Разработал	Прилипенко				08.18					

Взам. инв.№

Подп. и дата

ОБЪЕМ РАБОТ

<i>№№ по порядку</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
	<i>Монтажные работы ВЛ/КЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"</i>			
	<i>Монтажные работы КЛ 10 кВ (Реконструкция)</i>			
1	<i>Разработка грунта под кабель</i>	<i>м³</i>	<i>17,5</i>	<i>25х1х0,7</i>
2	<i>Устройство постели при одном кабеле в траншее</i>	<i>м</i>	<i>25</i>	<i>25х1х0,1</i>
3	<i>Устройство постели на следующий кабель</i>	<i>м</i>	<i>25</i>	<i>25х1х0,1</i>
4	<i>Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме в ячейку РУ 10 кВ</i>	<i>м</i>	<i>10</i>	<i>2 шт. х 5 м</i>
5	<i>Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору</i>	<i>м</i>	<i>24</i>	<i>2 шт. х 12 м</i>
6	<i>Прокладка кабеля до 35 кВ в траншее</i>	<i>м</i>	<i>50</i>	<i>2 шт. х 25 м</i>
7	<i>Покрытие кабеля сигнальной лентой</i>	<i>м</i>	<i>25</i>	
8	<i>Покрытие кабеля сигнальной лентой каждого последующего</i>	<i>м</i>	<i>25</i>	
9	<i>Закрытие кабеля швеллером при подъеме на опору</i>	<i>м/кг</i>	<i>3/49,5</i>	<i>1 м= 16,5 кг</i>
10	<i>Монтаж и изготовление скобы для крепления швеллера</i>	<i>м</i>	<i>0,03</i>	
11	<i>Засыпка траншеи под кабель</i>	<i>м³</i>	<i>17,5</i>	<i>25х1х0,7</i>
12	<i>Установка муфты концевой кабельной в ячейке РУ 10 кВ</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	
13	<i>Установка муфты концевой кабельной на опоре</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	
14	<i>Установка ограничителя перенапряжения</i>	<i>комп.</i>	<i>1</i>	<i>1 комп.= 3 шт.</i>
15	<i>Подключение КЛ 10 кВ (три жилы)</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>ААБл 3х240</i>
16	<i>Указатель месторасположения трасы кабеля</i>	<i>м/шт</i>	<i>25/3</i>	
1	<i>Комплекс пуско-наладочных работ для введения объекта в эксплуатацию</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№									
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							1298-11-10/18		
									Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")		
			Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация		
									Стадия	Лист	Листов
									РП	15	31
									Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
			Проверил	Соловьева				08.18	Объем работ по ВЛ/КЛ 10 кВ		
			Разработал	Прилипенко				08.18			

ОБЪЕМ РАБОТ

№№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтажные работы ВЛ/КЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"			
	Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"			
1	Развозка по трассе ж/б стоек	шт	40	
2	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	12	
3	Развозка по трассе материалов оснастки простых опор	шт	9	
4	Установка угловой анкерной двухцепной ж/б опоры УАДтБ10 ВЛ 10 кВ с двумя подкосами	шт	7	
5	Установка анкерной концевой одноцепной ж/б опоры КтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом	шт	2	
6	Установка анкерной двухцепной ж/б опоры АДтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом	шт	1	
7	Установка переходной угловой промежуточной двухцепной ж/б опоры ПУПДтБ10 ВЛ-10 кВ с одним подкосом	шт	1	
9	Установка угловой промежуточной двухцепной ж/б опоры УПДтБ10 ВЛ-10 кВ с одним подкосом	шт	1	
10	Установка переходной промежуточной двухцепной ж/б опоры ППДтБ10 ВЛ-10 кВ без подкосов	шт	1	
11	Установка промежуточной двухцепной ж/б опоры ПДтБ10 ВЛ-10 кВ без подкосов	шт	5	
13	Установка дополнительных подкосов к существующей ж/б опоре ВЛ-10 кВ	шт	3	
14	Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ-10 кВ	шт	18	
15	Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400	шт	6	
16	Подвеска изолированного провода СИПЗ 1х120 ВЛЗ 10 кВ (в три провода)	км	0,87	
17	Устройство пересечений	шт	10	
18	Установка ОПН-10	комп	2	
19	Подключение ВЛ-10 кВ (три провода)	шт	23	
20	Забивка вертикальных заземлителей опор длиной по 3 метра ручным способом	шт	18	
21	Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителей	шт	5	
22	Установка траверсы ответвления на ж/б опору ВЛ 10 кВ	шт	5	
1	Комплекс пуско-наладочных работ для введения объекта в эксплуатацию	шт	1	

Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						
1298-11-10/18						
Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")						
Рабочая документация						Стадия
						Лист
						Листов
						РП
						16
						31
Объем работ по ВЛ/КЛ 10 кВ						Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП
Проверил	Соловьева				08.18	
Разработал	Прилипенко				08.18	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КЛ 10 кВ (Строительство) Ф-5 ПС "Дачная"							
	1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ							
1.1	Кабель силовой бронированный 10 кВ с алюминиевыми жилами	ААБл - 3 х 240			км	0,105		-2% от основной длины (запас)+2 "нитки" кабеля
1.2	Провод изолированный	СИП4 4х16			м	1		
	2 ЛИНЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
2.1	Ограничитель перенапряжения	ОПН-10			шт	3		
2.2	Зажим	PRN 150			шт	3		
2.3	Наконечник	СРТАUR 16			шт	3		
2.4	Концевая кабельная муфта наружной установки	ЭКНТП-10-(150-240)			шт	2		
2.5	Концевая кабельная муфта внутренней установки	ЭКВТП-10-(150-240)			шт	2		
2.6	Газ пропан				кг	20		
2.7	Наконечник алюминиевый	240 мм ²			шт	12		
2.8	Лента сигнальная				м	66		
2.9	Швеллер	№18			кг	49,5		
2.10	Скоба в комплекте с гайками и шайбами	КМЗ			компл	6		
	3 СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
3.1	Болт оцинкованный	М 10х50			шт	6		
3.2	Гайка оцинкованная	М10			шт	6		
3.3	Шайба оцинкованная	D 10 мм			шт	12		
	3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ							
3.1	Песок				м ³ /т	6,6/11		
3.2	Сварочные электроды	D 3 мм			кг	1		

						1298-11-10/18			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	СПЕЦИФИКАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	7
							Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
Проверил	Головьева			08.18					
Разработал	Прилипенко			08.18					

		Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.											
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Материал для ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-14 ПС "Дачная"														
	1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ														
1.1	Стойка	СВ105-5			шт	16									
1.2	Крепление подкоса	У-1			шт	8									
	2 ПРОВОДА														
2.1	Самонесущий изолированный провод сеч. 1 х 120	СИП 3			км	1,129		3 провода коэф.провиса = 1,045							
	3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ														
3.1	Заземляющий проводник	ЗП64			шт	8									
3.2	Надставка	ТС-1 (М)			шт	3									
3.3	Надставка	ТС-2 (М)			шт	4									
3.4	Надставка	ТС-2 (М1)			шт	1									
3.5	Траверса	ТМ-68			шт	12									
3.6	Траверса	ТМ-72а (М)			шт	12									
3.7	Хомут	Х1			шт	20									
3.8	Изолятор	ШФ-20Г1			шт	48									
3.9	Колпачок	К-10			шт	48									
3.10	Спиральная пружинная вязка	ВС 120/150			шт	96									
3.11	Ушко однолапчатое	У1-7-16			шт	60									
3.12	Звено промежуточное трехлапчатое	ПРТ-7-1			шт	60									
3.14	Зажим натяжной болтовой заклинивающий	НБ-2-6			шт	60									
3.15	Серьга	СРС 7-16			шт	60									
3.16	Изолятор подвесной	ПС-70			шт	120									
3.17	Зажим	ПС-2-1			шт	8									
3.18	Плашечный зажим	СО 35			шт	8									
	4 ОБОРУДОВАНИЕ														
4.1	Самоклеивающая лента	СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм)			м.п.	60									
4.2	Зажим	MJRP 120N			шт	6									
											1298-11-10/18				
					Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата					
											СПЕЦИФИКАЦИЯ				
					Проверил	Соловьева				08.18					
					Разработал	Прилипенко				08.18					
											Стадия	Лист	Листов		
											РП	2	7		
											Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП				

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материал для ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-14 ПС "Дачная"							
4.3	Зажим	СЕ 20.3			шт	60		
	5 МАТЕРИАЛЫ							
5.1	Сталь	Ф 16 мм			м/кг	24/37,9		1 м=1,6 кг
5.2	Песчано-гравийная смесь				м³/т	9,6/16		1 м³=1,6 т
5.2	Электроды сварочные				кг	1,92		
5.3	Краска				кг	0,48		

						1298-11-10/18		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						СПЕЦИФИКАЦИЯ	Стадия	Лист
							РП	3
								7
Проверил	Соловьева				08.18		Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
Разработал	Прилипенко				08.18			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Материал для ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-5 ПС "Дачная"								
			1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ								
		1.1	Стойка	СВ105-5			шт	4			
		1.2	Крепление подкоса	У-1			шт	2			
			2 ПРОВОДА								
		2.1	Самонесущий изолированный провод сеч. 1 x 120	СИП 3			км	3,041		3 провода коэф.провиса = 1,045	
		2.2	Провод изолированный	СИП4 4x16			м	2			
			3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		3.1	Заземляющий проводник	ЗП64			шт	2			
		3.2	Надставка	ТС-2 (М)			шт	2			
		3.3	Траверса	ТМ-73 (М)			шт	2			
		3.4	Траверса	ТМ-73			шт	1			
		3.5	Штырь				шт	2			
		3.6	Хомут	Х1			шт	4			
		3.7	Изолятор	ШФ-20Г1			шт	18			
		3.8	Колпачок	К-10			шт	18			
		3.9	Спиральная пружинная вязка	ВС 120/150			шт	36			
		3.10	Ушко однолапчатое	У1-7-16			шт	15			
		3.11	Звено промежуточное трехлапчатое	ПРТ-7-1			шт	15			
		3.12	Зажим натяжной болтовой заклинивающий	НБ-2-6			шт	15			
		3.14	Серьга	СРС 7-16			шт	15			
		3.15	Изолятор подвесной	ПС-70			шт	30			
		3.16	Зажим	ПС-2-1			шт	2			
		3.17	Плашечный зажим	СД 35			шт	2			
		3.18	Зажим	РР 150			шт	9			
		3.19	Кронштейн	РА 1			шт	3			
		3.20	Кронштейн	РА 2			шт	3			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Материал для ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-5 ПС "Дачная"								
		3.21	Вал провода	РА 3			шт	6			
		3.22	Кронштейн	РА 4			шт	3			
		3.23	Кронштейн	РА 5			шт	3			
		3.24	Хомут	Х7			шт	9			
		3.25	Хомут	Х8			шт	3			
		3.26	Заземляющий проводник	ЗП1, L=5 м			шт	3			
		3.27	Линейный разъединитель	РЛНДз-10/400 У1			шт	3			
		3.28	Привод	ПРНз-10 У1			шт	3			
			4 СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		4.1	Болт	М 12х40х46			шт	33			
		4.2	Гайка	М12			шт	33			
		4.3	Шайба	М12			шт	33			
		4.4	Болт оцинкованный	М10х50			шт	18			
		4.5	Гайка оцинкованная	М10			шт	18			
		4.6	Шайба оцинкованная	D 10 мм			шт	36			
			5 ОБОРУДОВАНИЕ								
		5.1	Самоклеивающая лента	СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм)			м.п.	15			
		5.2	Зажим	MJRP 120N			шт	9			
		5.3	Ограничитель от перенапряжения	ОПН-10			шт	3			
		5.4	Наконечник	СРТАUR 120			шт	18			
		5.5	Наконечник	СРТАUR 16			шт	6			
		5.6	Зажим	ГЕ 20.3			шт	15			
			6 МАТЕРИАЛЫ								
		6.1	Сталь ф 16 мм				м/кг	6/9,6		1 м=1,6 кг	
		6.2	Сталь ф 10 мм				м/кг	15/9,3		1 м=0,62 кг	
		6.3	Электроды сварочные				кг	0,62			
Взам. инв.№							1298-11-10/18				
Подп. и дата											
Инв.№ подл.											

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материал для ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-5 ПС "Дачная"							
6.4	ПГС				м ³ /м	2,4/4	1м ³ =1,6 т	
6.5	Краска				кг	0,12		
	Материалы для ТП (Строительство)							
	1 ОБОРУДОВАНИЕ							
1.1	Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая (под воздушные вводы)	КТПН-400/10/0,4 УХЛ1			шт	1		
1.2	Силовой трансформатор	ТМГ 400/10/0,4			шт	2		
	2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
2.1	Приставка	ПТ 33-4			шт	8		
	3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
3.1	Сталь Ф 16 мм				м/кг	109/175		1 м=1,26 кг
3.2	Сталь полосовая 40х4				м/кг	29/37		1 м=1,26 кг
	4 МАТЕРИАЛЫ							
4.1	Электроды сварочные				кг	3		
4.2	ПГС				м ³ /м	20/32		1м ³ =1,6 т
4.3	Краска				кг	0,8		

						1298-11-10/18			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СПЕЦИФИКАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
							РП	6	7
							Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
Проверил	Соловьева			08.18					
Разработал	Прилипенко			08.18					

[illegible]

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материал для КЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"							
	1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ							
1.1	Кабель силовой бронированный 10 кВ с алюминиевыми жилами	ААБл 3х240			км	0,089		
1.2	Провод изолированный	СИП4 4х16			м	1		
	2 МАТЕРИАЛЫ							
2.1	Наконечник	СРТАUR 16			шт	3		
2.2	Зажим	PRN 150			шт	3		
2.3	Ограничитель перенапряжения	ОПН-10			шт	3		
2.4	Концевая кабельная муфта наружной установки	ЗКНТП-10-(150-240)			шт	2		
2.5	Концевая кабельная муфта внутренней установки	ЗВНТП-10-(150-240)			шт	2		
2.6	Наконечник алюминиевый	240 мм ²			шт	12		
2.7	Лента сигнальная				м	50		
2.8	Газ пропан				кг	20		
2.9	Швеллер	№18			кг	49,5		
2.10	Скоба в комплекте с гайками и шайбами	КМЗ			комп	6		
2.11	Песок				м ³ /т	5/8		
2.12	Сварочные электроды	Ø 3 мм			кг	1		
2.13	Болт оцинкованный	M10x50			шт	6		
2.14	Гайка оцинкованная	M10			шт	6		
2.15	Шайба оцинкованная	Ø 10 мм			шт	12		

						1298-11-10/18		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						СПЕЦИФИКАЦИЯ	Стадия	Лист
							РП	1
Проверил	Соловьева				08.18		Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
Разработал	Прилипенко				08.18			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Материал для ВЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"							
			1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
	1.1	Стойка		СВ105-5			шт	40		С установкой дополнительных укосов
	1.2	Крепление подкоса		У-1			шт	22		
			2 ПРОВОДА							
	2.1	Самонесущий изолированный провод сеч. 1 x 120		СИП 3			км	2,101		3 провода коэф.провиса = 1,045
	2.2	Провод изолированный		СИП4 4x16			м	2		
			3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
	3.1	Заземляющий проводник		ЗП64			шт	21		
	3.2	Надставка		ТС-1 (М)			шт	2		
	3.3	Надставка		ТС-2 (М)			шт	10		
	3.4	Надставка		ТС-2 (М1)			шт	6		
	3.5	Траверса		ТМ-8			шт	5		
	3.6	Траверса		ТМ-68			шт	24		
	3.7	Траверса		ТМ-72а			шт	9		
	3.8	Траверса		ТМ-72а (М)			шт	15		
	3.9	Траверса		ТМ-73 (М)			шт	2		
	3.10	Траверса		ТМ-73			шт	3		
	3.11	Траверса		ТМ-80а			шт	1		
	3.12	Штырь					шт	32		
	3.13	Хомут		Х-1			шт	42		
	3.14	Ушко однолапчатое		У1-7-16			шт	117		
	3.15	Звено промежуточное трехлапчатое		ПРТ-7-1			шт	117		
	3.16	Зажим натяжной болтовой заклинивающий		НБ-2-6			шт	117		
	3.17	Серьга		СРС 7-16			шт	117		
	3.18	Зажим		ПС-2-1			шт	18		
	3.19	Плашечный зажим		СД 35			шт	18		
Взам. инв.№						1298-11-10/18				
Подп. и дата										
Инв.№ подл.										

		Взам. инв.№			Инв.№ подл.			
		Подп. и дата						
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материал для ВЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"							
3.20	Зажим	PR 150			шт	18		
3.21	Зажим	PRN 150			шт	15		
3.22	Самоклеивающая лента	СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм)			м.п.	117		
3.23	Кронштейн	РА 1			шт	6		
3.24	Кронштейн	РА 2			шт	6		
3.25	Вал привода	РА 3			шт	12		
3.26	Кронштейн	РА 4			шт	6		
3.27	Кронштейн	РА 5			шт	6		
3.28	Хомут	X7			шт	18		
3.29	Хомут	X8			шт	6		
3.30	Заземляющий проводник	ЗП1			шт/м	6/30		
3.31	Линейный разъединитель	РЛНДз-10/400 У1			шт	6		
3.32	Привод	ПРНз-10 У1			шт	6		
	4 ОБОРУДОВАНИЕ							
4.1	Ограничитель от перенапряжения	ОПН-10			шт	6		
4.2	Наконечник	СПТАUR 120			шт	42		
4.3	Наконечник	СПТАUR 16			шт	6		
4.4	Зажим	MJRP 120N			шт	6		
4.5	Зажим	CE 20.3			шт	117		
4.6	Изолятор	ШФ-20Г1			шт	137		
4.7	Колпачок	K-10			шт	137		
4.8	Спиральная пружинная вязка	ВС 120/150			шт	274		
4.9	Изолятор подвесной	ПС-70			шт	234		
	5 СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
5.1	Болт	M 12x40x46			шт	66		



						1298-11-10/18		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
Проверил	Соловьева				08.18	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Разработал	Прилипенко				08.18			
						Стадия	Лист	Листов
						РП	2	3
						Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материал для ВЛ 10 кВ (Реконструкция) Ф-14 ПС "Дачная"							
5.2	Гайка	M12			шт	66		
5.3	Шайба	M12			шт	66		
5.4	Болт оцинкованный	M10x50			шт	42		
5.5	Гайка оцинкованная	M10			шт	42		
5.6	Шайба оцинкованная	Ø 10 мм			шт	84		
	6 МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
6.1	Сталь круглая горячекатанная Ø 16мм	Сталь 16 ГОСТ 2590-2006			м/кг	54/86,4		
6.2	Сталь круглая горячекатанная Ø 10мм	Сталь 10 ГОСТ 2590-2006			м/кг	30/18,6		
	7 МАТЕРИАЛ							
7.1	Песчано-гравийная смесь				м³/т	24/39		1 м³=1,6 т
7.2	Краска				кг	1,2		
7.3	Сварочные Электроды	МРЗ			кг	6,76		

						1298-11-10/18			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	СПЕЦИФИКАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	3
							Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
Проверил	Соловьева				08.18				
Разработал	Прилипенко				08.18				

Установка элементов разъединителя 10 кВ

Bud - A


1 -



- 1 - Железобетонная опора ВЛ-10 кВ
- 2 - Разъединитель трехполюсной типа РЛНД-10
- 3 - Привод типа ПРНЗ-10
- 4 - Изолятор ШФ-20Г
- 5 - Колпачок К-7
- 6 - Зажим ПС-2-1
- 7 - Зажим А2А-95
- 8 - Провод
- 9 - Болт М12х40
- 10 - Гайка М12
- 11 - Шайба 12
- 12 - Кронштейн РА1
- 13 - Кронштейн РА2
- 14 - Кронштейн РА4
- 15 - Кронштейн РА5
- 16 - Вал привод АЗ
- 17 - Хомут Х7
- 18 - Хомут Х8
- 19 - Заземляющий проводник ЭП1

						1298-11-10/18			
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
							РП	17	31
							Установка разъединителя 10 кВ. Элементы разъединителя	Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
Проверил	Соловьева				08.18				
Разработал	Прилипенко				08.18				

Ввод 380/220 В




ТА1...ТАЗ – трансформатор тока ТШП-0,66

PIK – счётчик трёхфазный электронный СЕ303 S31 543 janz


<i>Условное обозначение</i>	<i>Номин. напряжение, В</i>	<i>Номин. и макс. ток, А</i>	<i>Класс точности А/В</i>	<i>Кол-во тарифов</i>	<i>Диапазон рабочих тем-р, С</i>
<i>CE303 S31 543 JAVZ</i>	<i>3*230/ 400</i>	<i>5(10)</i>	<i>0,5S/0,5</i>	<i>4</i>	<i>-40...+60</i>

Взам. инв. №		<table><tr><td>СЕ303 S31 543 JAVZ</td><td>3*230/ 400</td><td>5(10)</td><td>0,5 S/ 0,5</td><td>4</td><td>-40...+60</td></tr></table>						СЕ303 S31 543 JAVZ	3*230/ 400	5(10)	0,5 S/ 0,5	4	-40...+60																													
		СЕ303 S31 543 JAVZ	3*230/ 400	5(10)	0,5 S/ 0,5	4	-40...+60																																			
Подп. и дата		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																					1298-11-10/18			
Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")																																										
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата																																					
						Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов																																	
							РП	19	31																																	
Инв. № подл.		Проверил						Схема электрическая подключение счетчика			Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП																															
		Головьева																																								
		Прилипенко																																								

Схема заземления опор ВЛ-10 кВ



Закрепление в грунтах с ненарушенной структурой





- 1- Стойка железобетонная;
2- Вертикальный электрод, сталь Ø16 мм;
3- Горизонтальный электрод, сталь Ø10 мм;
4- Заземляющий выпуск стойки.

Примечания:

- Материал элементов заземления - сталь круглая (ГОСТ 2590-2006).
- Электроды и шину окрашивать не допускается.
- Шину с электродами соединить сваркой внахлестку по длине 60 мм (ГОСТ 52544-2006).
- Для защиты от коррозии сварные швы покрыть битумным лаком.
- Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, щебня и строительного мусора.
- После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

						1298-11-10/18			
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")			
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата				
						Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							РП	20	31
						Конструктивное выполнение элементов заземляющих устройств. Закрепление опор в грунте		Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
Проверил	Соловьева				08.18				
Разработал	Прилипенко				08.18				

Заземляющее устройство для КТП с воздушными отходящими линиями 0,4 кВ



- 1. КТП 10/0,4 кВ
- 2. Горизонтальный заземлитель, сталь диаметром 16 мм.
- 3. Вертикальный заземлитель, сталь диаметром 16 мм, длина 5 м.
- 4. Стойка концевой опоры ВЛ 10 кВ с разъединителем.
- 5. Место сварки.
- 6. Соединение с контуром, сталь полосовая 40х4, глубина 0,5 м.

Расход стали для заземления КТПН:

Удельное сопротивле- ние земли (эквивалент- ное) Ом.м	Нормативное сопротивле- ние ЗУ, Ом	Расход металла на ЗУ				Всего
		Заземлитель				
		Заземляющий проводник Ø 16 мм		Сталь полосовая 40х4		
		м	кг	м	кг	
$\rho \leq 100$	4	109	175	29	37	212


ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом, должно быть проверено замером и при необходимости доведено до требуемой нормы.
- 2. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, а так же все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.
- 3. Все соединения заземляющего контура выполняются сваркой внахлестку.

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

						1298-11-10/18		
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")		
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист
							РП	21
						Заземляющее устройство КТПН	Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП	
Проверил	Соловьева				08.18			
Разработал	Прилипенко				08.18			


Схема присоединения ВЛ к КТПН




1. Расстояние от неизолированных токоведущих частей КТПН напряжением 10 кВ до земли должно быть не менее 4,5 м и напряжением 0,38 кВ - не менее 3,5 м. При этом должны быть приняты меры, исключающие возможность проезда автотранспорта в пролете между КТП и концевой опорой ВЛ.
2. При монтаже проводов ВЛ-10 кВ в пролете между КТП и концевой опорой должны быть обеспечены стрелы провеса равные:
- при пролете 5 м - 0,2 м
 - при пролете 7 м - 0,4 м.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. КТПН к воздушной линии 10 кВ подключается через разъединитель 10 кВ, который устанавливается отдельно на концевой опоре ВЛ-10 кВ.
2. Установку КТПН произвести на фундаментах незаглубленного типа.
3. Раму КТПН приварить по месту к монтажным петлям блоков.



Общий вид КТПН



Условные обозначения:

- 1-высоковольтный отсек (ВН)
2-отсек силового трансформатора
3-отсек РУ НН
4-воздушный ввод (ВН)
5-приемные изоляторы



- 6-проходные изоляторы
7-приемные траверсы с крюками для крепления СИП
8-воздушный вывод (НН)
9-сальники
10-распорная штанга

Инв.№	Подп. и дата	Взам. инв.№

						1298-11-10/18			
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")			
Изм.						Рабочая документация			
Кол.уч.						Стадия			
Лист						РП			
№ док.						Лист			
Подп.						22			
Дата						Листов			
						31			
						Филиал ОАО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП			
Проверил						Общий вид КТПН			
Соловьева									
Разработал									
Прилипенко									
08.18									
08.18									


Эскиз траншеи Т-5
(К/Л-0,4 кВ)

1 - 1



2 - 2

Прохождение кабельной линии 0,4 кВ
под автодорогой




кабель в полиэтиленовой
трубе ПНД-75 (φ=75 мм)



Кабельный журнал

№п/п	По проекту					Проложено		
	Направление		Кабель	Сечение мм²	Длина, м	Способ прокладки, м (в т.ч. в трубе)	Кабель	Сечение мм²
	начало	конец						
1	ПС "Дачная"	Опора №1	ААБл	3х240	100	в траншее (Т-5)	ААБл	3х70

- Кабели в траншее укладываются змейкой с запасом по длине 2%.
- Укладка кирпича для защиты кабеля в траншее от механических повреждений производится в зависимости от типа траншеи.
- Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
- На пересечениях с инженерными сооружениями, автодорогами кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах.
- Постель под кабели выполнить песком. Обратную засыпку траншеи выполнить местным грунтом.
- Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.
- Охранная зона кабеля - См. А5-92-13.




Минимальный радиус изгиба кабеля (R) при прокладке
(при наружном диаметре кабеля Dн=42,8 мм) равен
15·Dн=642 мм (См. А5-92-09)

						1298-11-10/18			
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")			
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
							РП	23	31
Проверил	Соловьева				08.18	Прокладка кабеля в траншее. Кабельный журнал	Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
Разработал	Прилипенко				08.18				

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Ввод кабеля в ТП



Ввод кабеля в здание из траншеи выполняют через отрезок трубы. Концы труб должны выступать за стены здания в траншею не менее чем на 0,6 м. В месте ввода кабеля в трубу пространство между кабелем и трубой для герметизации забивают легко пробиваемым материалом (цемент, глина с песком 1:9). Этим исключают возможность проникновения воды из траншеи в здание.

Инв. №	Подп.	и	Дата	Взам.	инв. №												

1298-11-10/18

Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ,
реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский
район, (ООО "Омнибус")

Рабочая документация

Стадия

Лист

Листов

РП

24


31

Ввод кабелей в ТП

Филиал АО "ДРСК"
Амурские электрические
сети ГРП

Проверил Соловьева 08.18




Разработал Прилипенко 08.18



1. Сварку производить электродом Э42А
ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

3. Сержа СРС заводиться в петлю поз. 3 до приварки.

Филиал АО "ДРСК"
Амурские электрические
сети ГРП



Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-86	2	17,3 кг
2	Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-86	2	0,88 кг
3	Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-86	5	0,88 кг

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

1298-11-10/18

Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ,
реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский
район, (ООО "Омнибус")





Рабочая документация

Стадия	Лист	Листов
РП	26	31

Надставка ТС 1(М)

Филиал АО "ДРСК"
Амурские электрические
сети ГРП




Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Проверил	Соловьева				08.18
Разработал	Прилипенко				08.18



Позиция	Наименование	Примечание	Кол.-во
1	Уголок 100x100x8 L=1200	14 кг	1
2	Уголок 63x63x5 L=200	0,96 кг	1
3	Круг В16 L=240	1,9 кг	5
4	Серьга СРС-7-16	1 кг	3
	Сварные швы	0,2 кг	



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Серьга СРС заводиться в петлю поз. 3 до приварки.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	1298-11-10/18					
			Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Рабочая документация					
			Траверса ТМ73					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Проверил Соловьева 08.18					
			Разработал Прилипенко 08.18					







Позиция	Наименование	Примечание	Кол.-во
1	Уголок 100х100х8 L=1200	14 кг	1
2	Уголок 63х63х5 L=200	0,96 кг	1
3	Круг В16 L=240	1,9 кг	5
4	Круг В24 L=320	1,14 кг	3
5	Серьга СРС-7-16	1,7 кг	5
	Сварные швы	0,2 кг	

2. Серьга СРС заводится в петлю поз. 3 до приварки.

Взам. инв. №				<table><tr><td></td><td>Сварные швы</td><td>0,2 кг</td><td></td></tr></table>			Сварные швы	0,2 кг		
			Сварные швы	0,2 кг						
<p>1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.</p> <p>2. Серьга СРС заводиться в петлю поз. 3 до приварки.</p>										
Подп. и дата						1298-11-10/18				
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")				
		Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
Инв. № подл.						Рабочая документация		Стадия	Лист	Листов
								РП	28	31
		Проверил	Соловьева		08.18	Траверса ТМ73 (М)		Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		

Вид А



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Серьга СРС заводиться в петлю поз. 3 до приварки.

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-86	4	49,32 кг
2	Полоса 5х50-В ГОСТ 103-75	18	0,51 кг
3	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86	2	2 кг
4	Круг 16 ГОСТ 2590-86 L=240	3	2 кг
5	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86	2	1,23 кг
6	Круг 10 ГОСТ 2590-71	6	0,06 кг
7	Круг 10 ГОСТ 2590-88, L=300	1	0,18 кг

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата
Проверил	Соловьева				08.18
Разработал	Прилипенко				08.18

1298-11-10/18

Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ,
реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский
район, (ООО "Омнибус")



Рабочая документация

Стадия	Лист	Листов
РП	30	31


Надставка ТС-2(М1)

Филиал АО "ДРСК"
Амурские электрические
сети ГРП

Вид А






← А



Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 90х90х6 ГОСТ 8509-93	1	9,66 кг
2	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-86	4	14,72 кг
3	Полоса 5х50-В ГОСТ 103-75	8	0,51 кг
4	Круг 16 ГОСТ 2590-86 L=240	3	2 кг
5	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86	2	1,23 кг

- Сварку производить электродом 342А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
- Накатку на штыре выполнить по ТУ3449-002-00113557-97


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75,высота шва 5 мм. 2. Накатку на штыре выполнить по ТУ3449-002-00113557-97								
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							1298-11-10/18		
									Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")		
			Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
			Рабочая документация						Стадия	Лист	Листов
									РП	31	31
			Надставка ТС-2(М)						Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
			Проверил	Соловьева		08.18					
			Разработал	Прилипенко		08.18					



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Накатку на штыре выполнить по ТУ3449-002-00113557-97.
3. Для изготовления траверсы ТМ72а (М) применять сталь в соответствии с таблицей ТО для расчетных температур ниже минус 40°С.

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 100х100х8 ГОСТ 535-88	1	9,18 кг
2	Уголок 63х63х5 ГОСТ 535-88	1	14,72 кг
3	Круг 16 ГОСТ 535-88 L=240	8	0,51 кг
4	Серьга СРС-7-16	3	2 кг
	Сварные швы		0,12 кг


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	1298-11-10/18					
			Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")					
			Рабочая документация			Стадия	Лист	Листов
						РП	31а	31
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Траверса ТМ-72а			Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП		
			Проверил	Головьева	08.18			
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№						
			Разработал	Прилипенко	08.18			



Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 100х100х8 ГОСТ 535-88	1	9,18 кг
2	Уголок 63х63х5 ГОСТ 535-88	1	14,72 кг
3	Круг 16 ГОСТ 535-88 L=240	8	0,51 кг
4	Серьга СРС-7-16	3	2 кг
	Сварные швы		0,12 кг
5	Круг В24 ГОСТ 2590-88	2	2,3 кг

- Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
- Накатку на штыре выполнить по ТУ3449-002-00113557-97.
- Для изготовления траверсы ТМ72а (М) применять сталь в соответствии с таблицей Т0 для расчетных температур ниже минус 40°С.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	2. Наклейку на штырь установить по ТУ3449-002-00113557-97.																	
			3. Для изготовления траверсы ТМ72а (М) применять сталь в соответствии с таблицей ТО для расчетных температур ниже минус 40°С.																	
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	1298-11-10/18																	
			Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")																	
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Изм.			Кол.уч			Лист			№ док.			Подп.			Дата		
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Рабочая документация									Стадия			Лист			Листов		
												РП			318			31		
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Траверса ТМ-72а (М)									Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети ГРП								
			Проверил Соловьева 08.18																	
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Разработал Прилипенко 08.18																	




Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-86	1	11,1 кг
2	Круг В24 ГОСТ 2590-88	2	2,3 кг
	Сварные швы		0,1 кг

Сварку производить электродом Э42 ГОСТ9467-75.

Катеты швов $k_f=6$ мм.

Приварку петли поз.3 производить после установки
серьги поз. 6 четырьмя швами длиной по 50 мм.

Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам. инв.№	



Длина, ширина и прочие параметры указаны на предыдущих листах рабочей документации

Инв. №	Взам. инв. №							
	Подп. и дата							
Инв. № подл.						1298-11-10/18		
						Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО "Омнибус")		
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист
							РП	31г
							Листов	31
	Проверил	Головьева				08.18	Штырь	
	Разработал	Прилипенко				08.18		
							Филиал АО "ДРСК"	
							Амурские электрические сети ГРП	

