

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТП

Объект: Приморский край, г. Партизанск, в 1550 м на юго-запад от жилого дома по ул.Магаданская, д. 12, для потребителя Шведов
Святослав Михайлович

Заказчик : АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" индекс: 690080 край: Приморский

Город: Владивосток улица: Командорская 13а телефон:

Место нахождения Приморский край, город Владивосток


контактное лицо:

Тип подстанции		Однотрансформаторная, стационарная (КТПН УХЛ 1)			
Наименование, характеристика					
1	Мощность подстанции, кВА	25			
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)	6			
3	Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)	ВВ			
Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)					
4	Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН	10А			
5	Комплект ограничителей ОПН (н)6 кВ	ОПН-6			
6	Трансформатор силовой У/Уо УХЛ-1	ТМГ-25			
Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)					
Вводной коммутационный аппарат					
7	8.1. Рубильник РПС, А	40			
	8.2. Выключатель автоматического типа ВА-СЭЩ-TS ---- ATU				
8	Аппараты отходящих линий 1	ВА88-35 на32А			
	Выключатели серии				
	линия 2				
	с				
	номинальным током, А				
9	Комплект ограничителей ОПН (н) 0,4 кВ	ОПН-0,44 3 шт.			
	Учет электроэнергии на вводе и отходящих фидерах	да			
	Трансформаторы тока (тип) кл.точности 0,5S с номиналами в соответствии с подключаемыми авт. выключателями ввода и отходящих фидеров	нет			
	Маршрутизатор каналов связи, Тип	нет			
	Испытательный блок ЛИМГ	нет			
11	Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором, Тип	нет			
12	Уличное освещение,	нет			
13	Приборы контроля	Вольтметр	нет		
		Амперметры (3 шт.)	нет		
14	Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)	нет			
15	Количество КТП в заказе, шт.	1			

Примечание:

1. Столбовая трансформаторная подстанция
2. Тупиковая на 1 линию 6 кВ
3. Корпус окрашен полимерной краской.

Начальник ПРРЭС



А.А.Макуха