





N п/п	Обозначение на схеме	Наименование	Тип, марка	Кол-во	Примечание
1	TA2, TB2, TC2	Трансформатор тока	Т-0,66, класс точн. 0,5S	3	
2	ХТ	Испытательная коробка	«ЛИМГ»	1	
3	PIK	Прибор учёта электроэнергии	РиМ 889.02	1	

					1048.ЭС-РД 10.12							
					Схема подключения прибора учёта электроэнергии ввода 0,4 кВ	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб		Дурицын		16.01.12								
Пров.		Мелёхина		16.01.12								
						Лист 1			Листов 1			
Н.контр		Гринберг		16.01.12	Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск	ООО «Росэлектромонтаж»						
Утв.		Рябцев		16.01.12								