






Опросный лист на камеры КСО 366

КСО 366	04Н-630
Коммутационный аппарат	ВНА 10/630
Предохранитель, пл. вставка	ПКТ-102-6-80
Порядковый номер по плану	2
Схемы главных цепей 6 кВ	

Данные заказчика	Объект	п.Теплоозерск, ТП-21а
	Заказчик и его адрес	ОАО «ДРСК» филиал «Электрические сети ЕАО» г.Биробиджан, ул.Черноморская, 6
	Проектная организация	ООО «ДВК Росэлектромонтаж» г.Биробиджан, ул.Декабристов, 14

В ячейке КСО 366 установить стационарные сигнализаторы напряжения СНС 6-10-У2 «Кристалл-С»

					1048.ЭС-КД 10.1					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опросный лист КСО 366 ТП-21а	Лит.			Масса	Масштаб
Разраб	Дурицын		16.01.12							
Пров.	Мелёхина		16.01.12							
						Лист 1		Листов 1		
Н.контр.	Гринберг		16.01.12		Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск	ООО «ДВК РЭМ»				
Утв.	Рябцев		16.01.12							

