



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 83/МР-Р

заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора «Вакуумные выключатели 10кВ», (Лот № 8301-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

г. Благовещенск

«09» 12 2020 г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения договора «Вакуумные выключатели 10кВ», (Лот № 8301-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 8 (восемь) заявок.

№ п/п	Дата и время регистрации заявок	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	30.10.2020 08:23	83/МР-1	5 082 100,00
2	30.10.2020 10:47	83/МР -2	5 107 673,24
3	30.10.2020 12:50	83/МР -3	5 081 000,00
4	01.11.2020 19:22	83/МР -4	5 076 500,00
5	02.11.2020 04:30	83/МР -5	5 071 857,15
6	02.11.2020 06:03	83/МР-6	5 107 673,24
7	02.11.2020 07:19	83/МР-7	5 082 134,86
8	02.11.2020 08:50	83/МР-8	4 917 000,00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 6 (шесть) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника № 83/МР -3.
3. Об отклонении заявки Участника № 83/МР -4.
4. Об отклонении заявки Участника № 83/МР -5.
5. Об отклонении заявки Участника № 83/МР -6.
6. Об отклонении заявки Участника № 83/МР -7.
7. Об отклонении заявки Участника № 83/МР -8.
8. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

РЕШИЛИ:

ВОПРОС № 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок»

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявок	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	30.10.2020 08:23	83/МР-1	5 082 100,00
2	30.10.2020 10:47	83/МР -2	5 107 673,24
3	30.10.2020 12:50	83/МР -3	5 081 000,00

4	01.11.2020 19:22	83/МР -4	5 076 500,00
5	02.11.2020 04:30	83/МР -5	5 071 857,15
6	02.11.2020 06:03	83/МР-6	5 107 673,24
7	02.11.2020 07:19	83/МР-7	5 082 134,86
8	02.11.2020 08:50	83/МР-8	4 917 000,00

ВОПРОС № 2 «Об отклонении заявки Участника № 83/МР -3.

Отклонить заявку Участника №83/МР-3 от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

<i>№ п/п</i>	<i>Основания для отклонения</i>
1	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.1 и п. 5.2 технических требований Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
2	В заявке участника имеются разночтения в указании места размещения блока управления выключателем между опросным листом на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС (на выкатном элементе) и Технической информацией на выключатели вакуумные серии ВР НКAI.670049.011 ТИ Редакция 12 (Блок (схема) управления вакуумным выключателем серии ВР составляет единое целое с ним и размещен в корпусе выключателя. Лист 6.), что не соответствует п. 4.10.1.2. Документации о закупке Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
3	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
4	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Горка ХЭС предложено размещение блока управления в корпусе выключателя, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (в релейном шкафу). Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
5	В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации для ячейки КРН-IV, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
6	В заявке участника предоставлена декларация о соответствии на вакуумный выключатель серии ВР1 (РОСС RU Д-РУ.АЕ56.В.00000/20), которая отсутствует в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ , что не соответствует п. 4.1.3. технических требований. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен

ВОПРОС № 3 «Об отклонении заявки Участника № 83/МР -4.

Отклонить заявку Участника №83/МР-4 от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

<i>№ п/п</i>	<i>Основания для отклонения</i>

1	<p>В заявке участника имеются разночтения в марках предлагаемых выключателей между опросными листами на ВВ в файле «3.1 Опросные листы согласованы и заверены» (ВВУ, ВВ/TEL) и опросными листами на ВВ в файле «3.2. Спецификация чертежи с габаритами» (КЭПС-КМ-10), что не соответствует п. 4.10.1.2. Документации о закупке.</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса Участником предоставлен файл «Сравнит характеристика», в котором информация о марках предлагаемых выключателей отсутствует, что не является основанием для снятия указанного замечания</p>
---	---

ВОПРОС № 4 «Об отклонении заявки Участника № 83/МР -5.

Отклонить заявку Участника №83/МР-5 от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	<p>В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Новорайчиха АЭС отсутствует информация о номинальном токе комплекта адаптации, что не соответствует требованиям п. 5 опросного листа Приложение № 1.1 и п. 5.2 технических требований.</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса Участником не предоставлена информация о номинальном токе комплекта адаптации. В комплект адаптации входят вспомогательные материалы для монтажа выключателя в существующую ячейку. Одним из них является жесткая ошиновка, для которой присущи свои технические характеристики. Так от номинального тока жесткой ошиновки будет зависит материал и сечение шин., что не является основанием для снятия указанного замечания</p>
2	<p>В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Лесная АЭС отсутствует информация о номинальном токе комплекта адаптации, что не соответствует требованиям п. 5 опросного листа Приложение № 1.2 и п. 5.2 технических требований.</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса Участником не предоставлена информация о номинальном токе комплекта адаптации. В комплект адаптации входят вспомогательные материалы для монтажа выключателя в существующую ячейку. Одним из них является жесткая ошиновка, для которой присущи свои технические характеристики. Так от номинального тока жесткой ошиновки будет зависит материал и сечение шин, что не является основанием для снятия указанного замечания</p>
3	<p>В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен вакуумный выключатель с выкатным элементом, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (комплект адаптации).</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>Для ПС Горка приобретается вакуумный выключатель с комплектом адаптации для ячейки КРН-IV, так как выключатель в ячейке КРН-IV установлен стационарно</p>
4	<p>В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен выключатель с пружинным приводом (Раздел 1.2.4 Пружинный привод Руководства по эксплуатации на ВВП-10 КУЮЖ.674152.012–01 РЭ), что не соответствует требованиям п. 9 опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (Электромагнитный с магнитной защелкой)</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>В соответствии с требованиями опросного листа необходим выключатель с</p>

	электромагнитным приводом с магнитной защелкой
После рассмотрения документации по дополнительному запросу выявлены несоответствия требованиям закупочной документации:	
5	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.1 и п. 5.2 технических требований. Ответ на повторный дополнительный запрос не предоставлен
6	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований Ответ на повторный дополнительный запрос не предоставлен
7	В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Горка ХЭС предложено размещение блока управления на выкатном элементе с вакуумным выключателем, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (в релейном шкафу). Ответ на повторный дополнительный запрос не предоставлен
8	В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации и выкатные элементы для ячейки КРН-IV, КРУ2-10, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований Ответ на повторный дополнительный запрос не предоставлен
9	В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой, что не соответствует требованиям п. 9 опросного листа Приложение № 2.1 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). Ответ на повторный дополнительный запрос не предоставлен

ВОПРОС № 5 «Об отклонении заявки Участника № 83/МР -6.

Отклонить заявку Участника №83/МР-6 от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.1 и п. 5.2 технических требований Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
2	В заявке участника имеются разночтения в указании места размещения блока управления выключателем между опросным листом на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС (на выкатном элементе) и Технической информацией на выключатели вакуумные серии ВР НКAI.670049.011 ТИ Редакция 12 (Блок (схема) управления вакуумным выключателем серии ВР составляет единое

	целое с ним и размещен в корпусе выключателя. Лист 6.), что не соответствует п. 4.10.1.2. Документации о закупке Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
3	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен блок управления выключателя без функции самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и без сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
4	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Горка ХЭС предложено размещение блока управления в корпусе выключателя, что не соответствует требованиям опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (в релейном шкафу). Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
5	В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации для ячейки КРН-IV, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен
6	В заявке участника предоставлена декларация о соответствии на вакуумный выключатель серии ВР1 (РОСС RU Д-RU.AE56.B.00000/20), которая отсутствует в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ , что не соответствует п. 4.1.3. технических требований. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен

ВОПРОС № 6 «Об отклонении заявки Участника № 83/МР -7.

Отклонить заявку Участника №83/МР-7 от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой, что не соответствует требованиям п. 9 опросного листа Приложение № 2.1 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой) По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято В соответствии с требованиями опросного листа необходим выключатель с электромагнитным приводом с магнитной защелкой. Недостатком электромагнитных приводов с механической защелкой является их многозвенная система кинематических соединений, большая масса и сложная система отключения выключателя, а также большое потребление энергии от сети питания.
2	В заявке участника в техническом предложении на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой, что не соответствует требованиям п. 9 опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято В соответствии с требованиями опросного листа необходим выключатель с электромагнитным приводом с магнитной защелкой. Недостатком электромагнитных приводов с механической защелкой является их

	многозвенная система кинематических соединений, большая масса и сложная система отключения выключателя, а также большое потребление энергии от сети питания.
--	--

ВОПРОС № 7 «Об отклонении заявки Участника № 83/МР -8.

Отклонить заявку Участника №83/МР-8 от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «Г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Лермонтовка ХЭС предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой, что не соответствует требованиям п. 9 опросного листа Приложение № 2.1 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен В соответствии с требованиями опросного листа необходим выключатель с электромагнитным приводом с магнитной защелкой.
2	В заявке участника в опросном листе на ВВ для ПС Горка ХЭС предложен вакуумный выключатель с электромагнитным приводом с механической защелкой, что не соответствует требованиям п. 9 опросного листа Приложение № 2.2 и п. 5.2 технических требований (привод электромагнитный с магнитной защелкой). Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен В соответствии с требованиями опросного листа необходим выключатель с электромагнитным приводом с магнитной защелкой.

ВОПРОС № 8 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»

1. Признать заявки

№	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора
1	83/МР-1	нет разногласий
2	83/МР -2	нет разногласий

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора

Секретарь Закупочной комиссии



И.Н. Ирдуганова