

от начальника сетевого района I гр. Хабаровского Северного РЭС Васильева А.В.

Дата 30.12.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _____ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ТПр 3735/20

Регистрационный номер ДООУ ТПр 3735/20 дата регистрации ДООУ 24.12.2020

1. Заявитель: Анисимова Ирина Владимировна телефон: +7 (924) 401-7430

2. Наименование объекта: гараж

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ванинская, д.14, ПГСК "Каскад", бокс 24

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Березовка, №ф. 6(10) кВ « 21 », ТП № 2060,
наименование _____ ТМ 6-10/0,4 _____ кВА; № ф. 0,4 кВ, _____№ опоры 1/2.

Вторая точка присоединения: ПС- _____, №ф. 6(10) кВ « _____ », ТП № _____,

№ ф. 0,4 кВ, _____. № опоры _____.

Предполагаемая точка БПиЭО _____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 50 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника Газпром;

Класс напряжения (кВ) _____;

Расстояние (м) _____.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная
		деревянные	одностоечная с 1 укосом
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами
			1 укос
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ			
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛ	60м
		КЛ	
2.2.		ж/б	одностоечная
		деревянные	одностоечная с 1 укосом
			одностоечная с 2 укосами

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количе									
	Установка опор (шт.)	<table><tr><td></td><td>н</td><td>ж/б приставке</td></tr></table>		н	ж/б приставке	1 укос							
	н	ж/б приставке											
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	<table><tr><td>кол. проводов ВЛ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 провода</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 провода</td><td></td><td></td></tr></table>	кол. проводов ВЛ			2 провода			4 провода			СИП-2 3x35 +1x54,6	60м
кол. проводов ВЛ													
2 провода													
4 провода													
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)												
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)	<table><tr><td>в 2 провода</td><td></td><td></td></tr><tr><td>в 4 провода</td><td></td><td></td></tr></table>	в 2 провода			в 4 провода							
в 2 провода													
в 4 провода													
3. Установка ТП													
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)												
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП												
4. Установка дополнительного оборудования													
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)												
5. Демонтажные работы													
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	<table><tr><td></td><td>ж/б</td></tr><tr><td></td><td>деревянные</td></tr><tr><td></td><td>на ж/б приставке</td></tr></table>		ж/б		деревянные		на ж/б приставке	одноточечная				
			ж/б										
			деревянные										
			на ж/б приставке										
	одноточечная с 1 укосом												
	одноточечная с 2 укосами												
		1 укос											
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	<table><tr><td></td><td>ж/б</td></tr><tr><td></td><td>деревянные</td></tr><tr><td></td><td>на ж/б приставке</td></tr></table>		ж/б		деревянные		на ж/б приставке	одноточечная				
			ж/б										
			деревянные										
			на ж/б приставке										
	одноточечная с 1 укосом												
	одноточечная с 2 укосами												
		1 укос											
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)												
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)												
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)												
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП												
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)												
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода										
			в 4 провода										
6. Работы на ПС 35-110 кВ													

11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»):

Высота приемной траверсы	
Высота трубостойки	
Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем	
Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м	

12. Примечания: Гаражи

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

схема 2к
Тухане

Должность

« 30 » 12 2020г.

Подпись

ФИО

