



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 7/МКС-Р

заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Комплектные трансформаторные подстанции» (Лот № 1201-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)

г. Благовещенск

«10» 11 2021 г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме на право заключения договора на «Комплектные трансформаторные подстанции» (Лот № 1201-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

№	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	04.10.2021 09:01	АО «Электроцит» (142324, регион 50, г. Чехов, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1), ИНН: 5048081818	32 628 058,33
2	04.10.2021 09:21	АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681	32 628 058,33
3	04.10.2021 09:30	ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512	32 628 058,33
4	04.10.2021 09:34	ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис» (регион 25, г. Владивосток), ИНН: 2538128690	32 628 058,33
5	04.10.2021 09:45	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861	32 628 000,00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки участника АО «Электроцит»
3. Об отклонении заявки участника ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис»
4. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
5. О предварительной ранжировке заявок
6. О проведении переторжки

РЕШИЛИ:

ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки заявок»

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	04.10.2021 09:01	АО «Электрощит» (142324, регион 50, г. Чехов, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1), ИНН: 5048081818	32 628 058,33
2	04.10.2021 09:21	АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681	32 628 058,33
3	04.10.2021 09:30	ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512	32 628 058,33
4	04.10.2021 09:34	ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис» (регион 25, г. Владивосток), ИНН: 2538128690	32 628 058,33
5	04.10.2021 09:45	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861	32 628 000,00

ВОПРОС №2. «Об отклонении заявки Участника АО «Электрощит»

Отклонить заявку Участника АО «Электрощит» от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№	Основания для отклонения
1.	<p>В заявке участника предоставленные документы не размещены в отдельных папках: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», что не соответствует условиям пункта 3.3.2. ТТ: «Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация».</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</i></p>
2.	<p>В заявке участника отсутствует копия декларации о соответствии на силовые трансформаторы 6-10/0,4 кВ, что не соответствует условиям пункта 3.1.4 ТТ: «В составе заявки для КТП, КМТП, СТП, силовых трансформаторов Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии».</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</i></p>
3.	<p>В спецификации на 2КТПН-400/10/0,4 кВ (опросной лист № 3 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 630 А – 2 шт., автоматический выключатель 100 А отсутствует, что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 630 А – 3 шт. (п. 6.1, 6.2, 6.3), 100 А – 1 шт. (п. 6.5.4)</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание</i></p>

	<p>не снято</p> <p>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</p>
4.	<p>В спецификации на КТПН-250/10/0,4 кВ (опросной лист № 4 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 200 А – 2 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 100 А – 3 шт. (п. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3), 80 А – 1 шт. (п. 6.5.4), 60 А – 1 шт. (п. 6.5.5)</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</p>
5.	<p>В спецификации на КТПН-630/10/0,4 кВ (опросной лист № 7 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 250 А – 2 шт., 160 А – 4 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 1000 А – 1 шт. (п. 6.2), 250 А (п. 6.5.1, 6.5.2), 150 А – 3 шт. (6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6)</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</p>
6.	<p>В заявке участника отсутствует спецификации на КТПН-630/10/0,4 кВ (опросной лист № 16 для филиала «Амурские ЭС»), что не соответствует условиям пункта 3.2. ТТ: Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.5. ТТ Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, СТП, МТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ.</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</p>
7.	<p>В спецификации на КТПН-100/10/0,4 кВ (опросной лист № 13 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 160 А – 2 шт., 100 А – 2 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2 ТТ: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 160 А – 1 шт. (п. 6.2), 100 А (п. 6.5.1) 60 А – 2 шт. (6.5.2, 6.5.3).</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</p>
8.	<p>В заявке участника отсутствуют спецификации на КТПН-250/10/0,4 кВ (опросные листы № 5, 14 для филиала «Амурские ЭС»), что не соответствует условиям пункта 3.2 ТТ: Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.5. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, СТП, МТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ</p> <p>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</p> <p>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</p>

9.	<p>В спецификации на СТП-25/10/0,4 кВ (опросной лист № 2 для филиала «Хабаровские ЭС») указано количество автоматических выключателей 63 А – 1 шт., автоматический выключатель 31,5 А – 2 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2ТТ : КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 40 А – 2 шт. (п. 5.1.1 ,5.2.1)</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</i></p>
10.	<p>В спецификации на КТПН-250/10/0,4 кВ (опросной лист № 4 для филиала «Хабаровские ЭС») указано количество автоматических выключателей 400 А – 1 шт., 100 А – 3 шт., 80 А – 1 шт., 63 А – 1 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 400 А – 1 шт. (п. 5.1.1), 200 А – 2 шт. (п. 5.3.1)</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</i></p>
11.	<p>В заявке участника отсутствуют Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами на КТП, СТП, МТП, что не соответствует условиям пункта 3.2.ТТ : Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.1.ТТ Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</i></p>
12.	<p>В заявке участника отсутствует техническое описание КТП, СТП, МТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки, что не соответствует условиям пункта 3.2. ТТ: Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.2. ТТ. Техническое описание КТП, СТП, МТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.</i></p>

ВОПРОС №3. «Об отклонении заявки Участника ООО "Таврида электрик МСК"»

Отклонить заявку Участника ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис» от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№	Основания для отклонения
1	В спецификации на 2КТПН-400/10/0,4 кВ (опросной лист № 3 для филиала «Амурские ЭС») и на схеме электрической принципиальной указаны два линейных выключателя нагрузки ВНА-10/630 (в опросном листе, предоставленном участником,

	<p>данные выключатели отсутствуют), что не соответствует условиям пункта 2.2. ТТ: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество на линейных вводах 10 кВ выключатели нагрузки отсутствуют</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответ участником предоставлена спецификация на 2КТПН-400/10/0,4 кВ (опросной лист № 3 для филиала «Амурские ЭС»), схема электрическая принципиальная и опросной лист, в которых указаны два линейных выключателя нагрузки ВНА-10/630, что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество на линейных вводах 10 кВ выключатели нагрузки отсутствуют, что не является основанием для снятия указанного замечания</i></p>
2	<p>В заявке участника на планах расположения оборудования компоновочных чертежей КТП (опросные листы № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС») отсутствует тамбур обслуживания РУНН (установка в РУНН панелей ЩО-70, при предлагаемой ширине отсека РУНН не позволит открыть двери панелей 0,4 кВ), что не соответствует условиям пункта 2.2. ТТ: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. В п. 10 (11) опросных листах № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС» указано требование о наличии тамбура для обслуживания РУНН</p> <p><i>По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято</i></p> <p><i>В ответ участником предоставлены измененные планы расположения оборудования компоновочные чертежи КТП (опросные листы № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС») отсутствует тамбур обслуживания РУНН (установка в РУНН панелей ЩО-70, при предлагаемой ширине отсека РУНН 950 мм не позволит разместиться в тамбуре обслуживающему персоналу), что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. В п. 10 (11) опросных листах № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС» указано требование о наличии тамбура для обслуживания РУНН, что не является основанием для снятия указанного замечания</i></p> <p>По результатам дополнительного запроса, участником предоставлены измененные планы расположения оборудования компоновочные чертежи КТП (опросные листы № 8, 9, 11-14 для филиала «Амурские ЭС») отсутствует тамбур обслуживания РУНН (предлагаемая ширина отсека РУНН 400 мм не позволит разместиться в тамбуре обслуживающему персоналу), что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. В п. 10 (11) опросных листах № 8, 9, 11-14 для филиала «Амурские ЭС» указано требование о наличии тамбура для обслуживания РУНН.</p>

ВОПРОС № 4 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»

1. Признать заявки

№	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
1	АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681
2	ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512
3	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10),

	ИНН: 0400008861
--	-----------------

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

ВОПРОС №5. О Предварительной ранжировке по итогам о рассмотрении заявок

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости)		
	критерий	подкритерий	АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	ООО «Востокэнерго»	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА»
Критерий оценки 1: Квалификация (предпочтительность) участника	20%		1,0000	1,0000	1,0000
Критерий оценки 2: Цена договора	80%		4,0000	4,0000	4,0000
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			5,0000	5,0000	5,0000

2. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

Место в предварительной ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	04.10.2021 09:45	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861	32 628 000,00	Нет
2 место	04.10.2021 09:21	АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681	32 628 058,33	Нет
3 место	04.10.2021 09:30	ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512	32 628 058,33	Нет

ВОПРОС № 6 «О проведении переторжки»

- Провести переторжку;
- Предметом переторжки является: **цена заявки.**

3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

№	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1.	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861	32 628 000,00	Нет
2.	АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681	32 628 058,33	Нет
3.	ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512	32 628 058,33	Нет

4. Определить форму переторжки: **очная**;
5. Шаг переторжки: 0,1% - 100 % от НМЦ лота без учета НДС;
6. Назначить переторжку на 15.11.2021 г. в 09:00 час. (московского времени);
7. Место проведения переторжки: Заявки принимаются по адресу <https://tender.lot-online.ru>
8. **Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.**

Секретарь Закупочной комиссии

И.Н. Ирдуганова

(4162) 397-147
irduganova-in@drsk.ru

