

1. Заявитель: Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Владивостокский филиал  
телефон: \_\_\_\_\_

2. Наименование объекта: КТП-СЭЩ-К-250/10/0,4 кВ "ИДК ЖДПП Пограничный"

Фактический объект: \_\_\_\_\_

3. Адрес объекта: Приморский край, в районе железнодорожной станции Гродеково - I на 99 км ПК9, кадастровый номер земельного участка 25:14:040101:365

4. Заявленная мощность (кВт): 200

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Пограничная, №ф. 6(10) кВ « 4 », «Богуславка» ВЛ-10кВ № опоры 70 от проектируемой ВЛ-10кВ.

Предполагаемая точка БПиЭО \_\_\_\_\_

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 100 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	115
				КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	1
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	3
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	1
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)				120
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			РЛНДз-10/400	1
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)			ОПН-10	3
4. Установка дополнительного оборудования					
4.1.	Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной			ПКУ-10кв ТТ-30/5	1
	Вырубка ОСД			Мелколесье шт.	20

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

