



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 1/И

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на Лот 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"

г. Благовещенск
№32312722607

«25» 10 2023 г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на заключения договора на Лот 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.

№	Дата и время регистрации заявок	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер
1	25.09.2023 07:45:21 МСК	Заявка №196112, ООО "САМУР", ИНН - 6318152214
2	08.10.2023 20:50:16 МСК	Заявка №199908, ООО "ТЮЛЬГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ИНН - 5650005291

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников
2. Об отклонении заявки Участника №196112, ООО «САМУР»
3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке
4. О признании закупки несостоявшейся

РЕШИЛИ:

ВОПРОС №1. О рассмотрении результатов оценки заявок

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№	Дата и время регистрации и заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или идентификационный номер его заявки	Цена заявки, руб. без НДС
1.	25.09.2023 07:45:21 МСК	Заявка №196112, ООО "САМУР", ИНН - 6318152214	3 898 205,00

№	Дата и время регистрации и заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или идентификационный номер его заявки	Цена заявки, руб. без НДС
2.	08.10.2023 20:50:16 МСК	Заявка №199908, ООО "ТЮЛЬГАНСКИЙ ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ИНН - 5650005291	3 706 582,77

ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника №196112, ООО «САМУР»

Отклонить заявку Участника №196112, ООО «САМУР» от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№	Выявленные несоответствия заявки требованиям Документации о закупке
1.	В Техническом предложении (п.2.2) Участником указано: «Отсутствует», что не соответствует условиям пункта 2.2. Технических требований: «Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД».
2.	В Техническом предложении (п. 26) Участником указано: Ток термической стойкости, кА: «10», что не соответствует условиям пункта п. 27 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): «Ток термической стойкости, кА: 12,5».
3.	В Техническом предложении (п. 27) Участником указано: Ток электродинамической стойкости, кА: «25», что не соответствует условиям пункта п. 28 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): Ток электродинамической стойкости, кА: «31,5».
4.	В Техническом предложении (п. 48) Участником указано: Ток термической стойкости, кА: «10», что не соответствует условиям пункта п. 50 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): Ток термической стойкости, кА: «12».
5.	В Техническом предложении (п. 49) Участником указано: Ток электродинамической стойкости, кА: «25», что не соответствует условиям пункта п. 51 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): Ток электродинамической стойкости, кА: «31,5».
6.	В Техническом предложении (п. 157) Участником указано: Ток электродинамической стойкости, кА: «52», что не соответствует условиям пункта п. 159 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): Ток электродинамической стойкости, кА: «51».
7.	В Техническом предложении (п. 165) Участником указано: Вал привода ЗН: «0 шт.», что не соответствует условиям пункта п. 173 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): Вал привода ЗН: «1 шт.»
8.	В Техническом предложении (п. 166) Участником указано: Вал привода разъединителя: «0 шт.», что не соответствует условиям пункта п. 174 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции): Вал привода разъединителя: «1 шт.»

ВОПРОС № 3 О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

1. Признать заявки

Заявка №199908, ООО "ТЮЛЬГАНСКИЙ ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ИНН - 5650005291
--

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС №4. О признании закупки несостоявшейся

1. Признать закупку Лот 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети" несостоявшейся на основании п. 4.16.1 «б» Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии

И.Н. Ирдуганова



(4162) 397-147
irduganova-in@drsk.ru