

СОГЛАСОВАНО
Директор
Департамента энергетики
Приморского края

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Приморское РДУ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Филиала АО "ДРСК"
"Приморские Электрические Сети"

"29" 08 2016 г.
Д.А.Куценко

"24" 08 2016 г.
К.А.Бегун

"29" 08 2016 г.
С.Н.Чуленко

временного отключения потребления на 2016/2017 гг.
по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на территории Приморского края

ГРАФИК

N	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Всего по СП ПНОЭС На территории Владивостокского, Артемовского, Партизанского, Находкинского, Большесамарского, Фокинского городских округов, Надеждинского, Хасанского, Партизанского, Лазовского муниципальных районов			до 5 мин.	42,78	55,00	14,12	0,02	0,36	0,76	0,47			
				от 5 до 20 мин.	42,78	97,78	111,90	111,92	112,28	113,04	113,51	113,51	113,51	113,51
				до 20 мин.	1,56	9,40	28,00	15,48	3,80	5,70	5,50	1,09	0,92	0,42
				от 20 до 60 мин.	1,56	10,96	38,96	54,44	58,24	63,94	69,44	70,53	71,45	71,87
				всего	44,34	64,40	42,12	15,50	4,16	6,46	5,97	1,09	0,92	0,42
					44,34	108,74	150,86	166,36	170,52	176,98	182,95	184,04	184,96	185,38
					5,20	8,80	5,10	16,95	22,50	15,00	12,70	12,30	12,58	8,00
					5,20	14,00	19,10	36,05	58,55	73,55	86,25	98,55	111,13	119,13
					49,54	73,20	47,22	32,45	26,66	21,46	18,67	13,39	13,50	8,42
					49,54	122,74	169,96	202,41	229,97	250,53	269,20	282,59	296,09	304,51
2	ВСЕГО по ПЦЭС На территориях Уссурийского городского округа, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Черниговского муниципальных районов			до 5 мин.	31,50	37,50	29,40	17,90	10,30	11,10	9,30	8,00	1,90	
				от 5 до 20 мин.	31,50	69,00	98,40	116,30	126,60	137,70	147,00	155,00	156,90	156,90
				до 20 мин.	15,09	8,97	2,45	1,30	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81
				от 20 до 60 мин.	15,09	24,06	26,51	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81
				всего	2,68	4,98	6,88	14,54	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
					2,68	7,66	14,54	14,54	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
					17,77	13,95	9,33	1,30	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80
					17,77	31,72	41,05	42,35	42,95	42,95	43,75	47,15	47,15	47,15
						2,33	3,61	5,16	3,00	6,24	3,02	4,75	1,67	2,10
						2,33	5,94	11,10	14,10	20,34	23,36	28,11	29,78	31,88
				всего	17,77	16,28	12,94	6,46	3,60	6,24	3,82	8,15	1,67	2,10
					17,77	34,05	46,99	53,45	57,05	63,29	67,11	75,26	76,93	79,03
				всего по ДУ	9,55	7,10	1,75	18,40	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

3	Всего по СП ПЭС На территориях Арсеньевского городского округа, Дальнегорского, Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского муниципальных районов	до 5 мин.	3,05	1,97	1,96	0,70	0,29	0,76		0,81		0,10
		от 5 до 20 мин.	3,05	5,02	6,98	7,68	7,97	8,72	8,72	9,53	9,53	9,63
				0,80	2,40	3,23	1,80	2,35	4,15	1,34	1,88	6,50
		до 20 мин.		0,80	3,20	6,43	8,23	10,58	14,74	16,08	17,95	24,45
			3,05	2,77	4,36	3,93	2,09	3,11	4,15	2,15	1,88	6,60
		от 20 до 60 мин.	3,05	5,82	10,18	14,11	16,20	19,31	23,46	25,61	27,49	34,08
					0,44	1,61	1,54	1,42	0,20	1,85	1,45	1,73
					0,44	2,05	3,59	5,01	5,21	7,06	8,51	10,24
		всего	3,05	2,77	4,80	5,54	3,63	4,53	4,35	4,00	3,33	8,33
		всего по ДУ	3,05	5,82	10,62	16,16	19,79	24,32	28,67	32,67	36,00	44,32
4	Всего по СП ПЭС На территориях Дальнереченского, Пожарского, Лесозаводского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов	до 5 мин.	2,14	4,29	5,60	6,44	6,44	6,44	10,34	14,84	14,84	14,84
		от 5 до 20 мин.				1,44	1,26	0,69	0,60	2,58	4,30	3,20
						1,44	2,70	3,39	3,99	6,57	10,87	14,07
		до 20 мин.	2,14	2,15	1,31	2,28	1,26	4,59	5,10	2,58	4,30	3,20
			2,14	4,29	5,60	7,88	9,14	13,73	18,83	21,41	25,71	28,91
		от 20 до 60 мин.				1,08	2,16	0,45	1,44	2,36	2,02	
						1,08	3,24	3,69	5,13	7,49	9,51	9,51
		всего	2,14	2,15	1,31	3,36	3,42	5,04	6,54	4,94	6,32	3,20
			2,14	4,29	5,60	8,96	12,38	17,42	23,96	28,90	35,22	38,42
		всего по ДУ	1,70	1,19	0,86	0,84	0,36	0,69	0,60	0,68	6,92	6,92
5	ИТОГО по ПЭС На территориях Владивостокского, Артемовского, Уссурийского, Арсеньевского, Находкинского, Партизанского, Большесаманского, Фокинского городских округов, Надеждинского, Шкотовского, Хасанского, Партизанского, Лазовского, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Черниговского, Дальнегорского, Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов	до 5 мин.	63,06	68,09	19,84	2,86	0,65	5,42	4,97	0,81		0,10
		от 5 до 20 мин.	63,06	131,15	150,99	153,85	154,50	159,91	164,88	165,69	165,69	165,79
			4,24	15,18	37,28	20,15	7,46	8,74	11,05	8,41	7,10	10,12
		до 20 мин.	4,24	19,42	56,70	76,85	84,31	93,05	104,11	112,52	119,61	129,73
			67,30	83,27	57,12	23,01	8,11	14,16	16,02	9,22	7,10	10,22
		от 20 до 60 мин.	67,30	150,57	207,69	230,70	238,81	252,97	268,99	278,21	285,31	295,52
			5,20	11,13	9,15	24,80	29,20	23,11	17,36	21,26	17,72	11,83
		всего	5,20	16,33	25,48	50,28	79,48	102,59	119,95	141,21	158,93	170,76
			72,50	94,40	66,27	47,81	37,31	37,27	33,38	30,48	24,82	22,05
		всего по ДУ	72,50	166,90	233,17	280,98	318,29	355,56	388,94	419,42	444,24	466,28

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (- 22°С)

Первый заместитель директора по производству АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

С.Н.Корчематин

СОГЛАСОВАНО
Директор:
Департамента энергетики
Приморского края

СОГЛАСОВАНО
Директор:
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Приморское РДУ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор:
Филиала АО "ДРСК"
"Приморские Электрические Сети"

Д.А. Куленко
"29" 08 2016 г.

К.А. Бегун
"24" 08 2016 г.

С.И. Чутенко
"29" 08 2016 г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2016/2017 гг.
по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на территории Приморского края

N	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1			3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					6	20,40	28,30	5,90							
						20,40	48,70	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
							7,70	26,00	11,40	3,50		3,70			
							7,70	33,70	45,10	48,60	48,60	52,30	52,30	52,30	52,30
						20,40	36,00	31,90	11,40	3,50		3,70			
		ВСЕГО по ВРЭС На территории Владивостокского городского округа			до 20 мин	20,40	56,40	88,30	99,70	103,20	103,20	106,90	106,90	106,90	106,90
									3,50	8,30	12,50	7,40	8,00	4,20	4,50
									3,50	11,80	24,30	31,70	39,70	43,90	48,40
									3,50	11,80	12,50	11,10	8,00	4,20	4,50
						20,40	36,00	31,90	14,90	115,00	127,50	138,60	146,60	150,80	155,30
		ВСЕГО по АРЭС На территории Артемовского городского, Большаковского, Фокинского городских округов, Нальчинского, Школовского муниципальных районов			всего по ДУ	19,40	30,20	21,30	10,00	8,30	6,10	2,60	3,70		
						19,40	49,60	70,90	80,90	89,20	95,30	97,90	101,60	101,60	101,60
						8,00	17,70	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30
								0,40	0,30	0,30	0,70	0,40	0,60		
								0,40	0,70	1,00	1,70	2,10	2,70	2,70	2,70
					до 20 мин	8,00	9,70	6,00	0,30	0,30	0,70	0,40	0,60		
						8,00	17,70	23,30	24,00	24,30	25,00	25,40	26,00	26,00	26,00
						3,60	5,80	1,70	8,40	3,30				0,40	0,60
						3,60	9,40	11,10	19,50	22,80	22,80	22,80	22,80	23,20	23,80
						11,60	15,50	7,70	8,70	3,60	0,70	0,40	0,60	0,40	0,60
		ВСЕГО по ХРЭС На территории Хасанского района			всего по ДУ	11,60	27,10	34,80	43,50	47,10	47,80	48,20	48,80	49,20	49,80
						3,60	7,30	7,10	2,00						
						3,60	3,60	10,90	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
					до 5 мин										
					от 5 до 20 мин										
					до 20 мин	1,60	3,00	1,70	0,20	1,30					
						1,60	4,60	6,30	6,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
						1,60	3,00	1,70	0,20	1,30					
						1,60	4,60	6,30	6,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
						1,60	4,60	6,30	6,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
					всего										
					всего по ДУ										

N	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										IX	X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4					до 5 мин.	2,90	4,90										
						2,90	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
					от 5 до 20 мин.												
					до 20 мин.	2,90	4,90										
						2,90	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
					от 20 до 60 мин.				0,90	0,80	0,50						
5					всего	2,90	4,90	0,90	1,70	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20		
						2,90	0,90	0,90	0,80	0,50							
					от 20 до 60 мин.	2,90	7,80	8,70	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6					до 5 мин.	11,48	12,10	2,62	0,02	0,36	0,76	0,47					
						11,48	23,58	26,20	26,22	26,58	27,34	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	
					от 5 до 20 мин.	1,56	1,70	1,60	3,78		5,00	1,40	0,49	0,92	0,92	0,42	
					до 20 мин.	1,56	3,26	4,86	8,64	8,64	13,64	15,04	15,53	16,45	16,45	16,87	
						13,04	13,80	4,22	3,80	0,36	5,76	1,87	0,49	0,92	0,42	0,42	
					от 20 до 60 мин.	13,04	26,84	31,06	34,86	35,22	40,98	42,85	43,34	44,26	44,68	44,68	
7					всего по ДУ												
					до 5 мин.	13,04	13,80	5,02	7,85	9,46	8,26	7,17	4,79	8,90	3,32		
						13,04	26,84	31,86	39,71	49,17	57,43	64,60	69,39	78,29	81,61		
					всего по ДУ	8,50	15,80	16,60	17,40	17,40	22,40	29,10	33,40	35,30	35,30		
					до 5 мин.	42,78	55,00	14,12	0,02	0,36	0,76	0,47					

N	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										IX	X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8		Дальнереченского, Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского муниципальных районов			от 20 до 80 мин.	3,05	5,82	10,18	14,11	16,20	19,31	23,46	25,61	27,49	34,08		
					всего			0,44	2,05	3,59	5,01	5,21	7,06	8,51	10,24		
					всего по ДУ	3,05	5,82	10,62	16,16	19,79	24,32	28,67	32,67	36,00	44,32		
					до 5 мин.	2,14	2,15	1,31	0,84								
					от 5 до 20 мин.	2,14	4,29	5,60	1,44	1,26	0,69	0,60	2,58	4,30	3,20		
9		Всего по СП ПЗЭС На территориях Дальнереченского, Пожарского, Лесозаводского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов			до 20 мин.	2,14	2,15	1,31	2,28	1,26	4,59	5,10	2,58	4,30	3,20		
					от 20 до 60 мин.				1,08	3,24	3,69	5,13	7,49	9,51	9,51		
					всего	2,14	2,15	1,31	3,36	3,42	5,04	6,54	4,94	6,32	3,20		
					всего по ДУ	2,14	4,29	5,60	0,84	0,36	0,69	0,60	0,68				
					до 5 мин.	63,06	68,09	19,84	2,86	0,65	5,42	4,97	0,81				
					от 5 до 20 мин.	63,06	131,15	150,99	153,85	154,50	159,91	164,88	165,69	165,69	165,79		
10		Итого по ПЭС На территориях Владивостокского, Артемовского, Уссурийского, Арсеньевского, Находкинского, Партизанского, Большешаменского, Фокинского городских округов, Нележдинского, Шкотовского, Хасанского, Партизанского, Лазовского, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Черниговского, Дальнереченского, Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов			до 20 мин.	4,24	15,18	37,28	20,15	7,46	8,74	11,05	8,41	7,10	10,12		
					от 20 до 60 мин.	4,24	19,42	56,70	76,85	84,31	93,05	104,11	112,52	119,61	129,73		
					всего	67,30	83,27	57,12	23,01	8,11	14,16	16,02	9,22	7,10	10,22		
					от 20 до 60 мин.	67,30	150,57	207,69	230,70	238,81	252,97	268,99	278,21	285,31	295,52		
					всего	5,20	11,13	9,15	24,80	29,20	23,11	17,36	21,26	17,72	11,83		
					от 20 до 60 мин.	5,20	16,33	23,48	50,28	79,48	102,59	119,95	141,21	158,93	170,76		
					всего	72,50	94,40	66,27	47,81	37,31	37,27	33,38	30,48	24,82	22,05		
					от 20 до 60 мин.	72,50	166,90	233,17	280,98	318,29	355,56	388,94	419,42	444,24	466,28		
					всего по ДУ	45,50	47,76	34,34	20,56	13,09	14,07	11,60	11,77	5,23	3,61		
					от 20 до 60 мин.	45,50	93,26	127,60	148,16	161,25	175,32	186,92	198,68	203,91	207,52		

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (- 22°С).

Первый заместитель директора по производству - главный инженер филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

С.Н.Корчагин

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО "ДРСК"
Приморское РДУ
" 29 " 08 2016 г.
С.И. Чученко

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
Приморское РДУ
" 24 " 08 2016 г.
К.А. Бегун

СОГЛАСОВАНО
Директор
Департамента энергетики
Приморского края
" 29 " 08 2016 г.
Д.А. Куценко

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2016/2017 гг.
по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на территории Приморского края

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ОАО "Оборонэнерго"	Патрокс	3	ДУ	до 5 мин.	0,30									
2	ОАО "Оборонэнерго"	Патрокс	7	ДУ	до 5 мин.	0,80									
3	ОАО "Электроэнергет"	Волна	13	ОП	до 5 мин.	0,10									
4	ОАО "Дальэнерг"	Волна	17	ОП	до 5 мин.	0,70									
5	ООО "КДВО"	Волна	21	ОП	до 5 мин.	0,20									
6	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	23	ОП	до 5 мин.		1,10								
7	ЗАО "Байратов"	Волна	27	ОП	до 5 мин.		0,30								
8	ОАО "Измурд"	Волна	33	ОП	до 5 мин.		0,80								
9	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	40	ОП	от 5 до 20 мин.			0,80							
10	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	44	ОП	от 5 до 20 мин.			1,80							
11	ООО "Водопад"	Волна	46	ОП	от 5 до 20 мин.			0,80							
12	Филиал "Приморский" ОАО "Оборонэнерго"	Волна	48	ОП	от 5 до 20 мин.			1,30							
13	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	45	ОП	от 5 до 20 мин.				2,40						
14	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	51	ОП	от 5 до 20 мин.				0,60						
15	ОАО "Оборонэнерго"	Волна	65	ОП	от 5 до 20 мин.				1,90						
16	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	73	ОП	от 5 до 20 мин.					2,10					
17	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Волна	76	ОП	от 5 до 20 мин.					1,40					
18	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	А	4	ДУ	до 5 мин.	2,20									
19	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	А	9	ДУ	до 5 мин.	1,80									
20	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	А	10	ДУ	до 5 мин.	1,60									
21	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	А	13	ДУ	до 5 мин.	1,90									
22	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	А	12	ДУ	до 5 мин.	1,90									
23	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	ВГЭС-1	9	ДУ	до 5 мин.	1,70									

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	7	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	1,90									
25	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	12	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	1,20									
26	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	16	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	2,80									
27	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	106	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	1,30									
28	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	107	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.		1,40								
29	ООО "РН-Энерго"	2Р	204	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.		2,50								
30	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	3	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.		0,70								
31	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	106	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.		1,30								
32	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	2Р	208	ОПОВБ	от 5 до 20 мин.		3,60								
33	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Загородная	3	ДУ	до 5 мин.		2,70								
34	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Загородная	33	ДУ	до 5 мин.		1,70								
35	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Загородная	17	ДУ	до 5 мин.		1,20								
36	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Загородная	54	ДУ	до 5 мин.		3,00								
37	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	3	3	ДУ	до 5 мин.		1,70								
38	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	3	4	ДУ	до 5 мин.		0,60								
39	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	3	8	ДУ	от 5 до 20 мин.		0,60								
40	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Мангрозок	9	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.		1,90								
41	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Мангрозок	17	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.		1,60								
42	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Мангрозок	108	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			2,80							
43	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Бурчи	13	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			3,50							
44	ООО "Мой Дом"	Бурчи	16	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			2,30							
45	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Бурчи	19	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			2,50							
46	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Бурчи	27	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			1,50							
47	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Бурчи	31	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			2,40							
48	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Улсс	14	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			0,90							
49	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Улсс	16	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			2,30							
50	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Улсс	32	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			1,00							
51	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Улсс	44	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			2,10							
52	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	1Р	4	ДУ/ОВБ	до 5 мин.		0,60								

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	IP	10	ДУ/ОВБ	до 5 мин.		1,80								
54	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	IP	28	ДУ/ОВБ	до 5 мин.		3,40								
55	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	IP	43	ДУ/ОВБ	до 5 мин.		0,10								
56	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Голубинка	3	ДУ/ОП/ОВБ	от 5 до 20 мин.				3,40						
57	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Голубинка	17	ДУ/ОП/ОВБ	от 5 до 20 мин.				0,60						
58	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Голубинка	16	ДУ/ОП/ОВБ	от 5 до 20 мин.				2,50						
59	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Голубинка	7	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,50						
60	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Голубинка	24	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.				2,00						
61	ОАО "Дальморпродукт"	Голубин	6	ДУ/ОВБ	до 5 мин.		0,40								
62	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Голубин	13	ДУ/ОВБ	до 5 мин.		3,00								
63	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Чурчин	9	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.				2,90						
64	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Чурчин	16	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.				3,40						
65	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Тесцентр	15	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,00						
66	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Тесцентр	23	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,00						
67	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Амурская	22	ОП/ОВБ	до 5 мин.			1,90							
68	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Амурская	26	ОП/ОВБ	до 5 мин.			1,70							
69	ОАО "Азимут"	Угловая	5	ОП/ОВБ	до 5 мин.			2,30							
70	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Угловая	16	ОП/ОВБ	до 5 мин.						2,00				
71	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Седанка	9	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						2,30				
72	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Седанка	14	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,90				
73	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Седанка	17	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,30				
74	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Чайка	11	ДУ/ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,60				
75	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Оканская	8	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,90				
76	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Оканская	10	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,50				
77	ОАО "Оборонэнерго"	Эсрислад	1	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,70				
78	ОАО "Оборонэнерго"	Эсрислад	15	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,60				
79	ОАО "Оборонэнерго"	Эсрислад	18	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,70				
80	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Залив	5	ОВБ	от 5 до 20 мин.							1,10			
81	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Залив	18	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.							1,10			
82	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Залив	20	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.							0,80			
83	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Залив	23	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.							0,70			

N по	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" ОАО "Изуруд"	Океан	7	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,70			
85	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" ОАО "Изуруд"	Океан	16	ОП/ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,30			
86	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Инструментальная	15	ОВБ	от 20 до 60 мин.							1,80			
87	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Инструментальная	13	ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,70			
88	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Инструментальная	17	ОВБ	от 20 до 60 мин.							2,30			
89	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Инструментальная	21	ОВБ	от 20 до 60 мин.							1,60			
90	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Строительная	5	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.								1,60		
91	ОАО Молоковлад	Строительная	27	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.								2,10		
92	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Ц	15	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,90		
93	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Ц	19	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,80		
94	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Ц	21	ОВБ	от 20 до 60 мин.								2,60		
95	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Индустриал	15	ОВБ	от 20 до 60 мин.									2,60	0,10
96	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Спутник	11	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,60	
97	ИП Сивдан В.П.	Промysel	31	ОВБ	от 20 до 60 мин.										
98	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Промysel	33	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,40
99	ООО "Востокэнерго"	Промysel	29	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,40
100	МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей"	Промysel	35	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,30
101	ТНЗ "Жемин"	Промysel	37	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,20
102	ЗАО "Каскадра"	Промysel	40	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,50
103	ЗАО "Дальневосточный холодокомбинат"	Промysel	52	ОВБ	от 20 до 60 мин.	20,40	28,30	5,90	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
					до 5 мин.	20,40	48,70	54,60	11,40	3,50	3,70				
					от 5 до 20 мин.		7,70	26,00	33,70	45,10	48,60	52,30	52,30	52,30	
					до 20 мин.	20,40	36,00	31,90	11,40	3,50		3,70			
					от 20 до 60 мин.	20,40	56,40	88,30	99,70	103,20	103,20	106,90	106,90	106,90	106,90
					всего	20,40	36,00	31,90	14,90	11,80	24,30	31,70	39,70	43,90	48,40
					всего по ДУ	20,40	56,40	88,30	103,20	115,00	127,50	138,60	146,60	150,80	155,30
					всего по ДУ	19,40	30,30	21,30	10,00	8,30	6,10	2,60	3,70		
						19,40	49,60	70,90	80,90	89,20	95,30	97,90	101,60	101,60	101,60
104	ООО "Карго-Владивосток	Аэропорт	14	ОП	до 5 мин.		0,10								
105	ООО "Карго-Владивосток	Аэропорт	9	ОП	до 5 мин.										
106	ООО "Хендз Электросистемы"	Аэропорт	30, 49	ОП	до 5 мин.										
107	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Береговая 2	6	ОП	до 5 мин.	0,50									
108	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Береговая 2	14, 28	ОП	до 5 мин.	1,00									
109	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Береговая 2	16	ОП	до 5 мин.		1,00								

ВСЕГО по ВРЭС

На территории Владивостокского городского округа

Очередь ограничения, МВт:															
N д/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фильтра	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	ООО "Дальсервис"	Береговая 2	22, 24	ОП	до 5 мин.		0,10								
111	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Береговая 2	29	ОП	до 5 мин.		0,60								
112	АО ДРСК ПЭС	Береговая-1	16	ОП	до 5 мин	1,3									
113	ООО "АЭС"	Западная	4	ОП	до 5 мин	2,50									
114	ООО "АЭС"	Западная	22	ОП	до 5 мин		2,50								
115	ООО "АЭС"	Западная	13	ОП	до 5 мин		2,60								
116	ООО "АЭС"	Западная	28	ОП	до 5 мин		0,80								
117	ООО "АЭС"	Шатурская	4	ДУ	до 5 мин.			2,80							
118	ООО "АЭС"	Шатурская	14	ДУ	до 5 мин.			2,80							
119	ООО "АЭС"	Шатурская-7	7	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				2,60						
120	ООО "АЭС"	Шатурская-7	18	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				3,00						
121	ЖБИ-3	Кролевский	15	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.					0,40					
122	ООО "АЭС"	Кролевский	28	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.					1,60					
123	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Навская	15	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,50									
124	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Навская	9	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,10									
125	ОАО "ХКЗ"	Тавричанка	12	ОПОВБ	от 20 до 60 мин		2,70								
126	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Тавричанка	13	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.		1,50								
127	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Тавричанка	16	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.		1,60								
128	Примордоканал	Штыково	6	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.			0,30							
129	Примордоканал	Штыково	10	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.			1,50							
130	Примордоканал	Штыково	17	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				1,50						
131	АО ДРСК ПЭС	Шотское	9	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				1,30						
132	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Подольский	15	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.					1,30					
133	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	Промышленная	2	ДД	до 5 мин.	2,70									
134	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	Промышленная	23	ДД	до 5 мин.		2,60								
135	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	Прибой	3, 8, 9	ДД	от 5 до 20 мин			0,40							
136	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	178-Ф	10, 27	ДД	от 5 до 20 мин.				0,30						
137	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	178-Ф	24	ДД	от 5 до 20 мин					0,30					
138	ОАО "РЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	Салистая	6, 9, 15	ДД	от 5 до 20 мин.						0,30				
139	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	178-Ф	25	ДД	от 5 до 20 мин.						0,50				
140	филиал АО "ДРСК" "ПЭС", ОАО "Оборонэнергосбыт"	С-100	7, 13, 14	ДД	от 5 до 20 мин							0,40			
141	ОАО "Оборонэнергосбыт"	Штора	10	ДД	от 5 до 20 мин.								0,60		
142	ОАО "Оборонэнергосбыт"	Штыль	8, 9, 16, 21	ДД	от 20 до 60 мин									0,40	
143	ОАО "Оборонэнергосбыт"	С-55	5, 14, 18, 24, 33	ДД	от 20 до 60 мин.										0,60
					до 5 мин	8,00	9,70	5,60	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30
					от 5 до 20 мин	8,00	17,70	0,40	0,30	0,30	0,70	0,40	0,60	0,60	0,60
					от 5 до 20 мин			0,40	0,70	1,00	1,70	2,10	2,70	2,70	2,70

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВСЕГО по АРЭС																
На территории Артемовского городского, Большекаменского, Фокшинского городских округов, Навлянского, Шкотовского муниципальных районов																
144	ОАО "ХКЗ"	Славянка	25	ОП	от 20 до 60 мин.	8,00	9,70	6,00	0,30	0,30	0,70	0,40	0,60			
145	ОАО "ХКЗ"	Славянка	31	ОП	от 20 до 60 мин.	8,00	17,70	23,70	24,00	24,30	25,00	25,40	26,00	26,00	26,00	
146	ОАО "ХКЗ"	Славянка	12	ОП	от 20 до 60 мин.	3,60	5,80	1,70	8,40	3,30			0,40	0,60	0,60	
147	ОАО "ХКЗ"	Славянка	18	ОП	от 20 до 60 мин.	3,60	9,40	11,10	19,50	22,80	22,80	22,80	22,80	23,20	23,80	
148	ОАО "ХКЗ"	Посет	3	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.	11,60	15,50	7,70	8,70	3,60	0,70	0,40	0,60	0,40	0,60	
149	ОАО "ХКЗ"	Троица	19	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.	11,60	27,10	34,80	43,50	47,10	47,80	48,20	48,80	49,20	49,80	
					всего по ДУ	3,60	3,60	10,90	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
					от 20 до 60 мин.	1,60										
					от 20 до 60 мин.		3,00	0,90								
					от 20 до 60 мин.			0,80								
					от 20 до 60 мин.				0,20							
					от 20 до 60 мин.					1,30						
					до 5 мин.											
					от 5 до 20 мин.											
					до 20 мин.											
					от 20 до 60 мин.	1,60	3,00	1,20	0,20	1,30						
					от 20 до 60 мин.	1,60	4,60	6,30	6,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
					всего	1,60	3,00	1,70	0,20	1,30						
					всего по ДУ	1,60	4,60	6,30	6,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
					до 5 мин.											
					до 5 мин.											
					до 5 мин.											
150	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Строительство		ОП	до 5 мин.	1,00										
151	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	4-й участок		ОП	до 5 мин.	0,70										
152	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Невожава		ОП	до 5 мин.	0,70										
153	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Партизан	7	ОП	до 5 мин.		2,10									
154	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Партизан	11	ОП	до 5 мин.		2,80									
155	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Партизан	13	ОП	от 20 до 60 мин.			0,90								
156	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Южная	7	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				0,50							
157	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Южная	1	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				0,30							
158	фидер АО "ДРСК" "ПЭС"	Северная	2	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.					0,50						
159	ОАО "ЭС ПРЕОБРАЗЕНИЯ"	Преобразование	9	ОП	до 5 мин.	0,50										
					до 5 мин.	2,90	4,90									
					от 5 до 20 мин.	2,90	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
					до 20 мин.	2,90	4,90									
					от 20 до 60 мин.											
					всего	2,90	4,90	0,90	0,80	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	
					от 20 до 60 мин.	2,90	7,80	8,70	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
					всего по ДУ											
					от 20 до 60 мин.	0,08								0,48		
160	АО "Восточный Порт"	Угольная	3 (ПП-21)	ОП	до 5 мин.											
161	ОАО "Совехим", ООО ВСКС	Угольная	3	ОП	до 5 мин.											
162	ОАО "Трансфос"	Угольная	9	ОП	до 5 мин.				0,02							
163	Малотяжелая застройка	Угольная	14	ОП	до 5 мин.			0,06								
164	ОАО "ТЭСК"	Угольная	35	ОП	до 5 мин.		0,30									
165	Малотяжелая застройка	Угольная	4	ОП	до 5 мин.			0,51								
166	Завод строительных конструкций	Угольная	11	ОП	до 5 мин.			0,35		0,19						
167	Экспертно-директорское управление	Угольная	6	ОП	до 5 мин.											
168	с.Вл. Александровское	Угольная	12	ОП	от 20 до 60 мин.				0,75							
169	ОАО "ТЭСК"	Микрорайон	12	ДД	от 5 до 20 мин.			0,38								
170	ОАО "ТЭСК"	Микрорайон	17	ДД	от 5 до 20 мин.											
171	ОАО "ТЭСК"	Микрорайон	8 (ПП-701)	ДД	от 5 до 20 мин.	0,16								0,92		
172	ОАО "ТЭСК"	Микрорайон	9	ДД	от 5 до 20 мин.						0,57					
173	ОАО "ТЭСК"	Микрорайон	18	ДД	до 5 мин.											

Очереди ограничения, МВт															
N n/n	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
174	ООО "ТЭСК"	Михайлов	11	ДД	до 5 мин.						0,19				
175	ООО "Терминал насыпных грузов"	Морская	16	ДД	до 5 мин.								0,49		
176	ООО "ТЭСК"	Морская	23	ДД	от 5 до 20 мин.					0,17					
177	ООО "Восточная стивидорная компания"	Морская	12	ДД	до 5 мин.										
178	ООО "Калипсо"	Широкая	1	ОП	до 5 мин.	0,10									
179	ООО "ТЭСК"	Широкая	3	ОП	до 5 мин.	0,60									
180	ООО "ТЭСК"	Широкая	5	ОП	до 5 мин.	0,80									
181	ООО "ТЭСК"	Широкая	8	ОП	до 5 мин.	1,00									
182	ООО "ТЭСК"	Широкая	13	ОП	до 5 мин.	1,80									
183	ООО «Григорьев»	Широкая	10	ОП	до 5 мин.		0,50								
184	ООО "ТЭСК"	Широкая	21	ОП	до 5 мин.		0,50								
185	ООО "ТЭСК"	Широкая	23	ОП	до 5 мин.		0,40								
186	ООО "ТЭСК"	Широкая	25	ОП	до 5 мин.		1,80								
187	ООО ППК "Ири"	Широкая	31	ОП	до 5 мин.		0,40								
188	ООО ПСК "Дом"	Широкая	33	ОП	до 5 мин.		0,10								
189	ООО ПСК "Дом"	Широкая	37	ОП	до 5 мин.										
190	ООО "ТЭСК"	Широкая	17	ОП	до 5 мин.			0,30							
191	ООО "ТЭСК"	Широкая	19	ОП	до 5 мин.			0,90							
192	ООО "Вале"	Широкая	39	ОП	до 5 мин.			0,50							
193	ООО "ТЭСК"	Екатериновка	12	ДУ/ДД	от 5 до 20 мин.	0,40									
194	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Екатериновка	26	ДУ/ДД	от 5 до 20 мин.	1,00									
195	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Екатериновка	25	ДУ/ДД	от 5 до 20 мин.		1,70								
196	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Вл.-Александровское	16	ДУ/ДД	от 20 до 60 мин.			0,80							
197	филиал АО "ДРСК" "ТЭС"	Вотчалец	8	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.				0,80						
198	ООО "ТЭСК"	Находка	7	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	1,50									
199	ООО "ТЭСК"	Находка	9	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	2,90									
200	ООО "ТЭСК"	Находка	17	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.	2,70									
201	ООО "ТЭСК"	Находка	18	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.		1,40								
202	ООО "ТЭСК"	Находка	21	ДУ/ОПОВБ	до 5 мин.		1,70								
203	ООО "ТЭСК"	Находка	25	ОПОВБ	до 5 мин.		2,50								
204	ООО "ТЭСК"	Своя	8	ДУ/ДД	до 5 мин.		1,20								
205	ООО "ТЭСК"	ЖБФ	18	ДУ/ДД	до 5 мин.		0,80								
206	ООО "ТЭСК"	ЖБФ	26	ДУ/ДД	до 5 мин.		0,50								
207	ООО "ТЭСК"	Рыбинск	11	ДД	от 5 до 20 мин.			1,60							
208	ООО "ТЭСК"	Рыбинск	4	ДД	от 5 до 20 мин.				1,70						
209	ООО "ТЭСК"	Рыбинск	15	ДД	от 5 до 20 мин.				0,50						
210	ОАО "НБМР"	Рыбинск	2	ДД	от 20 до 60 мин.				2,00						
211	ООО "ТЭСК"	Рыбинск	13	ДД	от 20 до 60 мин.										
212	ООО "Ливадийский ремонтно-СРЗ"	Гайдамак	11	ДД	от 20 до 60 мин.					1,50					
213	ООО "ТЭСК"	Гайдамак	13	ДД	от 20 до 60 мин.					0,90					
214	ООО "ТЭСК"	Гайдамак	25	ДД	от 20 до 60 мин.					1,20					
215	ООО "Ливадийский ремонтно-СРЗ"	Гайдамак	17	ДД	от 20 до 60 мин.					0,70					
216	ООО "ТЭСК"	Гайдамак	19	ДД	от 20 до 60 мин.					0,30					
217	ООО "ТЭСК"	Гайдамак	21	ДД	от 20 до 60 мин.					0,30					
218	ООО "ТЭСК"	Гайдамак	27	ДД	от 20 до 60 мин.					0,40					
219	АО "ДРСК" "ТЭС"	Гайдамак	5	ДД	от 20 до 60 мин.					0,30					

Страница 7 из 15

N n/p	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										IX	X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
220	ООО "ТЭК"	НСРЗ	22	ДД	от 20 до 60 мин.	11,48	12,10	2,62	0,02	0,36	0,76	0,47					
221	ОАО НСРЗ	НСРЗ	5	ДД	от 20 до 60 мин.	11,48	23,58	26,20	26,22	26,58	27,34	27,81	27,81				
222	ООО "ТЭК"	НСРЗ	31	ДД	от 20 до 60 мин.	1,56	1,70	1,60	3,78	5,00	5,00	1,40	0,49				
223	ООО "ТЭК"	НСРЗ	7	ДД	от 20 до 60 мин.	1,56	3,26	4,86	8,64	8,64	13,64	15,04	15,53	16,45	16,87		
224	Солонное озеро	ДУ/ОПОВБ	9	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.	13,04	13,80	4,22	3,80	0,36	5,76	1,87	0,49	0,92	0,42		
225	Солонное озеро	ДУ/ОПОВБ	13	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.	13,04	26,84	31,06	34,86	35,22	40,98	42,85	43,34	44,26	44,68		
226	Солонное озеро	ДУ/ОПОВБ	21	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.			0,80	4,05	9,10	2,50	5,30	4,30	7,98	2,90		
227	Солонное озеро	ДУ/ОПОВБ	23	ДУ/ОПОВБ	от 5 до 20 мин.												
228	Солонное озеро	ДУ/ОПОВБ	18	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.												
229	Учебная	ДУ/ОПОВБ	20	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.												
230	Учебная	ДУ/ОПОВБ	22	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.												
231	Учебная	ДУ/ОПОВБ	23	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.												
232	Учебная	ДУ/ОПОВБ	29	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.												
233	Учебная	ДУ/ОПОВБ	9	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.								2,30				
234	Учебная	ДУ/ОПОВБ	11	ДУ/ОПОВБ	от 20 до 60 мин.								2,00				
235	Учебная	ДУ/ОПОВБ	3	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.									2,20			
236	Голубовка	ОПОВБ	8	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.									0,50			
237	Голубовка	ОПОВБ	19	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.									1,40			
238	Голубовка	ОПОВБ	28	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.									1,50			
239	Голубовка	ОПОВБ	5	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.									1,90			
240	Бархатная	ОПОВБ	2	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.												
241	ОАО "ЕВРАЗ НМТП"	Астафьева	2	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.										1,40		
242	ОАО "ЕВРАЗ НМТП"	Астафьева	6	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.										0,80		
243	ОАО "ЕВРАЗ НМТП"	Астафьева	8	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.										0,40		
244	ООО "Коммерческий Порт Липаев"	Астафьева	10	ОПОВБ	от 20 до 60 мин.										0,30		
Всего по НРЭС						11,48	12,10	2,62	0,02	0,36	0,76	0,47					
На территории Находкинского городского округа						11,48	23,58	26,20	26,22	26,58	27,34	27,81	27,81	27,81	27,81		
						1,56	1,70	1,60	3,78	5,00	5,00	1,40	0,49	0,92	0,42		
						1,56	3,26	4,86	8,64	8,64	13,64	15,04	15,53	16,45	16,87		
						13,04	13,80	4,22	3,80	0,36	5,76	1,87	0,49	0,92	0,42		
						13,04	26,84	31,06	34,86	35,22	40,98	42,85	43,34	44,26	44,68		
								0,80	4,05	9,10	2,50	5,30	4,30	7,98	2,90		
								0,80	4,85	13,95	16,45	21,75	26,05	34,03	36,93		
						13,04	13,80	5,02	7,85	9,46	8,26	7,17	4,79	8,90	3,32		
						13,04	26,84	31,86	39,71	49,17	57,43	64,60	69,39	78,29	81,61		
						8,50	7,30	0,80	0,80	5,00	5,00	6,70	4,30	1,90			
						8,50	15,80	16,60	17,40	17,40	22,40	29,10	33,40	35,30	35,30		
						42,78	55,00	14,12	0,02	0,36	0,76	0,47					
						42,78	97,78	111,90	111,92	112,28	113,04	113,51	113,51	113,51	113,51		
						1,56	9,40	28,00	15,48	3,80	5,70	5,50	1,09	0,92	0,42		
						1,56	10,96	38,96	54,44	58,24	63,94	69,44	70,53	71,45	71,87		
						44,34	64,40	42,12	15,50	4,16	6,46	5,97	1,09	0,92	0,42		
						44,34	108,74	150,86	166,36	170,52	176,98	182,95	184,04	184,96	185,38		
						5,20	8,80	5,10	16,95	22,50	15,00	12,70	12,58	12,58	8,00		
						5,20	14,00	19,10	36,05	58,55	73,55	86,25	98,55	111,13	119,13		
						49,54	73,20	47,22	32,45	26,66	21,46	18,67	13,39	13,50	8,42		
						49,54	122,74	169,96	202,41	229,07	250,53	269,20	282,59	296,09	304,51		
						31,50	37,50	29,40	17,90	10,30	11,10	9,30	8,00	1,90			
						31,50	69,00	98,40	116,30	126,60	137,70	147,00	155,00	156,90	156,90		
												0,80					
1	МУП "Уссурийск-Электроль"	Уссурийск 2	3	ОП	от 5 до 20 мин.												
2	МУП "Уссурийск-Электроль"	Уссурийск 2	9	ОП	от 5 до 20 мин.								1,50				
3	МУП "Уссурийск-Электроль"	Уссурийск 2	10	ОП	от 5 до 20 мин.									1,90			
4	МУП "Уссурийск-Электроль"	Уссурийск-1	1	ОП	от 5 до 20 мин.		2,60										
5	МУП "Уссурийск-Электроль"	Уссурийск-1	3	ОП	от 5 до 20 мин.		1,10										
6	ОАО "РЖД"	Уссурийск-1	11	ОП	от 5 до 20 мин.			2,40									
7	МУП "Уссурийск-Электроль"	МЖК	4	ОП	от 5 до 20 мин.			1,60									

Очередь ограничения, МВт															
N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	МУП "Уссурийск-Электросеть"	МЖК	1	ОП	от 5 до 20 мин.			2,00							
9	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Кожавод	24	ДУ	до 5 мин.		1,80								
10	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Студгородок	6	ДУ	до 5 мин.		0,40								
11	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Студгородок	11	ДУ	до 5 мин.		2,30								
12	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Новоникольск	2	ДУ	от 5 до 20 мин.					0,60					
13	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Новоникольск	9	ДУ	от 5 до 20 мин.										
14	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Гранит	17	ДУ	до 5 мин.										
15	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Гранит	2	ДУ	до 5 мин.	2,70									
16	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Гранит	10	ДУ	до 5 мин.	3,10									
17	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Гранит	16	ДУ	до 5 мин.	2,00									
18	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Молоковозов	4	ОВБ	от 20 до 60 мин.										
19	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Междуречье	9	ОВБ	от 20 до 60 мин.										
20	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Мелькомбинат	7	ОВБ	от 20 до 60 мин.										
21	МУП "Уссурийск-Электросеть"	ЛРЗ	7	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,40		
22	ЛРЗ	ЛРЗ	1	ОВБ	от 20 до 60 мин.								1,30		
23	МУП "Уссурийск-Электросеть"	ЛРЗ	5	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,80		
24	МУП "Уссурийск-Электросеть"	ЛРЗ	6	ОВБ	от 20 до 60 мин.								1,55		
25	МУП "Уссурийск-Электросеть"	ЛРЗ	12	ОВБ	от 20 до 60 мин.										
26	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ал-Никольск	1	ОП	от 5 до 20 мин.	0,70									
27	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ал-Никольск	2	ОП	от 5 до 20 мин.	0,20									
28	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ал-Никольск	3	ОП	от 5 до 20 мин.	0,17									
29	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Новоникольск	6	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин. *		1,20								
30	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Коммунар	4	ОВБ	от 20 до 60 мин.			1,29							
31	МУП "Уссурийск-Электросеть"	Коммунар	6	ОВБ	от 20 до 60 мин.				0,18						
32	АБЗ	Коммунар	10	ОВБ	от 20 до 60 мин.				0,70						
33	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Коммунар	3	ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,55					
34	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Корсаковск	2	ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,00				
35	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Корсаковск	8	ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,50				
36	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Корсаковск	3	ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,20				
37	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Новокалаловск	9	ОП	от 5 до 20 мин.										
38	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ильинск	2	ОП	от 5 до 20 мин.		0,55								
39	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ильинск	4	ОП	от 5 до 20 мин.		0,10								
40	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ильинск	8	ОП	от 20 до 60 мин.			0,67							

№ л/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Новокачаловка	1	ОП	от 20 до 60 мин.			0,15								
42	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ильинка	10	ОП	от 20 до 60 мин.				0,53							
43	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	К-Рыболов	7	ОП	от 20 до 60 мин.					0,28						
44	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	К-Рыболов	10	ОП	от 20 до 60 мин.					0,73	0,70					
45	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Новокачаловка	6	ОП	от 20 до 60 мин.							0,53				
46	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Хоролов	18	ОП	до 5 мин.	0,32										
47	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Хоролов	23	ОП	до 5 мин.	0,43										
48	ХМПЭС	Хоролов	4	ОП	до 5 мин.	1,42										
49	ХМПЭС	Хоролов	9	ОП	до 5 мин.		1,47									
50	ХМПЭС	Хоролов	10	ОП	до 5 мин.											
51	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ярославка	6	ОП	до 5 мин.		0,50									
52	ООО "Ярославская ГРЭС"	Ярославка	8	ОП	до 5 мин.		1,10									
53	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ярославка	7	ОП	до 5 мин.			0,70								
54	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Ярославка	13	ОП	до 5 мин.				1,30							
55	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покосаа	19	ОП	до 5 мин.	0,97										
56	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покосаа	21	ОП	до 5 мин.	0,67										
57	филиал АО "ДРСК" "ПЭС" ОАО "Оборонэнерго"	Покосаа	14	ОП	до 5 мин.	1,23										
58	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покосаа	13	ОП	до 5 мин.	0,50										
59	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Липовцы	3	ОП	от 5 до 20 мин.											
60	филиал АО "ДРСК" "ПЭС" ОАО "Оборонэнерго"	Липовцы	11	ОП	от 5 до 20 мин.											
61	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Липовцы	10	ОП	от 5 до 20 мин.		0,38									
62	ОРМУПЭС	Липовцы	5	ОП	от 5 до 20 мин.			0,43								
63	ОАО "РАД"	Липовцы	9	ОП	от 5 до 20 мин.			0,45								
64	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Липовцы	1	ОП	от 20 до 60 мин.				1,20							
65	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покровка	7	ОП	от 20 до 60 мин.				1,08							
66	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покровка	3	ОП	от 20 до 60 мин.					0,25						
67	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покровка	6	ОП	от 20 до 60 мин.					0,33						
68	ОРМУПЭС	Покровка	8	ОП	от 20 до 60 мин.						3,25					
69	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Покровка	1	ОП	от 20 до 60 мин.							0,17				
70	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Новоселовка	2	ОП	от 20 до 60 мин.								0,45			
71	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Баранов-Орешбургская	6	ОП	от 5 до 20 мин.	0,58										
72	филиал АО "ДРСК" "ПЭС" ОАО "Оборонэнерго"	Баранов-Орешбургская	7	ОП	от 5 до 20 мин.		0,25									
73	ОАО "Оборонэнерго"	Дружба	1	ОП	от 20 до 60 мин.			0,18								

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Дружба	3	ОП	от 20 до 60 мин.				0,74						
75	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Пограничная	9	ОП	от 20 до 60 мин.					0,53					
76	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Богуславка	2	ОП	от 20 до 60 мин.						0,18				
77	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС" ОАО "Оборонэнерго"	Богуславка	4	ОП	от 20 до 60 мин.						0,01				
78	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС" ОАО "Оборонэнерго"	Баранов-Оренбургская	8	ОП	от 20 до 60 мин.							0,42			
79	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Дружба	7	ОП	от 20 до 60 мин.								0,25		
80	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Н-Горьковская	11	ОП	от 20 до 60 мин.									1,67	
81	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Н-Горьковская	3	ОП	от 20 до 60 мин.										
82	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС" ОАО "Оборонэнерго"	Дружба	2	ОП	от 20 до 60 мин.										2,10
83	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Ивановка	1	ОП	от 5 до 20 мин.	0,55									
84	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Ивановка	2	ОП	от 5 до 20 мин.	0,48									
85	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Ивановка	3	ОП	от 20 до 60 мин.		0,45								
86	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Ивановка	5	ОП	от 20 до 60 мин.		0,08								
87	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Ивановка	9	ОП	от 20 до 60 мин.		0,60								
88	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Ивановка	10	ОП	от 20 до 60 мин.			0,58							
89	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Речная	2	ОП	от 20 до 60 мин.			0,14							
90	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Речная	5	ОП	от 20 до 60 мин.			0,60							
91	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Осиновка	1	ОП	от 20 до 60 мин.				0,23						
92	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Осиновка	3	ОП	от 20 до 60 мин.				0,17						
93	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Осиновка	4	ОП	от 20 до 60 мин.				0,33						
94	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Осиновка	8	ОП	от 20 до 60 мин.					0,33					
95	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Михайловка	2	ОП	от 20 до 60 мин.						0,40				
96	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Михайловка	6	ОП	от 20 до 60 мин.							1,90			
97	ОАО "РЖД"	М	2	ДУ	до 5 мин.	1,25									
98	ОАО Сибирский КСН-1	М	9	ДУ	до 5 мин.	0,50									
99	ОАО "Щебеночный завод"	М	5	ДУ	до 5 мин.		1,40								
100	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	М	3	ДУ	до 5 мин.			0,67							
101	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	М	13	ДУ	до 5 мин.			1,08							
102	ОАО "Энергия"	Черныговка	9	ОП	от 20 до 60 мин.										
103	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Черныговка	1	ОП	от 20 до 60 мин.										
104	фицнал АО "ДРСК" "ТЭС"	Черныговка	4	ОП	от 5 до 20 мин.										
					до 5 мин.	15,09	8,97	2,45	1,30						
					от 5 до 20 мин.	15,09	24,06	26,51	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81
						2,68	4,98	6,83	6,83	6,60	15,14	15,94	15,94	19,34	19,34
						2,68	7,66	14,54	14,54	15,14	15,14	15,94	15,94	19,34	19,34

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										IX	X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ВСЕГО по ППЭС																	
На территориях Уссурийского городского округа, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Черниговского муниципальных районов																	
1	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Горелок	7	ОП	от 5 до 20 мин.	17,77	13,95	9,33	1,30	0,60	42,95	43,75	47,15	47,15			
2	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Горелок	9	ОП	от 5 до 20 мин.	17,77	31,72	41,05	42,35	42,95	6,24	3,02	4,75	1,67			
3	ЗАО Коммунально-энергетическое	Горелок	13	ОП	от 20 до 60 мин.		2,33	3,61	5,16	3,00	20,34	23,56	28,11	29,78			
4	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	К	8	ОП	итого	17,77	16,38	12,94	6,46	3,60	6,24	3,82	8,15	1,67			
5	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	К	10	ОП	итого по ДУ	17,77	34,05	46,99	53,45	57,05	63,29	67,11	75,26	76,93			
6	ГМК ДПМ	Д	19	ДУ/ОП	итого по ДУ	9,55	7,10	1,75		0,60							
7	ЗАО "Коммунально-энергетическое"	Д	9	ДУ/ОП	от 5 до 20 мин.				0,69								
8	ЗАО "Коммунально-энергетическое"	Д	5	ДУ/ОП	от 5 до 20 мин.					0,10							
9	ППО Бор	Промбаза	11	ОВБ	от 20 до 60 мин.				0,44								
10	ЗАО "Коммунально-энергетическое"	Горбуша	15	ОП	до 5 мин.	0,30											
11	ЗАО "Коммунально-энергетическое"	Горбуша	26	ОП	до 5 мин.			0,83									
12	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Плавзавод	20	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,10						
13	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Сервангово	2	ОВБ	от 20 до 60 мин.			0,44									
14	ЗАО "Коммунально-энергетическое"	Плавзавод	6	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,70				0,10			
15	Термобаз	Плестун	11	ДУ/ОП	до 5 мин.												
16	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Плестун	10	ДУ/ОП	до 5 мин.			0,30									
17	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Плестун	6	ДУ/ОП	до 5 мин.											0,10	
18	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Плестун	5	ДУ/ОП	до 5 мин.								0,81				
19	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Плестун	1	ДУ/ОП	до 5 мин.	0,13											
20	ОАО "Электроэнергетическое"	Кавалерово	17	ДУ	до 5 мин.	2,29											
21	ОАО "Электроэнергетическое"	Кавалерово	6	ДУ	до 5 мин.		1,97										
22	ОАО "Электроэнергетическое"	Фабрично-2	7	ДУ	до 5 мин.			0,83		0,29							
23	ОАО "Электроэнергетическое"	Хрустальная	13	ДУ	до 5 мин.												
24	ОАО "Электроэнергетическое"	Центральная	3	ДУ	от 5 до 20 мин.								0,43				
25	ОАО "Электроэнергетическое"	Центральная	10	ДУ	от 5 до 20 мин.									0,48		1,30	
26	ОАО "Электроэнергетическое"	К	2	ОП	от 5 до 20 мин.											0,10	
27	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Богосполь	7	ДУ	от 5 до 20 мин.											0,15	
28	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Богосполь	2	ДУ	от 5 до 20 мин.												

Страница 12 из 15

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Отдельно ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Олга	5	ДУ	до 5 мин.	0,33									
30	ОАО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"	Олга	9	ДУ/ОВБ	до 5 мин.						0,37				
31	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Олга	12	ДУ	до 5 мин.						0,20				
32	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Олга	15	ДУ	до 5 мин.						0,19				
33	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Р	21	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,10			
34	ОАО "Оборонэнерго"	Р	5	ДУ	от 5 до 20 мин.				0,43						
35	ОАО "Оборонэнерго"	Р	18	ДУ	от 5 до 20 мин.					0,10					
36	ОАО "Оборонэнерго"	Тимофеевка	6	ДУ/ОП	от 20 до 60 мин.								0,36		
37	ОАО "Оборонэнерго"	Тимофеевка	9	ДУ/ОП	от 20 до 60 мин.								0,59		
38	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чугуевка	11	ОП	от 5 до 20 мин.						1,15				
39	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чугуевка	7	ОП	от 5 до 20 мин.							1,55			
40	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чугуевка	16	ОП	от 5 до 20 мин.								0,92		
41	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Уборка	15	ОП	от 5 до 20 мин.										0,60
42	ОАО ААК "Прогресс"	Прогресс	12,23	ОП	от 5 до 20 мин.		0,80								
43	ОАО ААК "Прогресс"	Прогресс	27,64	ОП	от 5 до 20 мин.				1,70						
44	ООО "УК "ТЭК" Арсеньев"	Аскольд	3	ОП	от 5 до 20 мин.			1,20							
45	ООО "УК "ТЭК" Арсеньев"	Аскольд	10,27	ОП	от 5 до 20 мин.				1,10						
46	ОАО "Арсеньевэлектроэнерг"	Аскольд	26	ОП	от 5 до 20 мин.							1,10			
47	ОАО "Арсеньевэлектроэнерг"	Аскольд	17	ОП	от 5 до 20 мин.						0,10				0,70
48	ОАО "Арсеньевэлектроэнерг"	Город	17	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.										
49	ОАО "Арсеньевэлектроэнерг"	Молодежная	5	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.						0,90				
50	ОАО "Арсеньевэлектроэнерг"	Молодежная	18	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.			1,20							
51	ОАО "Арсеньевэлектроэнерг"	Молодежная	6	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин.									1,40	
52	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Алчино	9	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,90					
53	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Алчино	19	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,42				
54	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чернышев	7	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,64					
55	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чернышев	20	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,40	
56	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чернышев	2	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,20			
57	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Чернышев	3	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,54
58	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Гражданка	13	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,59
59	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Яковлевка	1	ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,00				
60	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Яковлевка	2	ОВБ	от 20 до 60 мин.				0,48						
61	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Н. Сусоков	12	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,95	

N n/p	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фильтра	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										IX	X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
62	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Н Сасовск	9	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин	3,05	1,97	1,96	0,70	0,29	0,76	8,72	9,53	9,53			
63	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Н Сасовск	14	ДУ/ОВБ	от 20 до 60 мин	3,05	5,02	6,98	7,68	7,97	8,72	8,72	9,53	9,53	0,28		
64	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Яблоновка	3	ОВБ	от 20 до 60 мин		0,80	2,40	3,23	1,80	2,35	4,15	1,34	1,88			
65	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Яблоновка	10	ОВБ	от 20 до 60 мин	3,05	0,80	3,20	6,43	8,23	10,58	14,74	16,08	17,95	24,45		
					до 20 мин	3,05	2,77	4,36	3,93	2,09	3,11	4,15	2,15	1,88	6,60		
					от 20 до 60 мин	3,05	5,82	10,18	14,11	16,20	19,31	23,46	25,61	27,49	34,08		
					до 5 мин			0,44	1,61	1,54	1,42	0,20	1,85	1,45	1,73		
					от 5 до 20 мин			0,44	2,05	3,59	5,01	5,21	7,06	8,51	10,24		
					всего	3,05	2,77	4,80	5,54	3,63	4,53	4,35	4,00	3,35	8,33		
					всего по ДУ	3,05	5,82	10,62	16,16	19,79	24,32	28,67	32,67	36,00	44,32		
						2,75	1,97	2,33	1,82	1,83	2,28	1,70	3,09	3,33	3,61		
						2,75	4,72	7,05	8,87	10,70	12,98	14,68	17,76	21,09	24,70		
1	Филиал "Приоритет" ОАО Оборонэнерго"	Иван	1	ОП	от 5 до 20 мин										1,20		
2	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Иван	3	ОП	от 5 до 20 мин										0,70		
3	ОАО "Электроэнергетический район"	Иван	11	ОП	от 5 до 20 мин										0,40		
4	ОАО "Электроэнергетический район"	Иван	13	ОП	от 5 до 20 мин									3,40			
5	ОАО "Спаская электростанция"	Спаска	20	ОП	до 5 мин						1,50						
6	ОАО "Спаская электростанция"	Спаска	26	ОП	до 5 мин						1,90						
7	ОАО "Спаская электростанция"	Спаска	31	ОП	до 5 мин						0,50						
8	ОАО "Спаская электростанция"	Спаска	27	ОП	до 5 мин							2,60					
9	ОАО "Спаская электростанция"	Спаска	3	ОП	до 5 мин							1,40					
10	ОАО "Спаская электростанция"	Спаска	10	ОП	до 5 мин							0,50					
11	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Кирова	2	ОП	от 5 до 20 мин								0,10				
12	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Кирова	4	ОП	от 5 до 20 мин								0,30				
13	ОАО "Коммунальные сети" г. Лесозаводск	Лесозаводск	10	ОП	от 5 до 20 мин								1,50				
14	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Лесозаводск	13	ОП	от 5 до 20 мин									0,60			
15	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Лесозаводск	15	ОП	от 5 до 20 мин									0,20			
16	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Лесозаводск	17	ОП	от 5 до 20 мин									0,10			
17	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Лесозаводск	3	ОП	от 5 до 20 мин										0,90		
18	ОАО Коммунальные сети	Уссури	8	ДУ/ОВБ	до 5 мин	1,26											
19	АО ДРСК	Уссури	2	ДУ/ОВБ	до 5 мин		0,39										
20	ОАО Сит	Тихоново	1	ДУ/ОВБ	до 5 мин			0,54									
21	АО ДРСК	Лугорск	6	ОП	до 5 мин	0,44											
22	АО ДРСК	Лугорск	2	ОП	до 5 мин		0,96										
23	АО ДРСК	Лугорск	11	ОП	до 5 мин			0,45									
24	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Лугорск	9	ОП	от 5 до 20 мин				1,44								
25	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Лугорск	12	ОП	от 5 до 20 мин					0,90							
26	ОАО Дальнереченская электростанция	Губерово	21	ДУ/ДЭМ/ОВБ	от 5 до 20 мин						0,38						
27	ОАО Дальнереченская электростанция	Губерово	21	ДУ/ДЭМ/ОВБ	от 5 до 20 мин							0,24					
28	АО ДРСК	Луговая	5	ДУ/ОВБ	до 5 мин	0,44											
29	АО ДРСК	Евгеньевка	4	ДУ/ОВБ	до 5 мин		0,80										
30	АО ДРСК	Чайновка	7	ДУ/ОВБ	до 5 мин			0,32									
31	ОАО Никита	Халанина	9	ДУ/ОВБ	до 5 мин				0,84								
32	ОАО Спаская электростанция	Красный Кут	2	ДУ/ДД	от 5 до 20 мин					0,36							
33	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Александровка	1	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин						0,31						
34	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Халанина	1	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин							0,36					
35	филиал АО "ДРСК" "ПЭС"	Халанина	10	ДУ/ОВБ	от 5 до 20 мин												
36	ОАО Приоритетский ГОК	Восток	6	ДД	от 20 до 60 мин				1,08					0,68			

Всего по СП ПЭС
На территориях Арсеньевского городского округа, Дальнереченского, Тереньевского, Кавалеровского,
Ольгинского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского муниципальных районов

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование физера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											IX	X
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
37	ОАО Приморский ГОК	Восток	5	ДД	от 20 до 60 мин.	2,14	2,15	1,31	0,84	6,44	3,90	4,50						
38	АО ДРСК	Новоохотка	5	ДД	от 20 до 60 мин.	2,14	4,29	5,60	6,44	6,44	10,34	14,84	14,84	14,84	14,84			
39	ООО Дальнереченская электрост.	ДЮК	7	ОП	от 20 до 60 мин.				1,44	1,26	0,69	0,60	2,58	4,30	3,20			
40	ООО Дальнереченская электрост.	ДЮК	10	ДЭМОВБ	от 20 до 60 мин.	2,14	2,15	1,31	1,44	2,70	3,39	3,99	6,57	10,87	14,07			
41	ООО Дальнереченская электрост.	ДЮК	1	ДЭМОВБ	от 20 до 60 мин.	2,14	4,29	5,60	7,88	9,14	13,73	18,83	21,41	25,71	28,91			
42	ООО Кировская электрост.	Шаховка	5	ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,08	2,16	0,45	1,44	2,36	2,02				
43	ООО Кировская электрост.	Шаховка	7	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,14	2,15	1,31	3,36	3,42	5,04	6,54	4,94	6,32	3,20			
44	ООО Кировская электрост.	Шаховка	12	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,14	4,29	5,60	8,96	12,38	17,42	23,96	28,90	35,22	38,42			
45	ООО Кировская электрост.	Шаховка	13	ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,70	2,89	3,75	4,59	4,95	5,64	6,24	6,92	6,92	6,92			
						63,06	68,09	19,84	2,86	0,65	5,42	4,97	0,81					
						63,06	131,15	150,99	153,85	154,50	159,91	164,88	165,69	165,69	165,69			
						4,24	15,18	37,28	20,15	7,46	8,74	11,05	8,41	7,10	10,12			
						4,24	19,42	56,70	76,85	84,31	93,05	104,11	112,52	119,61	129,73			
						67,30	83,27	57,12	23,01	8,11	14,16	16,02	9,22	7,10	10,22			
						67,30	150,57	207,69	230,70	238,81	252,97	268,99	278,21	285,31	295,52			
						5,20	11,13	9,15	24,80	29,20	23,11	17,36	21,26	17,72	11,83			
						5,20	16,33	25,48	50,28	79,48	102,59	119,95	141,21	158,93	170,76			
						72,50	94,40	66,27	47,81	37,31	37,27	33,38	30,48	24,82	22,05			
						72,50	166,90	233,17	280,98	318,29	355,56	388,94	419,42	444,24	466,28			
						45,50	47,76	34,34	20,56	13,09	14,07	11,60	11,77	5,23	3,61			
						45,50	93,26	127,60	148,16	161,25	175,32	186,92	198,68	203,91	207,52			

Всего по СП ПЗЭС

На территориях Дальнереченского, Пожарского, Лесозаводского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов

ИТОГО по ПЗЭС

На территориях Владивостокского, Артемовского, Уссурийского, Арсеньевского, Находкинского, Партизанского, Белькинского, Фокинского городских округов, Нанайского, Хасанского, Партизанского, Лазовского, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Черниговского, Дальнегорского, Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского, Амуринского, Яковлевского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов

Всего по СП ПЗЭС
На территориях Дальнереченского, Пожарского, Лесозаводского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов

ИТОГО по ПЭС
На территориях Владивостокского, Артемовского, Уссурийского, Арсеньевского, Находкинского, Партизанского, Белькаменского, Фоканского городских округов, Нанайского, Шкотовского, Хасанского, Партизанского, Лазовского, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Черниговского, Дальнереченского, Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского, Спасского, Кировского, Лесозаводского муниципальных районов

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (- 22°C).

Первый заместитель директора по производству - главный инженер филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

С.Н.Корневатин