График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" Амурские электрические сети на апрель 2018 года

Наименование объекта диспетчеризации	Вид	Выделен	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания:	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на
(электростанция, оборудование)	ремонта	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	готовность (час, сутки)	Содержание работ	переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
Объект: АЭС ДРСК													
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	TP				03.04.18	04.04.18	2 дн	01.04.18	02.04.18	2 дн	04:00	Замена изоляции выборочно.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 2.4(3).
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	TP	20.04.18	21.04.18	2 дн	20.04.18	21.04.18	2 дн	20.04.18	21.04.18	2 дн	04:00	Верховой осмотр, снятие птичых гнезд, подрезка деревьев	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 2.4.
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Анновка	TP	30.04.18	30.04.18	1 дн	13.04.18	13.04.18	1 дн	22.04.18	22.04.18	1 дн	04:00	Установка экранирующего птицезащитного устройства	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 3(4).
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	TP	25.04.18	25.04.18	1 дн	25.04.18	25.04.18	1 дн	25.04.18	25.04.18	1 дн	04:00	Установка экранирующего птицезащитного устройства	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 2,4; Райчихинской ГРЭС ТГ № 4, ТГ № 5, ТГ № 6, ТГ № 7, 2 КА ВД, 1 СЛ
Объект: ПС 110 кВ Волково													
В-Л110 Тамбовка	TP	26.04.18	27.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	04:00	Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка, Профилактические испытания	
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка													
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	ЗРР	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	08:00	Работы на ПС Тамбовка, ПС Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Багопеннекоскії ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2,3(4); Райчихинской ГРЭС ПТ № 4, ТТ № 6, ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД, 1 КА СЛ. Потель ПА нет
1С-110 кВ	TP	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	08:00	Ремонт шинных, линейных и 1СР-110 разъединителей с заменой ОСИ-110 кВ	
В-Л110 Волково	TP	26.04.18	27.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	04:00	Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	3PP	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	04:00	Работы на ПС Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Бляговещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ № 2,4; Райчихинской ГРЭС ТГ № 4, ТГ № 5, ТГ № 6, ТГ № 7, 2 КА ВД, 1
В-Л110 Михайловка	TP	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	04:00	Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка	
Объект: ПС 110 кВ Центральная				•	•	•	•	•	•	•			
В-Л110 Благовещенская №1	ВПр	09.04.18	13.04.18	5 дн	02.04.18	13.04.18	12 дн	02.04.18	06.04.18	5 дн	04:00	Профвосстановление РЗА	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 1 с отпайками	3PP	09.04.18	13.04.18	5 дн	02.04.18	13.04.18	12 дн	02.04.18	06.04.18	5 дн	04:00	Работы на ПС Центральная	С отключением транзита на ПС Центральная В- Л110 Благовещенская 1 Потерь ПА нет.
В-Л110 Благовещенская №2	ВПр	23.04.18	27.04.18	5 дн	16.04.18	27.04.18	12 дн	16.04.18	20.04.18	5 дн	04:00	Профвосстановление РЗА	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная	3PP	23.04.18	27.04.18	5 дн	16.04.18	27.04.18	12 дн	16.04.18	20.04.18	5 дн	04:00	Работы на ПС "Центральная"	С отключением транзита на ПС Центральная В- Л110 Благовещенская 2 Потерь ПА нет.

Начальник СЭР	Π/Π	Т.А. Гайдукова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Ведущий эксперт СРЗиА	п/п	С.В. Маршин