

Результаты контрольных замеров по филиалу АО ДРСК Амурские ЭС на 21.06.17

СП	Наименование подстанции	U _{ВН(ном)} , кВ	тр-р	Стр, МВА	P, МВт	Q, МВар	S, МВА	3 часа загрузка, %	P, МВт	Q, МВар	S, МВА	9 часов загрузка, %	P, МВт	Q, МВар	S, МВА	21 часов загрузка, %
Ам ЦЭС	Владимировка	110	Т-1	10	0,64	0,63	0,90	9,02	1,00	0,57	1,15	11,48	1,27	0,63	1,42	14,16
Ам ЦЭС	Владимировка	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Волково	110	Т-1	10	1,91	1,95	2,73	27,32	3,24	2,53	4,12	41,15	3,49	2,51	4,29	42,95
Ам ЦЭС	Волково	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Дачная	110	Т-1	10	1,10	0,86	1,39	13,90	1,76	0,91	1,98	19,78	2,05	0,99	2,27	22,72
Ам ЦЭС	Дачная	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Западная	110	Т-1	40	9,18	5,52	10,72	26,79	14,58	6,93	16,15	40,37	15,29	7,01	16,82	42,06
Ам ЦЭС	Западная	110	Т-2	40	3,91	2,60	4,69	11,73	5,33	2,83	6,04	15,09	5,95	3,26	6,78	16,95
Ам ЦЭС	Игнатьево	110	Т-1	6,3	0,26	0,26	0,37	5,89	0,31	0,23	0,38	6,10	0,35	0,23	0,43	6,76
Ам ЦЭС	Игнатьево	110	Т-2	6,3	0,46	0,28	0,53	8,48	0,64	0,31	0,71	11,26	0,65	0,32	0,72	11,46
Ам ЦЭС	Кирпичная	110	Т-1	16	0,53	0,53	0,75	4,69	0,72	0,59	0,93	5,81	0,78	0,66	1,02	6,38
Ам ЦЭС	Кирпичная	110	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Кооперативная	110	Т-1	6,3	0,45	0,37	0,58	9,27	0,63	0,34	0,72	11,39	0,75	0,41	0,85	13,51
Ам ЦЭС	Кооперативная	110	Т-2	6,3	0,56	0,52	0,76	12,10	0,77	0,59	0,97	15,42	0,81	0,74	1,10	17,48
Ам ЦЭС	Новая	110	Т-1	40	3,56	2,09	4,13	20,64	5,96	2,67	6,53	32,65	6,39	2,47	6,85	34,24
Ам ЦЭС	Новая	110	Т-2	25	3,24	2,47	4,07	32,59	4,70	2,94	5,54	44,36	5,74	3,36	6,65	53,23
Ам ЦЭС	Портовая	110	Т-1	10	2,25	1,41	2,65	26,54	3,67	2,17	4,26	42,63	3,21	1,63	3,60	35,98
Ам ЦЭС	Портовая	110	Т-2	10	2,01	1,08	2,28	22,81	4,82	2,27	5,32	53,23	3,57	1,68	3,94	39,40
Ам ЦЭС	Птицефабрика	110	Т-1	10	1,21	0,66	1,38	13,76	1,74	0,88	1,95	19,48	1,60	0,84	1,81	18,12
Ам ЦЭС	Птицефабрика	110	Т-2	10	1,75	0,94	1,99	19,91	1,75	0,82	1,93	19,35	1,81	1,03	2,09	20,86
Ам ЦЭС	Сергеевка	110	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Сергеевка	110	Т-2	10	0,88	0,78	1,18	11,78	1,32	0,78	1,54	15,35	1,34	0,90	1,62	16,20
Ам ЦЭС	Сетевая	110	Т-1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Сетевая	110	Т-2	40	16,26	9,84	19,00	47,51	28,34	13,92	31,58	78,94	27,39	13,29	30,45	76,12
Ам ЦЭС	Силикатная	110	Т-1	10	1,49	1,52	2,13	21,26	2,36	1,94	3,06	30,57	2,34	1,55	2,81	28,10
Ам ЦЭС	Силикатная	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Центральная	110	Т-1	25	2,74	1,43	3,09	12,35	3,98	1,76	4,35	17,42	4,35	1,79	4,71	18,84
Ам ЦЭС	Центральная	110	Т-2	25	7,11	5,30	8,87	35,49	11,49	6,99	13,45	53,82	11,14	6,46	12,87	51,49
Ам ЦЭС	Чигири	110	Т-1	16	8,24	2,91	8,74	54,63	0,89	0,44	0,99	6,21	1,18	0,49	1,28	7,97
Ам ЦЭС	Чигири	110	Т-2	25	2,74	1,56	3,16	25,25	4,71	1,92	5,09	40,70	5,22	2,08	5,62	44,95
Ам ЦЭС	Анновка	110	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Анновка	110	Т-2	2,5	0,04	0,07	0,08	3,20	0,04	0,07	0,08	3,15	0,04	0,07	0,08	3,18
Ам ЦЭС	Ивановка	110	Т-1	16	1,59	1,53	2,21	13,81	3,26	1,85	3,75	23,43	3,39	1,84	3,86	24,13
Ам ЦЭС	Ивановка	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Полевая	110	Т-1	10	0,65	0,52	0,83	8,34	0,75	0,56	0,94	9,37	0,76	0,50	0,91	9,14
Ам ЦЭС	Полевая	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Среднебелая	110	Т-1	16	1,76	1,66	2,42	15,14	2,72	1,66	3,19	19,94	3,00	1,75	3,47	21,69
Ам ЦЭС	Среднебелая	110	Т-2	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Узловая	110	Т-1	25	1,72	2,32	2,88	11,52	3,17	2,65	4,13	16,53	3,39	2,64	4,30	17,19

Ам ЦЭС	Узловая	110	Т-2	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Дим	110	Т-1	10	0,36	0,39	0,54	5,36	0,56	0,45	0,71	7,13	0,43	0,37	0,56	5,65
Ам ЦЭС	Дим	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Раздольное	110	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Раздольное	110	Т-2	10	0,64	0,83	1,05	10,46	1,32	1,14	1,74	17,43	0,85	0,74	1,13	11,32
Ам ЦЭС	Тамбовка	110	Т-1	10	2,09	1,90	2,83	28,30	4,41	2,80	5,22	52,25	4,48	2,69	5,23	52,30
Ам ЦЭС	Тамбовка	110	Т-2	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Возжаевка	110	Т-1	16	1,70	1,58	2,32	14,52	2,20	1,69	2,77	17,34	2,39	1,66	2,91	18,18
Ам ЦЭС	Возжаевка	110	Т-2	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Некрасовка	110	Т-1	6,3	0,20	0,37	0,42	6,59	0,25	0,37	0,45	7,12	0,20	0,33	0,39	6,14
Ам ЦЭС	Некрасовка	110	Т-2	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Ромны	110	Т-1	10	0,91	1,04	1,38	13,82	1,47	1,10	1,83	18,31	1,75	1,47	2,29	22,90
Ам ЦЭС	Ромны	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Северная	110	Т-1	25	2,87	1,56	3,27	13,08	4,39	1,75	4,73	18,91	4,86	1,87	5,20	20,82
Ам ЦЭС	Северная	110	Т-2	25	1,43	0,88	1,68	6,70	2,74	1,34	3,05	12,20	2,61	1,07	2,82	11,28
Ам ЦЭС	Амур	35	Т-1	10	2,49	1,20	2,76	27,62	4,80	1,73	5,10	51,01	4,81	1,58	5,06	50,59
Ам ЦЭС	Амур	35	Т-2	10	2,48	1,39	2,84	28,42	5,72	2,78	6,35	63,54	5,16	2,46	5,71	57,15
Ам ЦЭС	Астрахановка	35	Т-1	16	0,99	0,95	1,37	8,57	1,26	0,83	1,51	9,43	1,38	0,89	1,64	10,25
Ам ЦЭС	Астрахановка	35	Т-2	16	2,86	1,97	3,47	21,71	4,70	2,55	5,35	33,41	4,52	2,48	5,16	32,22
Ам ЦЭС	Водозабор	35	Т-1	4	0,71	0,58	0,91	22,81	1,11	0,83	1,38	34,51	1,28	0,96	1,60	40,07
Ам ЦЭС	Водозабор	35	Т-2	4	0,01	0,03	0,03	0,85	0,01	0,03	0,03	0,82	0,01	0,03	0,03	0,86
Ам ЦЭС	Водозабор	10	Т-3	4	0,71	0,58	0,91	22,81	1,11	0,83	1,38	34,51	1,28	0,96	1,60	40,07
Ам ЦЭС	Зейская	35	Т-1	10	1,10	0,83	1,37	13,73	1,60	0,83	1,81	18,06	1,59	0,81	1,79	17,86
Ам ЦЭС	Зейская	35	Т-2	10	1,57	1,12	1,93	19,27	2,60	1,31	2,91	29,09	2,52	1,27	2,82	28,23
Ам ЦЭС	Марково	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Марково	35	Т-2	2,5	0,22	0,23	0,32	12,71	0,35	0,23	0,42	16,86	0,46	0,24	0,52	20,72
Ам ЦЭС	Металлист	35	Т-1	10	0,50	0,35	0,62	6,16	0,56	0,38	0,68	6,81	0,33	0,34	0,48	4,75
Ам ЦЭС	Металлист	35	Т-2	10	1,20	0,71	1,39	13,93	1,78	0,93	2,01	20,05	1,68	0,69	1,81	18,12
Ам ЦЭС	Металлист	35	Т-3	10	0,50	0,35	0,62	6,16	0,56	0,38	0,68	6,81	0,33	0,34	0,48	4,75
Ам ЦЭС	Моховая	35	Т-1	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Моховая	35	Т-2	6,3	0,31	0,21	0,37	5,91	0,48	0,27	0,55	8,79	0,64	0,45	0,78	12,45
Ам ЦЭС	Новотроицкая	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Новотроицкая	35	Т-2	4	0,50	0,42	0,65	16,25	0,61	0,37	0,71	17,79	0,78	0,45	0,90	22,60
Ам ЦЭС	Петровка	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Петровка	35	Т-2	2,5	0,41	0,29	0,50	19,93	0,63	0,31	0,70	28,07	0,64	0,35	0,73	29,11
Ам ЦЭС	ПРП	35	Т-1	10	0,80	0,54	0,97	9,68	1,75	0,70	1,89	18,86	1,62	0,60	1,73	17,30
Ам ЦЭС	ПРП	35	Т-2	10	1,29	0,76	1,50	15,00	2,41	1,14	2,67	26,69	1,85	0,94	2,08	20,75
Ам ЦЭС	Совхозная	35	Т-1	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Совхозная	35	Т-2	1,6	0,16	0,16	0,22	13,92	0,22	0,14	0,26	15,97	0,25	0,19	0,32	19,74
Ам ЦЭС	Алексеевка	35	Т-1	2,5	0,09	0,15	0,17	6,97	0,15	0,13	0,20	7,99	0,14	0,15	0,21	8,23
Ам ЦЭС	Алексеевка	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Березовка	35	Т-1	6,3	0,71	0,58	0,92	14,64	1,03	0,48	1,14	18,12	1,05	0,53	1,18	18,68
Ам ЦЭС	Березовка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Дмитриевка	35	Т-1	4	0,08	0,08	0,12	2,95	0,21	0,16	0,26	6,51	0,20	0,19	0,28	6,95
Ам ЦЭС	Дмитриевка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Ерковцы	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Ерковцы	35	Т-2	4	0,09	0,08	0,12	2,97	0,16	0,13	0,21	5,20	0,12	0,13	0,18	4,42

Ам ЦЭС	Петропавловка	35	Т-1	4	0,03	0,05	0,06	1,44	0,14	0,10	0,18	4,46	0,10	0,08	0,12	3,11
Ам ЦЭС	Петропавловка	35	Т-2	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Правовосточная	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Правовосточная	35	Т-2	4	0,08	0,12	0,15	3,63	0,10	0,10	0,14	3,45	0,10	0,10	0,14	3,46
Ам ЦЭС	Береговая	35	Т-1	6,3	0,74	0,96	1,21	19,24	1,52	0,94	1,79	28,36	1,74	0,86	1,94	30,79
Ам ЦЭС	Береговая	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Верхняя Полтавка	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Верхняя Полтавка	35	Т-2	4	0,06	0,12	0,13	3,27	0,12	0,13	0,18	4,42	0,10	0,12	0,16	4,01
Ам ЦЭС	Коврижка	35	Т-1	4	0,07	0,10	0,13	3,19	0,10	0,12	0,16	3,99	0,14	0,16	0,21	5,36
Ам ЦЭС	Коврижка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Комплекс	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Комплекс	35	Т-2	2,5	0,07	0,07	0,10	3,90	0,15	0,12	0,19	7,48	0,07	0,07	0,10	3,85
Ам ЦЭС	Ключи	35	Т-1	4	0,18	0,20	0,27	6,76	0,18	0,20	0,27	6,64	0,19	0,21	0,28	7,09
Ам ЦЭС	Ключи	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Луговая	35	Т-1	1,6	0,06	0,06	0,08	5,31	0,12	0,10	0,16	9,74	0,11	0,09	0,14	8,69
Ам ЦЭС	Луговая	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Орловка	35	Т-1	1,6	0,04	0,06	0,07	4,48	0,06	0,06	0,09	5,44	0,06	0,06	0,09	5,48
Ам ЦЭС	Орловка	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Полтавка	35	Т-1	4	0,26	0,29	0,39	9,81	0,54	0,44	0,70	17,42	0,60	0,51	0,79	19,63
Ам ЦЭС	Полтавка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Семидомка	35	Т-1	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Семидомка	35	Т-2	1,8	0,04	0,06	0,07	3,87	0,05	0,06	0,08	4,65	0,05	0,06	0,09	4,73
Ам ЦЭС	Уртуй	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Уртуй	35	Т-2	2,5	0,09	0,12	0,15	6,04	0,12	0,14	0,18	7,28	0,14	0,15	0,20	8,01
Ам ЦЭС	Куропатино	35	Т-1	2,5	0,10	0,13	0,16	6,48	0,10	0,12	0,16	6,39	0,15	0,16	0,22	8,61
Ам ЦЭС	Куропатино	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Лозовое	35	Т-1	4	0,20	0,22	0,30	7,51	0,59	0,50	0,77	19,23	0,52	0,43	0,67	16,80
Ам ЦЭС	Лозовое	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Муравьевка	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Муравьевка	35	Т-2	4	0,08	0,11	0,14	3,38	0,18	0,14	0,23	5,79	0,17	0,14	0,22	5,43
Ам ЦЭС	Николаевка	35	Т-1	4	0,31	0,25	0,40	9,99	0,40	0,24	0,46	11,59	0,41	0,25	0,48	12,08
Ам ЦЭС	Николаевка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Садовое	35	Т-1	4	0,26	0,22	0,34	8,55	0,41	0,30	0,51	12,74	0,32	0,25	0,40	10,05
Ам ЦЭС	Садовое	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Степная	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Степная	35	Т-2	6,3	0,38	0,29	0,48	7,55	0,66	0,39	0,76	12,10	0,57	0,31	0,65	10,26
Ам ЦЭС	Амурсельмаш	35	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Амурсельмаш	35	Т-2	10	1,24	0,97	1,57	15,74	4,27	2,34	4,87	48,67	4,21	2,35	4,82	48,21
Ам ЦЭС	Васильевка	35	Т-1	4	0,26	0,22	0,34	8,57	0,33	0,12	0,35	8,74	0,32	0,22	0,39	9,74
Ам ЦЭС	Васильевка	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Заречная	35	Т-1	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Заречная	35	Т-2	1,6	0,09	0,13	0,15	9,53	0,14	0,13	0,19	12,11	0,09	0,09	0,13	8,18
Ам ЦЭС	Индустрия	35	Т-1	4	0,36	0,17	0,40	9,96	0,43	0,19	0,47	11,76	0,40	0,17	0,43	10,85
Ам ЦЭС	Индустрия	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Комсомольская	35	Т-1	1,6	0,08	0,12	0,14	8,86	0,12	0,07	0,13	8,43	0,11	0,07	0,13	8,33
Ам ЦЭС	Комсомольская	35	Т-2	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Киселеозерка	35	Т-1	4	0,04	0,05	0,06	1,53	0,04	0,04	0,06	1,44	0,04	0,05	0,06	1,46

Ам ЦЭС	Киселеозерка	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Князевка	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Князевка	35	Т-2	2,5	0,22	0,19	0,29	11,72	0,35	0,19	0,40	15,87	0,31	0,19	0,36	14,59
Ам ЦЭС	Коммунальная	35	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Коммунальная	35	Т-2	10	2,88	1,50	3,25	32,49	4,96	2,55	5,58	55,77	4,90	1,97	5,28	52,82
Ам ЦЭС	Лохвицы	35	Т-1	2,5	0,09	0,13	0,16	6,31	0,09	0,12	0,15	6,19	0,09	0,13	0,16	6,28
Ам ЦЭС	Лохвицы	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Нагорная	35	Т-1	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Нагорная	35	Т-2	6,3	1,07	0,56	1,20	19,11	2,00	0,63	2,10	33,31	2,44	0,68	2,53	40,23
Ам ЦЭС	Никольская	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Никольская	35	Т-2	2,5	0,23	0,13	0,26	10,60	0,58	0,25	0,64	25,48	0,40	0,18	0,44	17,65
Ам ЦЭС	Промышленная	35	Т-1	16	4,12	3,36	5,32	33,25	5,13	3,49	6,21	38,79	5,17	3,27	6,12	38,25
Ам ЦЭС	Промышленная	35	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Пригородная	35	Т-1	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Пригородная	35	Т-2	1,6	0,20	0,13	0,23	14,56	0,20	0,12	0,23	14,20	0,20	0,12	0,23	14,52
Ам ЦЭС	Томичи	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Томичи	35	Т-2	4	0,53	0,51	0,73	18,35	0,71	0,55	0,90	22,45	0,74	0,50	0,89	22,31
Ам ЦЭС	Томь	35	Т-1	10	2,70	1,98	3,35	33,51	6,26	2,81	6,86	68,65	6,53	2,80	7,11	71,07
Ам ЦЭС	Томь	35	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Тупиковая	35	Т-1	4	0,39	0,37	0,54	13,53	0,62	0,41	0,74	18,51	0,64	0,38	0,75	18,66
Ам ЦЭС	Тупиковая	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Знаменка	35	Т-1	4	0,19	0,26	0,33	8,21	0,30	0,29	0,42	10,41	0,34	0,32	0,47	11,74
Ам ЦЭС	Знаменка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Поздеевка	35	Т-1	3,2	0,42	0,49	0,65	20,18	0,55	0,58	0,80	25,02	0,66	0,56	0,87	27,06
Ам ЦЭС	Поздеевка	35	Т-2	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Рогозовка	35	Т-1	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЦЭС	Рогозовка	35	Т-2	1,6	0,20	0,07	0,22	13,56	0,20	0,08	0,21	13,43	0,20	0,08	0,22	13,57
Ам ЦЭС	Хохлатская	35	Т-1	1,6	0,09	0,05	0,11	6,62	0,09	0,05	0,10	6,48	0,09	0,05	0,11	6,60
Ам ЦЭС	Хохлатская	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Бурейск	110	Т-1	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Бурейск	110	Т-2	16	3,52	2,36	4,24	26,49	5,76	3,55	6,77	42,29	6,83	3,53	7,69	48,05
Ам ВЭС	Михайловка	110	Т-1	10	1,93	1,43	2,40	24,02	2,87	1,66	3,32	33,15	2,98	1,49	3,33	33,32
Ам ВЭС	Михайловка	110	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Поярково	110	Т-1	10	1,90	1,19	2,24	22,42	3,20	1,67	3,61	36,10	3,41	1,68	3,80	38,01
Ам ВЭС	Поярково	110	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Озерная	110	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Озерная	110	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Набережная	35	Т-1	4	0,77	0,53	0,93	23,37	1,41	0,71	1,58	39,42	1,65	0,78	1,83	45,63
Ам ВЭС	Набережная	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Спасск	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Спасск	35	Т-2	2,5	0,20	0,16	0,25	10,12	0,22	0,17	0,27	10,99	0,23	0,18	0,29	11,56
Ам ВЭС	Ярцево	35	Т-1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Ярцево	35	Т-2	1	0,06	0,05	0,08	7,81	0,07	0,06	0,09	9,22	0,07	0,05	0,09	8,60
Ам ВЭС	Отважное	35	Т-1	2,5	0,14	0,12	0,18	7,38	0,21	0,14	0,25	10,10	0,22	0,15	0,27	10,65
Ам ВЭС	Отважное	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Касаткино	35	Т-1	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Касаткино	35	Т-2	1,6	0,12	0,11	0,16	10,17	0,20	0,12	0,23	14,58	0,20	0,10	0,22	13,98

Ам ВЭС	Смелое	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Романовка	35	Т-1	1,6	0,09	0,09	0,13	7,82	0,11	0,10	0,15	9,31	0,09	0,09	0,13	7,96
Ам ВЭС	Романовка	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Новомихайловка	35	Т-1	4	0,09	0,10	0,13	3,33	0,12	0,12	0,17	4,21	0,15	0,09	0,17	4,33
Ам ВЭС	Новомихайловка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Черемушки	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Черемушки	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Александровка	35	Т-1	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Александровка	35	Т-2	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	А	35	Т-1	6,3	0,56	0,28	0,62	9,85	0,81	0,36	0,89	14,14	1,00	0,42	1,08	17,17
Ам ВЭС	А	35	Т-2	6,3	0,64	0,42	0,76	12,12	1,38	0,67	1,53	24,36	1,04	0,48	1,14	18,17
Ам ВЭС	Виноградовка	35	Т-1	2,5	0,02	0,03	0,04	1,44	0,05	0,05	0,08	3,06	0,03	0,03	0,04	1,66
Ам ВЭС	Виноградовка	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Старая Райчиха	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Старая Райчиха	35	Т-2	2,5	0,21	0,13	0,25	9,88	0,28	0,19	0,34	13,60	0,27	0,17	0,32	12,81
Ам ВЭС	Разрез	35	Т-1	6,3	0,88	0,37	0,95	15,13	0,96	0,39	1,04	16,45	0,90	0,38	0,98	15,50
Ам ВЭС	Разрез	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Широкий	35	Т-1	4	0,10	0,09	0,13	3,21	0,19	0,14	0,23	5,77	0,24	0,16	0,28	7,06
Ам ВЭС	Широкий	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	База	35	Т-1	2,5	0,09	0,12	0,15	5,88	0,14	0,16	0,22	8,67	0,09	0,13	0,16	6,47
Ам ВЭС	База	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Угольная	35	Т-1	3,2	0,57	0,45	0,72	22,66	1,33	0,51	1,43	44,54	1,77	0,59	1,86	58,20
Ам ВЭС	Угольная	35	Т-2	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Восток	35	Т-1	4	0,09	0,08	0,12	2,95	0,10	0,09	0,13	3,33	0,09	0,08	0,12	2,95
Ам ВЭС	Восток	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Обувная	35	Т-1	6,3	0,81	0,40	0,90	14,34	1,68	0,42	1,73	27,53	1,70	0,43	1,76	27,88
Ам ВЭС	Обувная	35	Т-2	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Энергетик	35	Т-2	6,3	0,64	0,31	0,71	11,29	1,18	0,65	1,35	21,37	1,32	0,72	1,51	23,90
Ам ВЭС	Энергетик	35	Т-1	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Усть-Кивда	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Усть-Кивда	35	Т-2	4	0,09	0,08	0,11	2,87	0,09	0,09	0,12	3,04	0,09	0,08	0,12	3,02
Ам ВЭС	Мебельная	35	Т-1	6,3	0,57	0,42	0,71	11,30	1,00	0,58	1,16	18,42	1,22	0,51	1,32	20,94
Ам ВЭС	Мебельная	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	ЖБИ	35	Т-1	6,3	0,29	0,22	0,36	5,74	0,68	0,47	0,83	13,12	0,33	0,24	0,41	6,44
Ам ВЭС	ЖБИ	35	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ВЭС	Прогресс	35	Т-1	6,3	0,89	0,57	1,06	16,78	1,47	0,64	1,60	25,45	1,86	0,68	1,98	31,36
Ам ВЭС	Прогресс	35	Т-2	6,3	0,91	0,59	1,08	17,21	1,50	0,66	1,63	25,94	1,89	0,70	2,02	31,99
Ам ВЭС	Новорайчиха	35	Т-1	4	0,32	0,23	0,40	9,95	0,67	0,45	0,81	20,18	0,53	0,36	0,64	15,89
Ам ВЭС	Новорайчиха	35	Т-2	5,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Базовая	35	Т-1	6,3	0,16	0,13	0,21	3,26	0,27	0,16	0,31	5,00	0,22	0,13	0,25	3,97
Ам СЭС	Базовая	35	Т-2	6,3	0,23	0,16	0,28	4,39	0,34	0,20	0,39	6,24	0,24	0,12	0,27	4,26
Ам СЭС	Бомнак	35	Т-1	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Бомнак	35	Т-2	1,6	0,06	0,04	0,07	4,51	0,10	0,04	0,11	6,73	0,08	0,04	0,09	5,59
Ам СЭС	Горная	110	Т-1	6,3	0,02	0,00	0,02	0,29	0,02	0,02	0,02	0,36	0,01	0,00	0,02	0,24
Ам СЭС	Горная	110	Т-2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Дамбуки	110	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Дамбуки	110	Т-2	10	0,28	0,22	0,35	3,50	0,44	0,22	0,49	4,92	0,42	0,23	0,48	4,79

Ам СЭС	Исток	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Исток	35	Т-2	6,3	0,87	0,60	1,06	16,78	1,63	0,64	1,75	27,80	1,06	0,55	1,19	18,96
Ам СЭС	Мехзавод	110	Т-1	25	0,30	0,08	0,31	1,23	0,28	0,16	0,32	1,30	0,36	0,16	0,40	1,58
Ам СЭС	Мехзавод	110	Т-2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Овсянка	35	Т-1	4	0,54	0,44	0,70	17,53	0,81	0,46	0,93	23,34	0,92	0,47	1,03	25,83
Ам СЭС	Овсянка	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Октябрьская	110	Т-1	6,3	0,14	0,12	0,19	2,99	0,25	0,14	0,29	4,54	0,25	0,14	0,28	4,49
Ам СЭС	Октябрьская	110	Т-2	15												
Ам СЭС	Протока	35	Т-1	4	0,16	0,12	0,20	5,00	0,11	0,09	0,14	3,61	0,15	0,09	0,17	4,37
Ам СЭС	Протока	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Речная	35	Т-1	10	1,56	0,24	1,58	15,78	0,88	0,40	0,97	9,67	0,52	0,28	0,59	5,91
Ам СЭС	Улак	35	Т-1	1,6	0,15	0,18	0,23	14,64	0,21	0,21	0,30	18,56	0,24	0,21	0,32	19,93
Ам СЭС	Чалбачи	35	Т-1	1,6	0,10	0,09	0,14	8,60	0,15	0,10	0,18	11,48	0,13	0,08	0,16	9,75
Ам СЭС	Чалбачи	35	Т-2	1	0,04	0,06	0,07	7,32	0,13	0,06	0,14	13,96	0,11	0,05	0,12	12,07
Ам СЭС	Юбилейная	35	Т-1	1	0,06	0,06	0,09	8,56	0,14	0,06	0,15	15,23	0,12	0,04	0,13	12,65
Ам СЭС	Аэропорт	35	Т-1	1,6	0,02	0,02	0,03	1,68	0,02	0,02	0,03	1,74	0,03	0,00	0,03	1,75
Ам СЭС	Бам	110	Т-1	6,3	2,49	0,13	2,49	39,58	1,65	0,13	1,65	26,24	1,71	0,11	1,72	27,25
Ам СЭС	Бам	110	Т-2	6,3	0,27	0,42	0,50	7,95	0,31	0,38	0,49	7,81	0,29	0,29	0,42	6,60
Ам СЭС	Джалинда	35	Т-1	2,5	0,29	0,17	0,34	13,62	0,40	0,16	0,43	17,14	0,44	0,18	0,47	18,97
Ам СЭС	Джалинда	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Невер	35	Т-1	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Невер	35	Т-2	2,5	0,33	0,25	0,42	16,62	0,50	0,21	0,54	21,64	0,46	0,23	0,52	20,64
Ам СЭС	Соловьевская	35	Т-1	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Соловьевская	35	Т-2	4	0,61	0,48	0,77	19,31	1,02	0,65	1,22	30,39	0,84	0,42	0,94	23,55
Ам СЭС	Строительная	35	Т-1	10	0,05	0,08	0,10	0,96	0,09	0,00	0,09	0,95	0,11	0,00	0,11	1,11
Ам СЭС	Строительная	35	Т-2	10	0,17	0,13	0,22	2,17	0,40	0,13	0,42	4,18	0,39	0,13	0,41	4,12
Ам СЭС	Эльга	110	Т-1	40	2,54	1,01	2,73	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Эльга	110	Т-2	40	1,84	0,64	1,95	4,88	9,76	2,27	10,02	25,04	13,05	3,31	13,46	33,65
Ам СЭС	Толбузино	35	Т-1	1	0,04	0,04	0,06	5,53	0,02	0,02	0,03	3,00	0,02	0,02	0,03	3,39
Ам СЭС	Толбузино	35	Т-2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Черняево	35	Т-1	4	0,11	0,10	0,15	3,70	0,20	0,17	0,27	6,71	0,19	0,12	0,23	5,64
Ам СЭС	Черняево	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам СЭС	Промежуточная	35	Т-1	1	0,02	0,00	0,02	2,00	0,02	0,00	0,02	2,00	0,02	0,00	0,02	2,00
Ам СЭС	Ольдой	35	Т-1	1,6	0,16	0,09	0,18	11,38	0,17	0,09	0,19	12,14	0,21	0,08	0,22	13,92
Ам СЭС	Шахтаум	35	Т-1	10												
Ам СЭС	Шахтаум	35	Т-2	10	0,06	0,09	0,11	1,08	0,06	0,09	0,11	1,08	0,06	0,09	0,11	1,08
Ам ЗЭС	Южная	35	Т-1	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Южная	35	Т-2	16	1,42	0,48	1,50	9,37	2,44	0,82	2,57	16,09	3,09	1,03	3,26	20,36
Ам ЗЭС	Восточная	35	Т-1	6,3	1,39	0,47	1,47	23,29	1,58	0,54	1,67	26,50	1,36	0,46	1,44	22,79
Ам ЗЭС	Восточная	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Северная	35	Т-1	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Северная	35	Т-2	16	2,50	1,30	2,82	17,61	4,02	1,85	4,43	27,66	4,48	1,78	4,82	30,13
Ам ЗЭС	Лесная	35	Т-1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Лесная	35	Т-2	1	0,17	0,10	0,20	19,72	0,32	0,17	0,36	36,24	0,38	0,20	0,43	42,94
Ам ЗЭС	Лесная	35	Т-3	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Гуран	35	Т-1	1	0,02	0,03	0,04	3,61	0,02	0,03	0,04	3,61	0,02	0,03	0,04	3,61
Ам ЗЭС	Костюковка	35	Т-1	1,8	0,11	0,05	0,12	6,71	0,20	0,08	0,22	11,97	0,17	0,07	0,18	10,21

Ам ЗЭС	Арга	35	Т-2	2,5	0,26	0,14	0,30	11,81	0,46	0,24	0,52	20,75	0,53	0,19	0,56	22,52
Ам ЗЭС	Украина	35	Т-1	2,5	0,98	0,51	1,10	44,19	1,21	0,63	1,36	54,57	1,46	0,50	1,54	61,73
Ам ЗЭС	Украина	35	Т-2	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Поляна	35	Т-1	1	0,03	0,02	0,04	3,61	0,03	0,02	0,04	3,61	0,05	0,03	0,06	5,83
Ам ЗЭС	Бочкаревка	35	Т-1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Бочкаревка	35	Т-2	4	0,59	0,21	0,63	15,66	1,31	0,45	1,39	34,63	1,27	0,54	1,38	34,50
Ам ЗЭС	Новосергеевка	35	Т-1	1	0,13	0,08	0,15	15,26	0,19	0,11	0,22	21,95	0,24	0,13	0,27	27,29
Ам ЗЭС	Новосергеевка	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Верное	35	Т-1	4	0,14	0,06	0,15	3,81	0,16	0,09	0,18	4,59	0,17	0,07	0,18	4,60
Ам ЗЭС	Верное	35	Т-2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Казанка	35	Т-1	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Казанка	35	Т-2	1,6	0,13	0,06	0,14	8,95	0,19	0,08	0,21	12,88	0,19	0,08	0,21	12,88
Ам ЗЭС	Державинка	35	Т-1	1,6	0,15	0,06	0,16	10,10	0,26	0,10	0,28	17,41	0,29	0,11	0,31	19,39
Ам ЗЭС	Державинка	35	Т-2	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Широкий Лог	35	Т-1	1,6	0,11	0,07	0,13	8,15	0,11	0,07	0,13	8,15	0,11	0,07	0,13	8,15
Ам ЗЭС	Широкий Лог	35	Т-2	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Коболдо	110	Т-1	25	6,74	3,65	7,66	30,66	6,26	3,36	7,10	28,42	6,77	3,63	7,68	30,73
Ам ЗЭС	Коболдо	110	Т-2	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Стойба	110	Т-1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Стойба	110	Т-2	6,3	0,09	0,07	0,11	1,81	0,11	0,09	0,14	2,26	0,10	0,07	0,12	1,94
Ам ЗЭС	Селемджинск	110	Т-1	6,3	0,03	0,01	0,03	0,50	0,03	0,01	0,03	0,50	0,03	0,01	0,03	0,50
Ам ЗЭС	Токур	35	Т-1	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Токур	35	Т-2	4	0,21	0,12	0,24	6,05	0,31	0,18	0,36	8,96	0,38	0,21	0,43	10,85
Ам ЗЭС	Ольгинск	35	Т-1	1,8	0,35	0,13	0,37	20,74	0,49	0,18	0,52	29,00	0,44	0,16	0,47	26,01
Ам ЗЭС	Ольгинск	35	Т-2	1,8	0,36	0,16	0,39	21,89	0,49	0,18	0,52	29,00	0,44	0,16	0,47	26,01
Ам ЗЭС	Златоустовск	35	Т-1	1	0,55	0,66	0,86	85,91	0,56	0,38	0,68	67,68	0,61	0,39	0,72	72,40
Ам ЗЭС	Златоустовск	35	Т-2	1,6	0,61	0,20	0,64	40,12	0,64	0,20	0,67	41,91	0,62	0,17	0,64	40,18
Ам ЗЭС	Союзная	35	Т-1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Союзная	35	Т-2	1,8	0,56	0,13	0,57	31,94	0,18	0,12	0,22	12,02	0,56	0,13	0,57	31,94
Ам ЗЭС	Огоджа	35	Т-1	10	0,09	0,07	0,11	1,14	0,10	0,08	0,13	1,28	0,10	0,08	0,13	1,28
Ам ЗЭС	Огоджа	35	Т-2	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Экимчан	35	Т-1	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ам ЗЭС	Экимчан	35	Т-2	4	0,17	0,12	0,21	5,20	0,35	0,14	0,38	9,42	0,33	0,17	0,37	9,28
Ам ЗЭС	ПС 10/70	35	Т-1	5,6	0,99	0,52	1,12	19,97	1,46	0,68	1,61	28,76	1,76	0,82	1,94	34,67
Ам ЗЭС	ПС 10/70	35	Т-2	5,6	0,51	0,19	0,54	9,72	0,99	0,22	1,01	18,11	1,12	0,24	1,15	20,45