

Загрузка трансформаторов 35 -110 кВ по филиалу АО ДРСК Амурские электрические сети  
по результатам контрольного замера 19.12.2018













ВЭС	Угольная	35	T-1	<b>3.2</b>	0.95	0.45	1.05	33%	0.90	0.44	1.00	31%	1.28	0.50	1.38	43%	1.63	0.55	1.72	54%	54%	
ВЭС	Восток	35	T-1	<b>4.0</b>	0.20	0.17	0.26	7%	0.20	0.23	0.30	8%	0.27	0.23	0.35	9%	0.17	0.20	0.27	7%	9%	
ВЭС	Обувная	35	T-1	<b>6.3</b>	1.50	1.04	1.82	29%	1.66	0.61	1.76	28%	2.35	0.89	2.51	40%	2.50	0.95	2.68	42%	42%	
ВЭС	Энергетик	35	T-2	<b>6.3</b>	2.17	0.80	2.31	37%	2.12	0.71	2.23	35%	2.54	0.95	2.71	43%	2.53	0.95	2.70	43%	43%	
ВЭС	Усть-Кивда	35	T-2	<b>4.0</b>	0.38	0.11	0.40	10%	0.35	0.11	0.37	9%	0.32	0.08	0.33	8%	0.26	0.09	0.27	7%	10%	
ВЭС	Мебельная	35	T-1	<b>6.3</b>	2.48	1.35	2.82	45%	2.49	1.35	2.83	45%	2.95	1.53	3.32	53%	3.00	1.56	3.38	54%	54%	
ВЭС	ЖБИ	35	T-1	<b>6.3</b>	0.41	0.25	0.48	8%	0.35	0.24	0.43	7%	0.62	0.33	0.70	11%	0.47	0.26	0.53	8%	11%	
ВЭС	Прогресс	35	T-1	<b>6.3</b>	1.44	0.69	1.60	25%	1.16	0.59	1.30	21%	1.84	0.74	1.98	31%	2.23	0.78	2.36	37%	37%	75.72
ВЭС	Прогресс	35	T-2	<b>6.3</b>	1.47	0.71	1.64	26%	1.18	0.61	1.33	21%	1.87	0.76	2.02	32%	2.27	0.80	2.41	38%	38%	
ВЭС	Н-Райчиха	35	T-1	<b>4.0</b>	1.00	0.53	1.13	28%	0.99	0.56	1.13	28%	1.12	0.57	1.26	31%	1.23	0.55	1.35	34%	34%	

