

ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2020 (Утв)

Группа	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заваленное время. Начало	Месячный. Заваленное время. Конец	Месячный. Заваленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заказу	Аварийная готовность
1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Нимырь – Юхта	КР	09.09.20	13.09.20	5 дн	15.09.20	19.09.20	5 дн	Измененная	(КР) Замена опор (АП №65, П №62, 63, 64, 65, 67)	срок скорректирован для несвоевремения работ с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Нижний Курамах.	с отключением	04:00
2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Нимырь – Юхта	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	15.09.20	19.09.20	5 дн	Измененная	(КР) Замена опор (П №68, 69, 70, 71, 72)	срок скорректирован для несвоевремения работ с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Нижний Курамах.	с отключением	02:00
4	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Курамах - Лебедный с оттайками	КР	24.09.20	26.09.20	3 дн	29.09.20	01.10.20	3 дн	Измененная	(КР) Замена опор (АП №204, 219, П №202, 203)	срок скорректирован для несвоевремения работ с ремонтом 1АТ Нерюнгриской ГРЭС	с отключением	04:00
5	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Курамах - Лебедный с оттайками	КР	19.09.20	23.09.20	5 дн	29.09.20	03.10.20	5 дн	Измененная	Монтаж грозозащитного троса на участке с металлическими	срок скорректирован для несвоевремения работ по 1АТ Нерюнгриской ГРЭС	с отключением	02:00
6	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чувьманская ТЭЦ – Хатыми с оттайками	КР	02.09.20	06.09.20	5 дн	03.09.20	06.09.20	4 дн	Измененная	(КР) Замена опор (АП №59, 344)		с отключением	04:00
7	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чувьманская ТЭЦ – Хатыми с оттайками	КР	28.09.20	29.09.20	2 дн	05.09.20	06.09.20	2 дн	Измененная	(КР) Замена опор (П №337а, 338, 339, 340, 343)	срок скорректирован для несвоевремения с ремонтом ВЛ 110 кВ Нижний Курамах - Лебедный с оттайками	с отключением	02:00
8	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Нимырь - Хатыми	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	15.09.20	19.09.20	5 дн	Измененная	Замена опор		с отключением	04:00
9	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чувьманская ТЭЦ – Малый Нимырь с оттайками	КР	07.09.20	08.09.20	2 дн	07.09.20	08.09.20	2 дн	Исходящая	(КР) Замена опор (АП №245)		с отключением	02:00