

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 и/п А.А. Голубинов  
 « 25 » января 2021 г.

График ремонта ЭИ и электротехнического оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на февраль 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячный графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Минимум на год статья (ч.ст.) акт(ов)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отклонения			
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание									
Объект: Амурские диспетчерские сети															
ВЛ 110 кВ Иманка - Полная	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	2:00	КР	сметы невад, устранение дефекта продротроса	Работы силами подрядной организации. Нагрузка ПС 110 кВ Полная запитывается по схеме 10 кВ от ПС 110 кВ Иманка. 1. На время заявки необходимо повысить нагрузку на район, ограниченного АТ-9 Районической ГРС, ВЛ 110 кВ Центральный - Волжск, ВЛ 110 кВ Иманка - Самарка в объеме до 6 МВт. 2. Для обеспечения нормального режима мощности необходимо в работу ТТ № 6 и ТТ № 7 Районической ГРС.	Исходя	
ВЛ 110 кВ Хайная - Сайбная	26.01.2021	17.02.2021	23 дн	26.01.2021	17.02.2021	23 дн	26.01.2021	17.02.2021	23 дн	3:00	ТР	Установка трансформаторных устройств 522 шт, опоры 1-156, 159, 161-177, ст.166-173 карповой опоры, замена комплектации ст.142, сметы невад	Работы силами подрядной организации - установка ЦЭУ 1. На время заявки необходимо повысить нагрузку в объеме до 14 МВт на район, ограниченного АТ-9 Районической ГРС, ВЛ 110 кВ Центральный - Волжск, ВЛ 110 кВ Иманка - Самарка. 2. Для обеспечения нормального режима мощности необходимо в работу ТТ № 6 и ТТ № 7 Районической ГРС.	Исходя	
ВЛ 110 кВ Сайбная - Полная с отпайкой на ПС Аманка	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	4:00	ТР	Установка трансформаторных устройств 198 шт, опоры 136-176, 179-205	Работы силами подрядной организации. Нагрузка ПС 110 кВ Полная запитывается по схеме 10 кВ от ПС 110 кВ Иманка. 1. На время заявки необходимо повысить нагрузку в максимальном объеме на район, ограниченного АТ-9 Районической ГРС, ВЛ 110 кВ Центральный - Волжск, ВЛ 110 кВ Иманка - Самарка. 2. Для обеспечения нормального режима мощности необходимо в работу ТТ № 6 и ТТ № 7 Районической ГРС.	Исходя	

Начальник СЭР  
 Начальник СЭРБпР  
 Начальник СРЭиА  
 Начальник ОДС

п/п  
 п/п  
 п/п  
 п/п

О.М. Кравцова  
 В.Е. Пошник  
 Б.А. Ищенко  
 В.С. Янов