

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п А.А. Голубинов
 « 22 » октября 2021 г.

График ремонта ЛЭН и электрогенного оборудования Филиала АО "ДРСК" " Амурские электрические сети" на ноябрь 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (секционирования, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячном графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Минимум для готовности сеть (час, дней)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Состояние заявки	Причина отfalls		
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Конец								
Объект: Амурские диспетчерские сети															
057 110 кВт Вольно - Тамбова	09.11.2021	18.11.2021	11 дн	09.11.2021	18.11.2021	11 дн	09.11.2021	18.11.2021	11 дн	2:00	ТР	установка ПДУ	(Мак. ремонт, подмену) Для обеспечения нормативного режима мощности в релейной схеме необходимо включение в работу ТТ № 6, 7 Районной ГРЭС, ТТ № 1, 2, 3 на Богдановичской ТЭЦ.	Исполнен	
057 110 кВт Иваница - Поповка	20.11.2021	03.12.2021	5 дн	20.11.2021	03.12.2021	5 дн	20.11.2021	03.12.2021	5 дн	2:00	ТР	снятие газа, устранение дефекта привода	1. Для обеспечения нормативного режима мощности в релейной схеме необходимо включение в работу ТТ № 6 и ТТ № 7 Районной ГРЭС.	Исполнен	
057 110 кВт Тамбова - Михайловка	25.10.2021	08.11.2021	15 дн	25.10.2021	08.11.2021	15 дн	25.10.2021	08.11.2021	15 дн	2:00	ТР	монтаж электродов, замена / гистерический выключатель	(Мак. ремонт, подмену) Для обеспечения нормативного режима мощности в релейной схеме необходимо включение в работу ТТ № 6, 7 Районной ГРЭС, ТТ № 1, 2, 3 на Богдановичской ТЭЦ.	Исполнен	
057 110 кВт Сайран - Поповка с отпайкой на ПС Аювак	22.11.2021	26.11.2021	5 дн	22.11.2021	26.11.2021	5 дн	22.11.2021	26.11.2021	5 дн	2:00	ТР	снятие газа, устранение дефекта привода	Для обеспечения нормативного режима мощности в релейной схеме необходимо включение в работу ТТ № 6, 7 Районной ГРЭС.	Исполнен	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
 Начальник СЭРБП п/п В.Е. Попик
 Начальник СЭРБА п/п Б.А. Иленико
 Начальник ОДС п/п А.С. Сергеев