

Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совмещение работ
ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	БВР	01.02.22	15.02.22	15 дн	02.02.22	16.02.22	15 дн	Механизированная чистка просеки, валка деревьев, угрожающих падением на провода	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1_С	с отключением	с включением на ночь	Да	01:00	Да
ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	ТР	08.02.22	09.02.22	2 дн	08.02.22	09.02.22	2 дн	Перетяжка провода в пр.оп.№№3-5	+ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	с отключением		Да	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	ЗРР	16.02.22	17.02.22	2 дн	16.02.22	17.02.22	2 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ, В 110 Океан, В 110 Горностаи	+ПЮЭС_ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить	с отключением	с включением	Не задано	00:15	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	ВПр	16.02.22	18.02.22	3 дн	16.02.22	18.02.22	3 дн	Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110 (ШЭ2607015)	ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	1С 110 кВ	ВПр	16.02.22	16.02.22	1 дн	16.02.22	16.02.22	1 дн	ВПр на время переключений по выводу/вводу для текущего ремонта Т-1	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1, отключить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	2С 110 кВ	ВПр	17.02.22	17.02.22	1 дн	17.02.22	17.02.22	1 дн	ВПр на время переключений по выводу/вводу Т-2 для текущего ремонта Т-2	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Да
ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи	БВР	21.02.22	25.02.22	5 дн	21.02.22	25.02.22	5 дн	Ручная расчистка просеки	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи	с отключением	с включением на ночь	Да	01:00	Да