

ЛЭП и ЭЛТ июль 2022 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количест	Состояние заявки	Содержание работ	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Годовой. Заявленное время.	Время изменения
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	27.07.22	31.07.22	5 дн	27.07.22	31.07.22	5 дн	Исходная	Замена опор (АП №189,190)	23.05.22	27.05.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	15.07.22	19.07.22	5 дн	15.07.22	19.07.22	5 дн	Исходная	Замена опор (П №221,242а, 252,237,238)	27.06.22	01.07.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	10.07.22	14.07.22	5 дн	10.07.22	14.07.22	5 дн	Исходная	Замена опор (АП №211,217)	20.06.22	24.06.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	23.07.22	27.07.22	5 дн	23.07.22	27.07.22	5 дн	Исходная	Ревизия пласечных зажимов	15.08.22	19.08.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	20.07.22	22.07.22	3 дн	20.07.22	22.07.22	3 дн	Исходная	Замена опор (АП №344)	22.08.22	24.08.22	3 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	05.07.22	09.07.22	5 дн	05.07.22	09.07.22	5 дн	Исходная	Замена опор (П №266, 267, 268, 269, 270,319, 320, 326, 489,494.)	05.09.22	09.09.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	11.07.22	13.07.22	3 дн	11.07.22	13.07.22	3 дн	Исходная	Замена опор (АП №402)	14.09.22	16.09.22	3 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	15.07.22	19.07.22	5 дн	15.07.22	19.07.22	5 дн	Исходная	Замена опор (АП №402а)	03.10.22	07.10.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	КР	05.07.22	09.07.22	5 дн	05.07.22	09.07.22	5 дн	Исходная	Замена опор (П №327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337)	10.10.22	14.10.22	5 дн	24.06.2022 18:14:03