

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета, председатель
подкомиссии по предупреждению
и ликвидации последствий аварий
на объектах топливно-энергетического
комплекса края

п/п А.А.Шатаев

"04" сентября 2012 г

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Хабаровского РДУ

п/п Ю.А.Воробьев

"14" августа 2012 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ДРСК"

"Хабаровские электрические сети"

п/п А.Е. Кузнецов

"16" августа 2012 г

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2012 / 2013гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"
по Комсомольскому энергорайону

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Водозабор	ф.1	ДУ	до 5 мин.	1,29										п.Новый Мир, мостоотряд
2	Водозабор	ф.37	ДУ	до 5 мин.	0,70										п.Новый Мир, мостоотряд
3	Привокзальная	ф.3,5,10,15,16,18,25,26,28,30,31,32,33,37,13	ДУ	до 5 мин.	10,70										БЫТ, ДВЖД, Хладокомбинат
4	Западная	В-6 2Т	ДУ	до 5 мин.		1,62									Грав.завод, металлобаза, быт
5	КТЭЦ-1	В-35 Т-164	ДУ	до 5 мин.		9,90									БЫТ
6	Западная	В-6 1Т	ДУ	до 5 мин.			1,80								БЫТ, ЖБИ-4
7	КТЭЦ-1	В-35 Т-165	ДУ	до 5 мин.			6,70								быт
8	АТЭЦ-1	В-35 Т-225	ОП	от 5 до 20 мин.			0,74								БЫТ г.Амурск
9	Высокогорная	яч.22 В-6 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.			0,60								ВМП "Энергосеть"
10	Эльбан	(ф.1,2,4,6,8,10,11,12, 13,14,16) (С выводом АВР-6)	ОП	от 5 до 20 мин.				4,80							п.Эльбан, 3-д Восход
11	АТЭЦ-1	В-110 С-89	ОП	от 5 до 20 мин.				2,93							АМЗ
12	К	В-110 С-79	ОП	от 5 до 20 мин.				2,20							БЫТ п.Дружба
13	Эльбан	В-6 2Т (ф.18,20,22,24,25,26,27,28) (С выводом АВР-6)	ОП	от 5 до 20 мин.					2,90						п.Эльбан, 3-д Восход, п. Омми
14	Т	яч.4, 5, 50, 57	ОП	от 5 до 20 мин.					6,31						КнаАПО
15	Старт	яч. 9, 12, 8	ОП	от 5 до 20 мин.					1,23						п.Хольгасо, в/ч
16	КТЭЦ-1	яч.15	ОП	от 5 до 20 мин.						0,41					Фил. Очист. Станция ТП- 766
17	Селихино	В-110 С-105	ОП	от 5 до 20 мин.						9,68					п.Вознесенское, п.Инокентьевка, п.Троицкое, п.Лидога, дальтрансгаз
18	Ц	яч.2, 5, 15, 21, 23	ОП	от 5 до 20 мин.							1,70				БЫТ

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
19	АТЭЦ-1	В-35 Т-224	ОП	от 5 до 20 мин.							2,73				БЫТ г.Амурск
20	ЭТЗ	ф.2,8,10,11,12,16,18,20,22,24	ОВБ	от 20 до 60 мин.							3,70				к-т Амур, ЭТЗ, БЫТ
21	Литовко	яч.9,16,15	ОП	от 5 до 20 мин.							2,15				п.Литовко, п.Санболи, совхоз
22	Эльбан	В-35 Т-194 (Менгон от Т-240)	ОП	от 5 до 20 мин.								2,53			В/ч, ДВЖД, п.Ачан
23	Ц	В-35 Т-162 (с вкл-ем на ПС Т МВ-Т-179)	ОП	от 5 до 20 мин.								2,70			БЫТ, с-х Хорпинский, ООО Штурман, Авторемзавод, Речпорт
	КТЭЦ-2	В-35 Т-167 (с вкл-ем на ПС Т МВ-Т-179)	ОП	от 5 до 20 мин.											
24	Байкальская	В-35 Т-185	ОП	от 5 до 20 мин.								3,96			З-д Амурлитмаш, В/ч, Насосная, Жилмассив, Дом культуры
25	Селихино	яч.1, 10	ОП	от 5 до 20 мин.								0,43			Дорремстрой, в/часть
26	К	яч.4, 5, 9	ОП	от 5 до 20 мин.									1,54		БЫТ, ДВЖД, в/ч
27	Горин	яч.4,5, 19	ОП	от 5 до 20 мин.									1,40		Эворонский ЛПХ
28	КТЭЦ-2	яч.49	ОП	от 5 до 20 мин.									1,20		БЫТ
29	Парус	яч.12, 14, 40, 45, 46	ОП	от 5 до 20 мин.									0,90		БЫТ, з-д Парус, водоканал
30	Гайтер	В-110 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.									2,46		В/ч
31	Индустриальная	В-10 1Т, В-10 2Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,72		п. Галичный, п. 6-й участок-быт, Садоводства, Пивзавод
32	Солнечная	В-6 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.										1,70	быт
33	Солнечная	В-6 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.										1,92	быт
34	Байкальская	В-35 Т-186	ОП	от 5 до 20 мин.										2,52	З-д Амурлитмаш, Быт
35	Комсомольская	В-110 С-125	ОП	от 5 до 20 мин.										1,90	Дальтрансгаз, Лодочная станция, Гаражи, Быт
36	КСК	В-10 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,33	Пивзавод, БЫТ, Газоразд-я станция
37	Гайтер	В-110 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.										1,80	Быт, В/ч
Итого по Комсомольскому Энергорайону				до 5 мин.	12,7	24,2	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	
				от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	1,3	11,3	21,7	31,8	38,4	48,0	55,5	65,3	
				от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	4,4	4,8	
				всего	12,7	24,2	34,1	44,0	54,4	64,5	74,8	84,4	92,6	102,8	
				всего по ДУ	12,7	24,2	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	
1	НТЭЦ	яч. № 16	ОП	до 5 мин.	1,54										РБ флота, морпорт, быт г. Николаевска-на Амуре
2	НТЭЦ	яч. № 21	ОП	до 5 мин.		0,28									РБ флота, морпорт, быт г. Николаевска-на Амуре
3	Многовершинная	яч. № 13	ОП	от 5 до 20 мин.			3,89								ЗАО "Многовершинное"
4	Маго	яч. № 6	ОП	от 5 до 20 мин.				1,28							Маго-Рейд, Маго-Порт
5	Многовершинная	яч. № 34	ОП	от 5 до 20 мин.					0,37						ЗАО "Многовершинное"
6	Маго	яч. № 3	ОП	от 5 до 20 мин.						0,56					п. Иннокентьевка быт

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7	Белая Гора	яч. № 21	ОП	от 5 до 20 мин.							0,24				ОАО «РДМ-Ресурсы»
8	Белая Гора	яч. № 5	ОП	от 5 до 20 мин.								0,02			с Чля-Геологоразведка
9	Многовершинная	яч. № 3	ОП	от 5 до 20 мин.									0,01		Артель старателей "Заря"
10	Многовершинная	яч. № 10	ОП	от 5 до 20 мин.										0,01	Артель старателей "Заря"
Итого по Николаевскому Энергорайону				до 5 мин.	1,54	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	3,89	5,17	5,54	6,10	6,34	6,36	6,37	6,38	
				от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				всего	1,54	1,82	3,89	5,17	5,54	6,10	6,34	6,36	6,37	6,38	
				всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Центральная	Д10Ф, Д14Ф	ОП	до 5 мин.	0,78										г. Советская Гавань, быт
2	Центральная	Д1Ф, Д3Ф	ОП	до 5 мин.		2,49									г. Советская Гавань, быт
3	Центральная	Д7Ф, Д9Ф, Д12Ф	ОП	до 5 мин.			1,12								г. Советская Гавань, быт, Судоремонтная компания
4	Центральная	Д2Ф, Д5Ф	ОП	до 5 мин.				1,74							г. Советская Гавань, быт
5	Монгохто	Д1Ф, Д12Ф	ОП	от 5 до 20 мин.					0,97						с. Орочи, п. Датта
6	Кислородная	Д9Ф, Д12Ф, Д14Ф, Д17Ф	ДД	от 20 до 60 мин.						1,31					г. Советская Гавань, быт
7	Тишкино	Д8Ф, Д9Ф	ДД	от 5 до 20 мин.							3,63				п. Ванино, порт, быт
8	Кислородная	Д25Ф, Д11Ф	ДД	от 20 до 60 мин.								1,83			г. Советская Гавань, быт
9	Кислородная	Д16Ф, Д21Ф	ДД	от 20 до 60 мин.									0,21		г. Советская Гавань, быт
10	Тишкино	Д11Ф	ДД	от 5 до 20 мин.									0,16		п. Ванино, порт, быт
11	Тишкино	Д5Ф, Д7Ф	ДД	от 5 до 20 мин.										1,76	п. Ванино, порт, быт
Итого по Советско-Гаванскому Энергорайону				до 5 мин.	0,78	3,27	4,39	6,13	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	
				от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	4,60	4,60	4,76	6,52	
				от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31	3,14	3,35	3,35	
				всего	0,78	3,27	4,39	6,13	3,90	5,21	8,84	10,67	11,04	12,80	
				всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ПС Чегдомын	яч. № 19(11)	ОП	до 5 мин.	2,54										пгт Чегдомын быт
2	ПС Чегдомын	яч. № 3	ОП	от 5 до 20 мин.		0,67									ОАО Ургалуголь
3	ПС Чегдомын	яч. № 8, 10	ОП	от 5 до 20 мин.		0,04									пгт Чегдомын быт, ОАО Ургалуголь
4	ПС Чегдомын	яч. № 6(7)	ОП	от 5 до 20 мин.			1,51								пгт Чегдомын быт
5	ПС Чегдомын	яч. № 25, 20, 28	ОП	от 5 до 20 мин.				1,61							пгт Чегдомын быт, ОАО Ургалуголь
6	ПС Чегдомын	яч. № 31, 33	ОП	от 5 до 20 мин.					2,09						пгт Чегдомын быт, ОАО Ургалуголь
7	ПС Ургальская ЦЭС	яч. № 33	ОП	от 5 до 20 мин.						0,20					ОАО Ургалуголь, Биробиджанская КЭЧ
8	ПС Ургальская ЦЭС	яч. № 40, 41	ОП	от 5 до 20 мин.							0,04				ООО Меркурий, нефтебаза
9	ПС Ч	яч. № 80	ОВБ	от 20 до 60 мин.								2,21			пгт Чегдомын быт
10	ПС Ч	яч. № 68(74)	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,27		пгт Чегдомын быт
11	ПС Ч	яч. № 67	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	пгт Чегдомын быт
Итого по Северо-Западному энергорайону				до 5 мин.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				от 5 до 20 мин.	0,0	0,7	2,2	3,8	5,9	6,1	6,2	0,0	0,0	0,0	
				от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,5	3,5	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					всего	0,7	2,2	3,8	5,9	6,1	6,2	2,2	3,5	3,5	
				всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	СМ	МВ-6 1Т	ДУ	до 5 мин.	0,6										ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, ООО Светопрозрачные конструкции, САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», АО «Дальтехгаз», ООО ХЗМК «Далькровля», УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, РЖД, Резерв Насосной Т/С
2		МВ-6 2Т	ДУ	до 5 мин.	1,4										ПК база «Дальтехмонтаж», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, УПП- 1 ФГУП «УСС ДСС», ООО "Элас", САНТО ДВ, Регион нефть, ООО ХЗМК «Далькровля», ООО "Монолит ДВ", Фабрика нетканых материалов, Контур
3		МВ-6 3Т	ДУ	до 5 мин.	0,6										в/ч 20724 КЭЧ-337, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, АО «Дальтехгаз», Резерв Насосной Т/С.
4	СМ	Т-24	ДУ	до 5 мин.	3,1										ЖБИ-3,СП «Востокметалл», Геологоразведочная экспедиция, АО «Железобетон-5», ПО ЯБ- 227/3, УМ Агропромстроя, АТП Госснаба, ССК, «Хабснабсбыт», База «Дальтехмонтаж», ДОЗ «Агропромспря»
5	СДВ	12	ДУ	до 5 мин.	1,6										Коммунально-бытовые потребители

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
6		17	ДУ	до 5 мин.	1,3										Коммунально-бытовые потребители
7		18	ДУ	до 5 мин.	1,2										Коммунально-бытовые потребители
8		24	ДУ	до 5 мин.	0,6										Коммунально-бытовые потребители
9		25	ДУ	до 5 мин.	0,6										Коммунально-бытовые потребители
10	БН	12	ДУ	до 5 мин.	1,1										Коммунально-бытовые потребители
11		11	ДУ	до 5 мин.	1,6										Коммунально-бытовые потребители
12		19	ДУ	до 5 мин.	1,2										Коммунально-бытовые потребители
13	ГОРЬКИЙ	10	ДУ	до 5 мин.	0,1										Аэропорт
14		22	ДУ	до 5 мин.	0,1										в/ч 35657
15		32	ДУ	до 5 мин.	1,8										Коммунально-бытовые потребители
16		40	ДУ	до 5 мин.	0,3										Контур Билл
17		1	ДУ	до 5 мин.	1,7										птицефабрика
18		3	ДУ	до 5 мин.	1,7										Коммунально-бытовые потребители
19		11	ДУ	до 5 мин.	0,1										з-д Горьктго
20		25	ДУ	до 5 мин.	0,1										з-д Горьктго
21		31	ДУ	до 5 мин.	0,1										з-д Горьктго
22		33	ДУ	до 5 мин.	0,3										птицефабрика
23		35	ДУ	до 5 мин.	0,1										з-д Горьктго
24		37	ДУ	до 5 мин.	0,1										з-д Горьктго
зона ХТЭЦ-3															
25	ГОРОДСКАЯ	40	ДУ	до 5 мин.	0,4										Коммунально-бытовые потребители
26		21	ДУ	до 5 мин.	0,3										Коммунально-бытовые потребители
27		27	ДУ	до 5 мин.	0,6										Коммунально-бытовые потребители
28		42	ДУ	до 5 мин.	1,1										Коммунально-бытовые потребители
29		30	ДУ	до 5 мин.	1										Коммунально-бытовые потребители
30		44	ДУ	до 5 мин.	1,5										Коммунально-бытовые потребители
31		10	ДУ	до 5 мин.	0,5										Коммунально-бытовые потребители
32		16	ДУ	до 5 мин.	1,3										Коммунально-бытовые потребители

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
33		28	ДУ	до 5 мин.	0,9										Коммунально-бытовые потребители
34	ХЭС	130	ДУ	до 5 мин.		0,7									АО завод «Дальдизель»
35		132	ДУ	до 5 мин.		0,1									АО завод «Дальдизель»
36		206	ДУ	до 5 мин.		0,1									АО завод «Дальдизель»
37	РЦ	С-48	ОП	от 5 до 20 мин		11,1									ПС Восточная 2 сек-6 кВ, ВЛ-35 Т-18 ПС СВ, ПС Энергомаш 1 и 2сек-6 кВ, ПС Здоровье
зона ХТЭЦ-1															
38	ТЭЦ-1	Т-5	ОП	от 5 до 20 мин			9,0								2 сек. 6 кВ ПС Трампарк
39	ХАБАРОВСК-2	1	ОП	от 5 до 20 мин			1,0								Нечетная горка, освещение станции, Электромех.мастерские, ГПТУ-16, резерв тяговой ПС «Хабаровск-2»;
40		2	ОП	от 5 до 20 мин			0,7								Электромеханические мастерские, Электромонтажный поезд №760 овощехранилище, медицинский склад , Локомотивное депо, товарный двор; Сортировочная четная горка, НОД-ВОД, освещение станции,
41		3	ОП	от 5 до 20 мин			0,9								Локомотивное депо, Вагонное депо; Жилые дома по ул. Клубная, Школьная, просп. 60-ия Октября, Аэродромная; Контейнерная площадка, компрессорная станция ПЧ. Локомотивное депо, горка четная, смазочная, товар. двор, сварочная; Пропарочная станция, завод строи
42		4	ОП	от 5 до 20 мин			0,6								Отделение ДВЖД, жилые дома ул.Клубная, Школьная, проспект 60-ия Октября, Аэродромная; Сортировочная горка, Жилые дома ул. Школьная,

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
43		5	ОП	от 5 до 20 мин			0,2								Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч.
44		6	ОП	от 5 до 20 мин			0,3								
45		7	ОП	от 5 до 20 мин			1,1								
46		8	ОП	от 5 до 20 мин			1,2								
47		9	ОП	от 5 до 20 мин			0,2								
48		10	ОП	от 5 до 20 мин			0,7								
49		12	ОП	от 5 до 20 мин			0,6								
зона ХТЭЦ-3															
50	КНЯЗЕВОЛКОНСК АЯ	T-57	ОП	от 5 до 20 мин				10,8							ПС Дубки, ПС Благодатное, ПС Краснознаменка, ПС Анастасьевка
зона ХТЭЦ-1															
51	ГОРЬКИЙ	T-26	ДУ	до 5 мин.					8,7						ПС Тепличный комбинат, ПС Хабаровск-2 1Т
зона ХТЭЦ-3															
52	ЭНЕРГОМАШ	27	ДУ	до 5 мин.						0,1					Коммунально-бытовые потребители
53		44	ДУ	до 5 мин.						2,1					Коммунально-бытовые потребители
54	Ц	8	ДУ	до 5 мин.						0,6					Коммунально-бытовые потребители
55		2	ДУ	до 5 мин.						1,6					Коммунально-бытовые потребители
56		10	ДУ	до 5 мин.						1,7					Коммунально-бытовые потребители
57		14	ДУ	до 5 мин.						1,9					Коммунально-бытовые потребители
58		20	ДУ	до 5 мин.						2,0					Коммунально-бытовые потребители
59		16	ДУ	до 5 мин.						0,8					Коммунально-бытовые потребители
60		ПАРК ГАЙДАРА	8	ОВБ	от 20 до 60 мин						2,2				
61	18		ОВБ	от 20 до 60 мин						1,0					Коммунально-бытовые потребители
62	22		ОВБ	от 20 до 60 мин						1,3					Коммунально-бытовые потребители
зона ХТЭЦ-1															
63	ГОРЬКИЙ	T-21	ДУ	до 5 мин.							1,4				ПС ЗОСП
64		T-23	ДУ	до 5 мин.							2,1				ПС Сергеевка 1Т
65		T-20	ДУ	до 5 мин.							3,2				ПС Чернореченская 2Т, ПС Тополево 2Т

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
66	КОРФОВСКАЯ	T-60	ОВБ	от 20 до 60 мин							8,9				ПС Бычиха, ПС Корейский поселок, ПС Краснореченская 2Т
зона ХТЭЦ-1															
67	ГОРЬКИЙ	41	ОВБ	от 20 до 60 мин								0,8			Коммунально-бытовые потребители
68		47	ОВБ	от 20 до 60 мин								1,4			Коммунально-бытовые потребители
зона ХТЭЦ-3															
69	КАФ	T-12	ДУ	до 5 мин.								6,8			Коммунально-бытовые потребители
70	ГВФ	10	ДУ	до 5 мин.								0,8			Коммунально-бытовые потребители
71		T-76	ДУ	до 5 мин.								6,1			ПС Заозёрная, ПС Смирновка, ПС ОПХ 2Т
72		14	ДУ	до 5 мин.								1,2			Коммунально-бытовые потребители
73		15	ДУ	до 5 мин.								1,6			Коммунально-бытовые потребители
74	ХЭС	207	ДУ	до 5 мин.								0,1			Коммунально-бытовые потребители
75		104	ДУ	до 5 мин.								0,9			Коммунально-бытовые потребители
76		115	ДУ	до 5 мин.								2,5			Коммунально-бытовые потребители
77		209	ДУ	до 5 мин.								1,6			Коммунально-бытовые потребители
78		211	ДУ	до 5 мин.								0,7			Коммунально-бытовые потребители
79		205	ДУ	до 5 мин.								1,0			Коммунально-бытовые потребители
80		202	ДУ	до 5 мин.								1,4			Коммунально-бытовые потребители
81		114	ДУ	до 5 мин.								0,3			Коммунально-бытовые потребители
82		106	ДУ	до 5 мин.								1,6			Коммунально-бытовые потребители
зона ХТЭЦ-1															
83	ГОРЬКИЙ	T-69	ДУ	до 5 мин.									4,8		ПС Ченореченская 1Т, ПС Тополево 1Т, ПС ОПХ 1Т
84	БРОЙЛЕРНАЯ-2	T-49	ОВБ	от 20 до 60 мин									2,1		ПС Дружба, ПС Сергеевка 2Т
зона ХТЭЦ-1															
85	ТЭЦ-1	T-6	ОП	от 5 до 20 мин										8,4	1 сек. 6 кВ ПС Трампарк
зона ХТЭЦ-3															

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
86	ГОРОДСКАЯ	5	ДУ	до 5 мин.										1,4	Коммунально-бытовые потребители
87		9	ДУ	до 5 мин.										1,7	Коммунально-бытовые потребители
88		36	ДУ	до 5 мин.										1,3	Коммунально-бытовые потребители
89		32	ДУ	до 5 мин.										0,1	Коммунально-бытовые потребители
90	ИНТУРИСТ	2А	ДУ	до 5 мин.										1,2	Коммунально-бытовые потребители
91		4	ДУ	до 5 мин.										0,2	Коммунально-бытовые потребители
92		10	ДУ	до 5 мин.										2,4	Коммунально-бытовые потребители
93		14	ДУ	до 5 мин.										1,3	Коммунально-бытовые потребители
94		21	ДУ	до 5 мин.										0,6	Коммунально-бытовые потребители
95	КНЯЗЕВОЛКОНСКАЯ	С-50	ОП	от 5 до 20 мин										4,1	ПС Елабуга, ПС Маяк
96	ГОРОДСКАЯ	46	ОВБ	от 20 до 60 мин										0,1	Коммунально-бытовые потребители
ИТОГО нарастающим итогом по зоне ХТЭЦ-1					21,4	21,4	37,9	37,9	46,6	46,6	62,2	64,4	71,3	79,7	
ИТОГО нарастающим итогом по зоне ХТЭЦ-3					7,6	19,6	19,6	30,4	30,4	45,7	45,7	72,3	72,3	86,7	
проверка					29,0	41,0	57,5	68,3	77,0	92,3	107,9	136,7	143,6	166,4	
ИТОГО нарастающим итогом по ХТЭЦ-1,ХТЭЦ-3				до 5 мин.	29,0	29,9	29,9	29,9	38,6	49,4	56,1	82,7	87,5	97,7	
				от 5 до 20 мин	0,0	11,1	27,6	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	50,9	
				от 20 до 60 мин	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	13,4	15,6	17,7	17,8	
				всего	29,0	41,0	57,5	68,3	77,0	92,3	107,9	136,7	143,6	166,4	
				всего по ДУ	29,0	29,9	29,9	29,9	38,6	49,4	56,1	82,7	87,5	97,7	

ДУ - с использованием дистанционного управления с рабочего места ДД ОДИАС

ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта

ОВБ персоналом ОВБ

Время отключения присоединения указывается с момента отдачи команды диспетчером Хабаровского РДУ с учётом времени, необходимого для безопасного завершения технологического процесса в соответствии с актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности)