

**Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электростетового оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на июнь 2024 г.**

Предприятие	Объект	Оборудование	Учетн	Заказчик	Заявленное	Зашла	Время	Время	Время	Июнь 2024																												Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Замещение	Прочие	Признав	Состояние	Групп			
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											29	30	31
										Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт											Сб	Вс	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Гайтер – Карелья (С-121)	Нет	01.06.24	11.06.24	11 дн	01.06.24	11.06.24	11 дн																						ЗРР	3	Одностороннее отключение ВЛ на время	без отключения	Не в транзите	Не задано		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	Нет	11.06.24	11.06.24	1 дн	11.06.24	11.06.24	1 дн																						ЗРР	02:00	Одностороннее отключение ВЛ на время	без отключения	Не в транзите	Не задано		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Нет	13.06.24	13.06.24	1 дн	13.06.24	13.06.24	1 дн																						ЗРР	02:00	Одностороннее отключение ВЛ на время	без отключения	Не в транзите	Не задано		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123)	Нет	13.06.24	14.06.24	2 дн	13.06.24	14.06.24	2 дн																						ЗРР	03:00	Одностороннее отключение ВЛ на время	с отключением	Не в транзите	Да		Исходная												
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Нет	03.06.24	05.06.24	2 дн	03.06.24	05.06.24	2 дн																						ЗРР	1	Замена опорных изоляторов на 1 СШ	без отключения	Да	Не задано		Исходная												
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Нет	24.06.24	28.06.24	4 дн	03.06.24	07.06.24	4 дн																						ЗРР	03:00	Замена горизонтальных высоковольтных	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Нет	06.06.24	07.06.24	1 дн	17.06.24	18.06.24	1 дн																						ЗРР	1	Замена опорных изоляторов 1 СШ.	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84)	Нет	17.06.24	15.07.24	29 дн	17.06.24	15.07.24	29 дн																						БВР	01:00	БВР при работе крановой установкой в охранной зоне ВЛ в полете опор 32-33	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Нет	10.06.24	13.06.24	3 дн	10.06.24	13.06.24	3 дн																						ЗРР	1	Замена опорных изоляторов 1 СШ.	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85)	Нет	17.06.24	21.06.24	5 дн	17.06.24	21.06.24	5 дн																						ЗРР	08:00	Текущий ремонт В 110 С-85, ЛР С-85,	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная	С-85											
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85)	Да	17.06.24	21.06.24	5 дн	17.06.24	21.06.24	5 дн																						ЗРР	04:00	Текущий ремонт ЛР С-85, ОНР С-85, ВЗ С-	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85)	Да	17.06.24	21.06.24	5 дн	17.06.24	21.06.24	5 дн																						ЗРР	04:00	Выбрка угрожающих деревьев. Обрезка крон	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Да	04.06.24	07.06.24	4 дн	04.06.24	07.06.24	4 дн																						ЗРР	04:00	Текущий ремонт ЛР С-97, ОНР С-97, ВЗ С-	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Старт	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Да	24.06.24	28.06.24	5 дн	03.06.24	07.06.24	5 дн																						ЗРР	04:00	Техническое обслуживание ВЗ С-97, КС-С-	с отключением	Да	Не задано		Исходная	С-97											
СП СЭС ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Т – НПС с оттайкой на ПС Байкальская (С-98)	Да	24.06.24	28.06.24	5 дн	24.06.24	28.06.24	5 дн																						ЗРР	04:00	Текущий ремонт ЛР С-98, ОНР С-98, ВЗ С-	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
СП СЭС ХЭС ДРСК	СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – НПС с оттайкой на ПС Байкальская (С-98)	Да	24.06.24	28.06.24	5 дн	24.06.24	28.06.24	5 дн																						БВР	04:00	Выбрка угрожающих деревьев. Обрезка крон деревьев.	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
ХЭС ДРСК	ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродовско (С-25)	Да	27.05.24	11.06.24	16 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн																						ЗРР	08:00	Замена изоляторов на опорах № 7, 8, 32,55,	с отключением	Да	Выход в		Исходная,												
ХЭС ДРСК	ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродовско (С-25)	Да	27.05.24	11.06.24	16 дн	24.06.24	30.06.24	7 дн																						ЗРР	08:00	Замена изоляторов на опорах № 7, 8, 32,55,	с отключением	Да	Выход в		Исходная,												
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бианки	ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бианки (С-32)	Нет	01.06.24	11.06.24	11 дн	01.06.24	09.06.24	9 дн																						КР	5	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка –	с отключением	Да	01.06 - 06.06.		Исходная,												
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бианки	ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бианки (С-32)	Нет	12.06.24	17.06.24	6 дн	10.06.24	16.06.24	7 дн																						КР	5	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка –	с отключением	Да			Исходная,												
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бианки	ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бианки (С-32)	Нет	18.06.24	30.06.24	13 дн	17.06.24	23.06.24	7 дн																						КР	5	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка –	с отключением	Да	18.06 - 23.06		Исходная,												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с оттайками (С-17)	Нет	03.06.24	04.06.24	2 дн	03.06.24	04.06.24	2 дн																						ЗРР	08:00	Текущий ремонт ЛР С-17	с отключением	Да			Исходная	С-17											
ДГК	Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с оттайками (С-18)	Да	24.06.24	28.06.24	4 дн	24.06.24	28.06.24	4 дн																						ЗРР	08:00	Техническое обслуживание ШОН ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 с оттайками (С-	с отключением	под навешенным напряжением	Да		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49)	Нет	10.06.24	11.06.24	2 дн	10.06.24	11.06.24	2 дн																						ЗРР	08:00	ТР ЛР С-49	с отключением	Да			Исходная	С-49											
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с оттайками (С-7)	Нет	13.06.24	14.06.24	2 дн	22.06.24	23.06.24	2 дн																						ЗРР	08:00	ТР ЛР С-7	с отключением	Да			Исходная	С-7											
ХЭС ДРСК	ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с оттайками (С-8)	Да	01.04.24	30.09.24	183	01.04.24	30.06.24	91 дн																						ЗРР	01:00	Выход АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1	без отключения	Да	Не задано		Исходная												
ХЭС ДРСК	ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с оттайками (С-7)	Да	01.04.24	30.09.24	183	01.04.24	30.06.24	91 дн																						ЗРР	01:00	Выход АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1	без отключения	Да	Не задано		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с оттайками (С-8)	Нет	17.06.24	18.06.24	2 дн	23.06.24	30.06.24	2 дн																						ЗРР	08:00	ТР ЛР С-8	с отключением	Да		Работы	Исходная	С-8											
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	БК-1	Нет	06.06.24	07.06.24	2 дн	06.06.24	07.06.24	2 дн																						ЗРР	03:00	ТО ТТ	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	БК-2	Нет	10.06.24	11.06.24	2 дн	10.06.24	11.06.24	2 дн																						ЗРР	03:00	ТО ТТ	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	БК-3	Нет	10.06.24	11.06.24	2 дн	11.06.24	12.06.24	2 дн																						ЗРР	03:00	ТО ТТ	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	БК-4	Нет	13.06.24	14.06.24	2 дн	13.06.24	14.06.24	2 дн																						ЗРР	03:00	ТО ТТ	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	ЗТ	Да	17.06.24	28.06.24	12 дн	17.06.24	28.06.24	12 дн																						ЗРР	04:00	Техническое обслуживание ЗТ, ТР-110-ЗТ,	с отключением	Да	Не задано		Исходная	Ван ЗТ											
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	ЗВ-110-ЗТ	Нет	17.06.24	28.06.24	12 дн	17.06.24	28.06.24	12 дн																						ЗРР	04:00	ТО УРЗА	с отключением	Да	Не задано		Исходная	Ван ЗТ											
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	ИС 25 кВ	Да	17.06.24	17.06.24	1 дн	20.06.24	20.06.24	1 дн																						ВЗР	02:00	Обработка АВР	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ПС 220 кВ Ванно	БК-5	Нет	25.06.24	26.06.24	2 дн	25.06.24	26.06.24	2 дн																						ЗРР	03:00	ТО ТТ	с отключением	Да	Не задано		Исходная												
ЦУ																																																		

Предприятие	Объект	Оборудование	Учтен	Завышен	Заваленное	Завыл	Время	Время	Время	Июнь 2024																														Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие	Причина	Состояние	Групп
										Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс										
Тихоокеанское РДУ	Тихоокеанское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	24.06.24	30.06.24	7 дн	24.06.24	30.06.24	7 дн	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ЗРР	08:00	Выезд в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гридеково (С-25)	без отключения		Не задано	Уменьшение потребления		Исходная	
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	МВ 110 С-76	Нет	03.06.24	05.06.24	2 дн	03.06.24	05.06.24	2 дн	18																												ТР	1	Замена опорных изоляторов 1 СШ.	с отключением		Не задано			Исходная			
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	МВ 110 С-75	Нет	10.06.24	13.06.24	3 дн	10.06.24	13.06.24	3 дн	14																												ТР	1	Замена опорных изоляторов 1 СШ.	с отключением		Не задано			Исходная			

Начальник Службы электрических режимов

А.В. Петрова

Сухорукова Екатерина Александровна
(735) 33-44, (4212) 38-05-44