

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя Правительства
Хабаровского края по инфраструктуре
И.А. Горбачёва
"10" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Хабаровского края
В.С. Михалёв
"10" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО "СО ЕЭС" "Тихоокеанское РДУ"
В.Р. Нуриахметов
"10" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "ДРСК"
"Хабаровские электрические сети"
ОТДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТООБОРОТА
М.А. Сугоровский
"10" августа 2024 г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2024/2025 гг.
по филиалу АО ДРСК "Хабаровские электрические сети"
на территории Хабаровского края в границах энергорайона Правобережья

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, ООО Светопрозрачные конструкции, САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», АО «Дальтехгаз», ООО ХЗМК «Далькропля», УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, РЖД, Резерв Насосной Т/С	ПС 35 кВ СМ	В 6 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин	1,20									
2	ПК база «Дальтехмонтаж», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО "Элас", САНТО ДВ, Регион нефть, ООО ХЗМК «Далькропля», ООО "Монолит ДВ", Фабрика нетканых материалов, Контур		В 6 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин	3,60									
3	ЖБИ-3, СП «Востокметалл», Геологоразведочная экспедиция, АО «Железобетон-5», ПО ЯБ- 227/3, УМ Агропромстроя, АТП Госнаба, ССК, «Хабснабсбыт», ГСЭ «Дальтехмонтаж», ПСО «Агропромстрой»	ПС 35 кВ СМ	Т-24	ДУ	до 5 мин.	4,70									
4	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 35 кВ СДВ	12	ДУ	от 5 до 20 мин	0,42									
5	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		17	ДУ	от 5 до 20 мин	0,98									
6	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		18	ДУ	от 5 до 20 мин	1,35									
7	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		24	ДУ	от 5 до 20 мин	0,79									
8	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		25	ДУ	от 5 до 20 мин	1,73									
9	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), Детская больница им.Истомина	ПС 35 кВ БН	19	ДУ	от 5 до 20 мин	2,00									
10	Аэропорт (водонасосная)		10	ДУ	от 5 до 20 мин	0,26									
11	Коммунально-бытовые потребители п.Горького		42	ДУ	от 5 до 20 мин	2,74									

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
12	з-д Горького	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	35	ДУ	от 5 до 20 мин	0,04									
13	Контур Билд		40	ДУ	от 5 до 20 мин	0,11									
14	птицефабрика		1	ДУ	от 5 до 20 мин	2,99									
15	Коммунально-бытовые потребители п.Горького		32	ДУ	до 5 мин.	1,58									
16	Коммунально-бытовые потребители п.Горького		3	ДУ	до 5 мин.	2,24									
17	з-д Горького		11	ДУ	до 5 мин.	0,58									
18	птицефабрика		33	ДУ	до 5 мин.	2,12									
19	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ ГОРОДСКАЯ	49	ДУ	до 5 мин.	0,33									
20	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		31	ДУ	до 5 мин.	1,29									
21	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		60	ДУ	до 5 мин.	1,39									
22	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		46	ДУ	от 5 до 20 мин	1,09									
23	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), пенсионный фонд, ВНС		72	ДУ	от 5 до 20 мин	0,96									
зона Хабаровской ТЭЦ-3															
24	АО завод «Дальдизель»	ПС 110 кВ ХЭС	130	ДУ	до 5 мин.		0,62								
25	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		128	ДУ	до 5 мин.		1,20								
26	ООО Спортинвест		223	ДУ	до 5 мин.		0,22								
27	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный и центральный район), ИП Ковальский, Детская туб.больница, ВНС, краевая больница (ДГ)	ПС 220 кВ РЦ	С-48	ОП	от 5 до 20 мин		21,30								
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
28	быт с.Ракитное, с.Гаровка-1,2, 2-й подъем холодной воды, котельная, школа, дет.сад, АО «Национальная башенная компания»	ПС 110 кВ ЮЖНАЯ	Т-47	ДУ	до 5 мин.			7,70							
29	2 сек. 6 кВ ПС Трампарк (ИП Шер, ООО «Практик строитель», Объединенные пивоварни, ООО «Равноль», ООО «Даль Рента», ХГЭС, ООО «ДВ-Аспект», Комбинат дет.питания, ООО «Калита»	ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-1	Т-5	ОП	от 5 до 20 мин			5,70							
зона Хабаровской ТЭЦ-3															
30	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)	ПС 110 кВ СМР	204	ДУ	от 5 до 20 мин				0,80						
31	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		211	ДУ	от 5 до 20 мин				0,19						
32	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		218	ДУ	от 5 до 20 мин				0,10						
33	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		219	ДУ	от 5 до 20 мин				0,07						
34	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		220	ДУ	от 5 до 20 мин				1,46						
35	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		113	ДУ	от 5 до 20 мин				2,15						
36	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		221	ДУ	от 5 до 20 мин				1,91						
37	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)		26	ДУ	от 5 до 20 мин				2,45						

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
38	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)	ПС 110 кВ КАФ	33	ДУ	от 5 до 20 мин				2,38						
39	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)		45	ДУ	от 5 до 20 мин				2,63						
40	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)		43	ДУ	от 5 до 20 мин				2,14						
41	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район), МЧС	ПС 110 кВ ГВФ	4	ДУ	от 5 до 20 мин				0,62						
42	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка, тепловой пункт		20	ДУ	от 5 до 20 мин				2,55						
43	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка, ГРП-		28	ДУ	от 5 до 20 мин				2,86						
44	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка, ВНС		36	ДУ	от 5 до 20 мин				1,24						
45	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Железнодорожный район)	ПС 35 кВ ЭМАЛЬЗАВОД	12	ДУ	от 5 до 20 мин				2,77						
46	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район)		15	ДУ	от 5 до 20 мин				0,51						
47	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район), котельная		20	ДУ	от 5 до 20 мин				1,45						
48	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка, школа	ПС 110 кВ БЕРЕЗОВКА	6	ДУ	от 5 до 20 мин				1,44						
49	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка		18	ДУ	от 5 до 20 мин				0,26						
50	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка, детский сад		21	ДУ	от 5 до 20 мин				2,56						
51	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка		17	ДУ	от 5 до 20 мин				1,08						
52	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка, школа, дет/дом		23	ДУ	от 5 до 20 мин				0,87						
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
53	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район), Птице завод, Востокметалл, Базы, Завод стройсталь, ж/д	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	T-26	ДУ	от 5 до 20 мин					11,90					
зона Хабаровской ТЭЦ-3															
54	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), Администрация г. Хабаровска, корейское консульство	ПС 110 кВ ЭНЕРГОМАШ	44	ДУ	до 5 мин.						1,89				
55	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)	ПС 35 кВ ПАРК ГАЙДАРА	8	ОВБ	от 20 до 60 мин						1,93				
56	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), гимназия №3, ВНС		18	ОВБ	от 20 до 60 мин						0,81				
57	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), Дворец бракосочетаний, центр инновац.технологий		22	ОВБ	от 20 до 60 мин						2,23				
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
58	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 110 кВ Ц	2	ДУ	от 5 до 20 мин						0,72				
59	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск		14	ДУ	от 5 до 20 мин						3,67				
60	жил.массив, свиномкомплекс, космическая связь, быт. с.Сергеевка	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	T-23	ДУ	от 5 до 20 мин							4,00			
61	ПНС, жил/массив, коммунально-бытовые потребители с.Тополево, Хабаровский район)		T-20	ДУ	до 5 мин.							8,79			
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
62	Коммунально-бытовые потребители п.Горького	ПС 110 кВ	41	ОВБ	от 20 до 60 мин								1,32		


№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
63	Коммунально-бытовые потребители п.Горького, школа, д/сад	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	47	ОВБ	от 20 до 60 мин								2,09		
зона Хабаровской ТЭЦ-3															
64	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)	ПС 110 кВ КАФ	T-12	ДУ	до 5 мин.								4,90		
65	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка	ПС 110 кВ ГВФ	10	ДУ	до 5 мин.								1,23		
66	жил.массив, МУП РЭС, в/ч, коммунально-бытовые потребители, ПРЦ Аэропорта		T-76	ДУ	до 5 мин.								7,06		
67	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район)		14	ДУ	от 5 до 20 мин								1,84		
68	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район)		15	ДУ	до 5 мин.								1,53		
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
69	жил.массив, МУП РЭС, ПНС, коммунально-бытовые потребители	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	T-69	ДУ	до 5 мин.									12,77	
70	быт с. Осиновая речка, БУО, Котельная ЖКХ (с ДГ), подкачка ЖКХ (с ДГ), школа, д/сад, скважина (с ДГ), газовая котельная (с ДГ), Мегафон	ПС 110 кВ КОРФОВСКАЯ	C-40	ДУ	от 5 до 20 мин									4,92	
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
71	ООО «Калита», ООО «Даль Рента», ООО «Колос-пром», Цирк, Объединенные пивоварни, ООО «ДВ Гарант, насосная т/сетей, ООО «ДВ-Аспект», комбинат дет.питания, ХГЭС	ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-1	T-6	ОП	от 5 до 20 мин										5,30
72	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ ГОРОДСКАЯ	21	ДУ	до 5 мин.										0,63
73	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		8	ДУ	до 5 мин.										3,22
74	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		45	ДУ	до 5 мин.										1,76
75	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		65	ДУ	до 5 мин.										1,89
зона Хабаровской ТЭЦ-3															
76	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 35 кВ ИНТУРИСТ	2А	ДУ	до 5 мин.										0,62
77	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		4	ДУ	до 5 мин.										0,40
78	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		10	ДУ	до 5 мин.										0,91
79	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		14	ДУ	до 5 мин.										2,18
80	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		21	ДУ	до 5 мин.										0,10
зона Хабаровской ТЭЦ-1*															
81	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), Сбербанк	ПС 110 кВ ГОРОДСКАЯ	10	ДУ	до 5 мин.	2,63									
82	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), Сбербанк		13	ДУ	до 5 мин.	1,34									
83	с.Бычиха, с.Корсаково, с.Восход, с.Новотронцкое, с.Казакевичево, с.Рошино	ПС 110 кВ КОРФОВСКАЯ	T-60	ДУ	до 5 мин.		15,9								
84	п.Переяславка, с.Черняево, с.Гродеково, с.Могилевка, с.Новостройка, п.Хор		C-25	ДУ	до 5 мин.		19,5								

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
85	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ МЖК	35	ДУ	до 5 мин.			1,94								
86	ООО «Южный парк»		31	ДУ	до 5 мин.			0,62								
87	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		52	ДУ	до 5 мин.			0,47								
88	ООО "Светоч фармацевтика"		40	ДУ	до 5 мин.			0,36								
89	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК"	ПС 35 кВ Парк Гайдара	9	ДУ	до 5 мин.				0,76							
90	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск АО Хабаровская горэлектросеть		10	ДУ	до 5 мин.				2,48							
91	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск АО Хабаровская горэлектросеть	ПС 110 кВ Ц	13	ДУ	до 5 мин.					1,94						
92	ООО "ЛСК ДВ", ООО "ВНП"	ПС 110 кВ Южная	58	ДУ	до 5 мин.						0,15					
93	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)	ПС 110 кВ ЮМР	26	ДУ	до 5 мин.							0,99				
94	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)		22	ДУ	до 5 мин.							1,19				
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-1*:																
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-1*:						до 5 мин.	18,20	53,60	64,69	67,93	69,87	70,02	80,99	80,99	93,76	101,26
						от 5 до 20 мин.	20,26	20,26	25,96	25,96	37,86	42,25	46,25	46,25	51,17	56,47
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41	3,41
						всего	38,46	73,86	90,65	93,89	107,73	112,27	127,24	130,65	148,34	161,14
						всего по ДУ	38,46	73,86	84,95	88,19	102,03	106,57	121,54	121,54	139,23	146,73
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-3:																
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-3*:						до 5 мин.	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	3,93	3,93	18,65	18,65	22,86
						от 5 до 20 мин.	0,00	21,30	21,30	55,79	55,79	55,79	57,63	57,63	57,63	
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
						всего	0,00	23,34	23,34	57,83	57,83	64,69	64,69	81,25	81,25	85,46
						всего по ДУ	0,00	2,04	2,04	36,53	36,53	38,42	38,42	54,98	54,98	59,19
ИТОГО:						до 5 мин.	18,20	55,64	66,73	69,97	71,91	73,95	84,92	99,64	112,41	124,12
						от 5 до 20 мин.	20,26	41,56	47,26	81,75	93,65	98,04	102,04	103,88	108,80	114,10
						до 20 мин.	34,49	97,20	113,99	151,72	165,56	171,99	186,96	203,52	221,21	238,22
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	8,38	8,38	8,38	
						всего	38,46	97,20	113,99	151,72	165,56	176,96	191,93	211,90	229,59	246,60
						всего по ДУ	38,46	75,90	86,99	124,72	138,56	144,99	159,96	176,52	194,21	205,92

*- энергорайон, ограниченный 1АТ и 2АТ ПС 220 кВ Хехцир (от шин 220 кВ ПС 220 кВ Хехцир), КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1, №2 с отпайками (С-7,С-8) (от шин 110 кВ ПС 220 кВ РЦ).

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,9°С)

И.о. заместителя директора -
главного инженера филиала АО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"
Е.П. Тымчевский

 2024 г

Заместитель председателя Правительства
Хабаровского края по инфраструктуре

"15" Октябрь 2024 г.

Хабаровского края

В.С. Михалёв

" " 2024

Директор

Филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ

В.Р. Нуриахметов

27 / августа 2024 г.

Директор филиала АО "ЛРСК"

"Хабаровские электрические сети"

М.А. Сугоровский

№ 3 "декабрь" 2024 г.

временного отключения потребления на 2024/2025 гг.

по филиалу АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

на территории Хабаровского края в границах Комсомольского, Советско-Гаванского энергорайонов, Верхнебуреинского и Солнечного районов

[illegible]

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
9	п.Омми (все), 1 мкр. 2 мкр, д/с Солнышко п.Эльбан, ЭМЗ. АО Оборонэнерго, АО РЖД	ПС 110 кВ Эльбан	В 35 Т-194, 27, 18, 24	ДУ	до 5 мин.	4,50									
10	Р-н улиц Водонасосная, Сусанина, Машинная, Щорса г.Комсомольск-н/А	ПС 110 кВ Байкальская	В 35 Т-186	ДУ	до 5 мин.		2,90								
11	с.Новый мир (все), мостоотряд	ПС 110 кВ Водозабор	яч.1, 37	ДУ	до 5 мин.		1,10								
12	п.Дружба, п.Огнеупорный г.Комсомольск н/А, АО РЖД	ПС 110 кВ К	В 110 С-79, яч. 5, яч.4	ДУ	до 5 мин.		2,31								
13	с.Хурба (все), п.Молодежный (все), с.Болин (все), АО Оборонэнерго	ПС 110 кВ Хурба	В 35 Т-183, В 35 Т-181, В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.		6,24								
14	АО Оборонэнерго, с.Гайгер (все)	ПС 110 кВ Картель	В 10 1Т	ДУ	до 5 мин.			0,66							
15	ул. Новая, Луговая, Фортигина, ЭПНИ п.Эльбан, с.Омми (все), АО Оборонэнерго, АО РЖД	ПС 110 кВ Эльбан	В 35 Т-193, яч.2,4	ДУ	до 5 мин.			1,13							
16	АО Оборонэнерго	ПС 110 кВ Гайгер	В 10 2Т яч.16	ДУ	до 5 мин.			0,06							
17	г.Комсомольск-н/А АК Энергетика, Лодочная станция, Газпроминвест Томск	ПС 110 кВ Береговая	В 6 1Т, яч.16	ДУ	от 5 до 20 мин.				1,82						
18	быт с.Пивань (все), с. Бельго (все), с.Верхняя Эконь (все), АО РЖД	ПС 110 кВ Пивань	В 10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин.				2,70						
19	ул. Комсомольская, пр. Интернациональный, пр. Первостроителей, ул. Аллея труда, ул. Бульвар юности, ул. Дзержинского, ул. Гагарина г.Комсомольск-н/А	ПС 35 кВ Городская	В 6 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин.				5,82						
20	п.Чкалова, мкр.Амурсталь г.Комсомольск-н/А, АО Энергоремонт, ООО Магистраль, ООО Гравзавод, ООО Амуррегиострой	ПС 35 кВ Западная	В 6 2Т, В 35 Т-175, яч.7	ДУ	от 5 до 20 мин.				4,68						
21	ул.Заводская, Вокзальная, Стандартная, Базовая, Тургенева, 1-ая поселковая, Железнодорожная, Школьная, Заводская, Гаражная, Комсомольская, Больничная, Карьерная, Комарова, Арсеньева, Лермонтова п.Эльбан	ПС 110 кВ Эльбан	яч.6	ДУ	от 5 до 20 мин.				3,20						
22	быт с.Бриаган (все), п.Дуки (все), п. Веселая Горка(все), артель старателей Восток, АО «РФП Лесозаготовка»	ПС 220 кВ Березовая	В 35 Т-197, Т-198	ОП	от 5 до 20 мин.				1,30						

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
38	п.Октябрьский (Коппинский жилмассив), Порт	ПС 35 кВ Южная	Д2Ф, Д4Ф, Д8Ф	ДУ	до 5 мин.	1,46									
39	АО Оборонэнерго	ПС 35 кВ РП-4	Д1Ф, Д3Ф, Д7Ф	ДУ	до 5 мин.		1,62								
40	п.Октябрьский (Хотёмкино), АО Оборонэнерго	ПС 35 кВ РП-4	Д6Ф, Д8Ф	ДУ	до 5 мин.		3,89								
41	АО "Нью Форест Про"	ПС 220 кВ Ванино	ЭВ С-132	ОП	до 5 мин.			3,74							
42	с.Уктур (все)	ПС 220 кВ Уктур	В 10 яч.6, 12	ОП	от 5 до 20 мин.				0,48						
43	АО "Трансбункер"	ПС 220 кВ Ванино	Д14Ф, Д11Ф	ОП	от 5 до 20 мин.					2,60					
44	п.Майский (все), Оборонэнерго	ПС 35 кВ Май	Д3Ф, Д7Ф, Д4Ф	ОП	от 20 до 60 мин.						1,04				
45	АО «Дальтрансуголь»	ПС 220 кВ Ванино	ЭВ-Т16Ф	ОП	от 20 до 60 мин.							3,00			
46	п.Лососина (все)	ПС 35 кВ Центральная	Д1Ф	ОП	от 20 до 60 мин.								0,63		
47	ТЦ Арбуз г.Советская Гавань, АО Оборонэнерго	ПС 35 кВ Центральная	Д10Ф, Д15Ф	ОП	от 20 до 60 мин.									0,68	
48	Моргородок, мкр.Курикса, мкр.Нефтебаза г.Советская Гавань	ПС 35 кВ Центральная	Д2Ф, Д5Ф, Д7Ф	ОП	от 20 до 60 мин.										1,15
Итого:						до 5 мин.	27,86	45,92	51,51	51,51	51,51	51,51	51,51	51,51	51,51
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	46,09	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	17,08	32,60	36,10	44,40
						всего	27,86	45,92	51,51	97,60	112,48	117,28	132,80	136,30	142,16
						всего по ДУ	17,06	35,12	36,97	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19
в т.ч. по Северо-Западному энергорайону (Верхнебуренский и Солнечный районы):						до 5 мин.	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	2,84	5,07	5,74	7,22
						всего	10,80	10,80	10,80	10,80	12,34	13,64	15,87	16,54	18,02
						всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. итого по Комсомольскому энергорайону (включая Советско-Гаванский энергорайон):						до 5 мин.	17,06	35,12	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	46,09	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	14,24	27,53	30,36	37,18
						всего	17,06	35,12	40,71	86,80	100,14	103,64	116,93	119,76	124,88
						всего по ДУ	17,06	35,12	36,97	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19
в т.ч. итого по Советско-Гаванскому энергорайону:						до 5 мин.	3,38	8,89	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,48	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	4,04	4,67	5,35	6,50
						всего	3,38	8,89	12,63	13,11	15,71	16,75	19,75	20,38	22,21
						всего по ДУ	3,38	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,9°С).

И.о. заместителя директора - Главного инженера
филиала АО "ДРСК" -

"Хабаровские электрические сети"

Е.П. Тымчевский

" 14 " августа 2024 г